

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：淳安县中医院医共体关于淳安县中医院三甲医院建设工程空调采购项目（CAZFCGGK2025-37号）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-18 09:00:00
开标地点	淳安县千岛湖镇环湖北路375号淳安县公共资源交易中心405开标室		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州天诚空调工程有限公司	符合	
2	杭州德晟建设安装有限公司、浙江四海畅达暖通设备有限公司（联合体）	符合	
3	浙江铭铂节能工程有限公司、杭州保银机电工程有限公司（联合体）	符合	
4	杭州国旺机电工程有限公司	不符合	<p>3. ▲1、所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内原厂维修，维护，提供人员技术培训和提供文档资料，费用包含在投标报价中。未在投标文件中实质性响应，根据招标文件“3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。”的规定，你公司投标无效。；</p> <p>3. 未满足招标文件中的实质性需求。；</p> <p>3. 实质性要求未响应：▲1、所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内原厂维修，维护，提供人员技术培训和提供文档资料，费用包含在投标报价中。；</p> <p>3. 未满足招标文件中实质性需求。；</p> <p>3. 不满足招标文件实质性要求；</p>
5	杭州铭旭机电工程有限公司	不符合	<p>3. 不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。精密空调功率小于等于3.88，为强制项，你方为4.87不符合；</p> <p>3. 采购需求中列明精密空调的功率需小于等于3.88kw，杭州铭旭机电工程有限公司列出的功率为4.87kw，不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。；</p> <p>3. 实质性要求未响应：精密空调功率不符合招标要求。；</p> <p>3. 实质性技术参数，不符合招标文件需求。；</p> <p>3. 不满足招标文件实质性要求；</p>

符合性审查记录表

6	杭州佰隆装饰建材有限公司	符合	
7	杭州辰信机电设备有限公司	符合	
8	浙江桑菱新能源有限公司	不符合	<p>3. ▲1、所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内原厂维修，维护，提供人员技术培训和提供文档资料，费用包含在投标报价中。未在投标文件中实质性响应，根据招标文件“3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。”的规定，你公司投标无效。；</p> <p>3. 未满足招标文件中的实质性需求。；</p> <p>3. 实质性要求未响应：▲1、所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内原厂维修，维护，提供人员技术培训和提供文档资料，费用包含在投标报价中。；</p> <p>3. 未满足招标文件中实质性需求。；</p> <p>3. 不满足招标文件实质性要求；</p>

签名：