

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：丽水学院中医药与健康产业(职业教育)中心实验室建设(通排风系统和废水处理系统、大型仪器分析测试平台)采购项目（第二次）-标项2（浙建航招2025103号-1）

采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-07 09:00:00
开标地点	莲都区丽水市商会大厦5F开标厅四（远程监控）		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	上海格澜实验室设备有限公司	不符合	2. 无AMCA证书提供。； 2. 贵单位未提供和所投产品相应的AMCA认证证书； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明你单位提供的产品经过AMCA认证。； 2. AMCA证书未体现玻璃钢变频离心风机相关产品。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 货物清单中提供的玻璃钢变频离心风机产品与提供的AMCA认证证书不匹配。； 2. 提供的AMCA认证证书未体现风机产品型号。；
2	江苏荣拓实验设备有限公司	符合	
4	上海飞域实验室设备有限公司	不符合	2. 无AMCA认证证书； 2. 贵单位未提供和所投产品相应的AMCA认证证书； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明投标的产品经过AMCA认证。； 2. AMCA证书未体现玻璃钢变频离心风机相关产品。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 货物清单中提供的玻璃钢变频离心风机产品与提供的AMCA认证证书不匹配。； 2. 提供的AMCA认证证书未体现风机产品型号。；
5	上海赢佳实业集团有限公司	符合	
6	上海瀚广科技（集团）有限公司	不符合	2. AMCA认证证书仅有一个封面，未具体列出型号。； 2. 贵单位未提供和所投产品相应的AMCA认证证书； 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明投标的产品经过AMCA认证。； 2. AMCA证书未体现玻璃钢变频离心风机相关产品。； 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2的品牌型号的AMCA认证证书。； 2. 货物清单中提供的玻璃钢变频离心风机产品与提供的AMCA认证证书不匹配。； 2. 提供的AMCA认证证书未体现风机产品型号。；

符合性审查记录表

7	上海玛祖铭立实验室设备有限公司	不符合	2. AMCA证书中未列出具体的论证型号。; 2. 贵单位未提供和所投产品相应的AMCA认证证书; 2. 1、你单位提供的AMCA证书未说明投标的产品经过AMCA认证。; 2. AMCA证书未体现玻璃钢变频离心风机相关产品。; 2. 未按照招标文件要求提供贵公司所投产品玻璃钢变频离心风机1、2的品牌型号的AMCA认证证书。; 2. 货物清单中提供的玻璃钢变频离心风机产品与提供的AMCA认证证书不匹配。; 2. 提供的AMCA认证证书未体现风机产品型号。;
8	哈尔滨市戴武商贸有限公司	不符合	2. 样品没有准备; 2. 未提供所投产品所需的样品; 2. 未提交样品; 2. 未提供样品; 2. 未按照招标文件要求提供样品。; 2. 未提供样品; 2. 未按招标要求提供样品。;

签名: