

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州市中心医院温州市中心医院智慧后勤综合管控系统（二期）（WZZD-ZBCG-2022040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力德节能科技有限公司	浙江金棕榈建设有限公司	杭州彼盟科技管理有限公司	浙江匠匠建设有限公司
1	商务资信	供应商具有综合管理系统、节能技术、设备监控系统等相关软件著作权或者专利的，每提供一个得1分，最高得6分。（不含实用新型及外观设计等专利，专利须在保护期内）	0-6	6	0	6	0
2	商务资信	1、投标人具有有效期内ISO 45001职业健康安全管理体系认证，得1分； 2、投标人具有有效期内ISO20000/IEC信息服务管理体系认证，得1分； 3、投标人具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体认证，得1分； 4.投标人具有有效期内CMMI软件成熟度认证（叁级及以上），得1分。	0-4	4	1	3	1
3	商务资信	投标人自2017年8月1日以来已完工的监测类（医疗机构）业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高可得1分。注：须提供已完工验收报告及合同复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。	0-1	1	0	1	0
4.1	商务资信	以系统模拟图形式动态显示洁净区空调系统的运行状态：包括调主机及水泵运行启停状态与故障告警，出、回风温、湿度，电加热启停状态，空等；（0-1分）	0-1	0.8	0.6	0	0
4.2	商务资信	1、平台中实现中央空调系统模拟图实现系统运行数据的组态，动态呈现系统运行状态；（0-1分） 2、点选空调机组，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：设备启停状态，总管路出回水温度，压差；（0-1分） 3、点选冷冻泵或冷却泵，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：水泵启停状态，水泵工作频率；（0-1分） 4、在监控界面可方便查看运行参数的历史数据与曲线；（0-1分）	0-4	3	2.5	0	0
4.3	商务资信	1、通过热水系统模拟图运态展现现场设备的运行情况（主机运行状态，不同管段的热水温度，环境温度及机组电力参数）；（0-1分） 2、点选热水机组，显示该设备的详细运行参数，如：启停装态，运行模式，进、出水温度，设置温度，环境温度等；（0-1分）	0-2	1.5	1.2	0	0
4.4	商务资信	1、以系统模拟图的形式，动态显示远程监测光氧净化系统状态（0-1分） 2、同屏显示净化器的主要运行参数（净化器运启停状态，处理前后的烟气颗粒度和非甲烷总烃含量等）；（0-1分）	0-2	1.5	1.2	0	0
4.5	商务资信	1、报修工作总览（工单总量，工单完成时效情况，维修人员工作负荷情况，工单类别统计，满意度统计，维修班组工单分布，工作量排名等）；（0-1分） 2、设备管理总览（设备总量，设备分布，巡检点分布统计，设备运行状态统计，设备巡检工作总量，巡检工作统计，巡检工作负荷等）；（0-1分） 3、巡检计划制定（包括：巡检路线设计，巡检时间及巡检频率设置，巡检人员选择等）；（0-1分）	0-3	2	2	0	0
5	商务资信	评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得13分，带★项没出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-13	13	1	0	0
6.1	商务资信	数据集成需符合院方现有平台数据模式规范和数据字典代码标准 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	2.5	2	2

6.2	商务 资信	需支持包括主流工业标准通信接口在内的多种接口方式。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	2.5	2	2
6.3	商务 资信	需支持基于HTTP协议的标准接口；如有嵌入界面，需支持单点登录功能，且嵌入界面需要与现有平台样式风格保持一致，界面尺寸做到适应。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	3	2.5	2.5
7.1	商务 资信	对本项目的重点难点认识清楚、分析合理，工作方案有针对性，对项目理解透彻，能提出很好和有效的解决方案及额外服务由专家进行评审。其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	4	3.5	3
7.2	商务 资信	根据本项目的方案深化设计、劳动力计划、项目人员组织计划、详细完整的施工方案，能清楚列出的主材、辅材数量等由专家进行评审。 其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	4	4	4
8	商务 资信	根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审： 其中：完全满足采购需求：2-3分；基本满足采购需求得1-2分，个别满足采购需求得0-1分。	0-3	2	2	1.5	1.5
9	商务 资信	根据投标人售后服务保障、售后服务机构设置情况、响应时间、距离采购人的远近根据投标人及投标人的售后服务体系等级认证等情况进行综合比较打分综合比较。	0-4	3	3	2	2
10	商务 资信	额外协助医院创建绿色食堂荣誉（费用包含在本次报价内），每提供一项加3分，最高3分(具体写明提供内容及实现的效果证明材料)。	0-3	3	0	3	0
合计			0-70	59.8	30.5	30.5	18

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州市中心医院温州市中心医院智慧后勤综合管控系统（二期）（WZZD-ZBCG-2022040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力德节能科技有限公司	浙江金棕榈建设有限公司	杭州彼盟建筑科技有限公司	浙江匠匠建设有限公司
1	商务资信	供应商具有综合管理系统、节能技术、设备监控系统等相关软件著作权或者专利的，每提供一个得1分，最高得6分。（不含实用新型及外观设计等专利，专利须在保护期内）	0-6	6	0	6	0
2	商务资信	1、投标人具有有效期内ISO 45001职业健康安全管理体系认证，得1分； 2、投标人具有有效期内ISO20000/IEC信息服务管理体系认证，得1分； 3、投标人具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体认证，得1分； 4.投标人具有有效期内CMMI软件成熟度认证（叁级及以上），得1分。	0-4	4	1	3	1
3	商务资信	投标人自2017年8月1日以来已完工的监测类（医疗机构）业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高可得1分。注：须提供已完工验收报告及合同复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。	0-1	1	0	1	0
4.1	商务资信	以系统模拟图形式动态显示洁净区空调系统的运行状态：包括调主机及水泵运行启停状态与故障告警，出、回风温、湿度，电加热启停状态，空等；（0-1分）	0-1	1	1	0	0
4.2	商务资信	1、平台中实现中央空调系统模拟图实现系统运行数据的组态，动态呈现系统运行状态；（0-1分） 2、点选空调机组，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：设备启停状态，总管路出回水温度，压差；（0-1分） 3、点选冷冻泵或冷却泵，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：水泵启停状态，水泵工作频率；（0-1分） 4、在监控界面可方便查看运行参数的历史数据与曲线；（0-1分）	0-4	3.5	3	0	0
4.3	商务资信	1、通过热水系统模拟图运态展现现场设备的运行情况（主机运行状态，不同管段的热水温度，环境温度及机组电力参数）；（0-1分） 2、点选热水机组，显示该设备的详细运行参数，如：启停装态，运行模式，进、出水温度，设置温度，环境温度等；（0-1分）	0-2	2	1	0	0
4.4	商务资信	1、以系统模拟图的形式，动态显示远程监测光氧净化系统状态（0-1分） 2、同屏显示净化器的主要运行参数（净化器运启停状态，处理前后的烟气颗粒度和非甲烷总烃含量等）；（0-1分）	0-2	1.5	1.5	0	0
4.5	商务资信	1、报修工作总览（工单总量，工单完成时效情况，维修人员工作负荷情况，工单类别统计，满意度统计，维修班组工单分布，工作量排名等）；（0-1分） 2、设备管理总览（设备总量，设备分布，巡检点分布统计，设备运行状态统计，设备巡检工作总量，巡检工作统计，巡检工作负荷等）；（0-1分） 3、巡检计划制定（包括：巡检路线设计，巡检时间及巡检频率设置，巡检人员选择等）；（0-1分）	0-3	2.5	2	0	0
5	商务资信	评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得13分，带★项没出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-13	13	1	0	0

6.1	商务资信	数据集成需符合院方现有平台数据模式规范和数据字典代码标准 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	3	3	3
6.2	商务资信	需支持包括主流工业标准通信接口在内的多种接口方式。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	3	3	2.5
6.3	商务资信	需支持基于HTTP协议的标准接口；如有嵌入界面，需支持单点登录功能，且嵌入界面需要与现有平台样式风格保持一致，界面尺寸做到适应。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	3	3.5	3
7.1	商务资信	对本项目的重点难点认识清楚、分析合理，工作方案有针对性，对项目理解透彻，能提出很好和有效的解决方案及额外服务由专家进行评审。其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	4.5	4	5	4.5
7.2	商务资信	根据本项目的方案深化设计、劳动力计划、项目人员组织计划、详细完整的施工方案，能清楚列出的主材、辅材数量等由专家进行评审。 其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	4.5	5	4
8	商务资信	根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审： 其中：完全满足采购需求：2-3分；基本满足采购需求得1-2分，个别满足采购需求得0-1分。	0-3	2	2	2	2
9	商务资信	根据投标人售后服务保障、售后服务机构设置情况、响应时间、距离采购人的远近根据投标人及投标人的售后服务体系等级认证等情况进行综合比较打分综合比较。	0-4	3	2.5	3	2
10	商务资信	额外协助医院创建绿色食堂荣誉（费用包含在本次报价内），每提供一项加3分，最高3分(具体写明提供内容及实现的效果证明材料)。	0-3	3	0	3	0
合计			0-70	61	32.5	37.5	22

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州市中心医院温州市中心医院智慧后勤综合管控系统（二期）（WZZD-ZBCG-2022040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力德节能科技有限公司	浙江金棕桐建设有限公司	杭州彼盟建筑科技有限公司	浙江匠匠建设有限公司
1	商务资信	供应商具有综合管理系统、节能技术、设备监控系统等相关软件著作权或者专利的，每提供一个得1分，最高得6分。（不含实用新型及外观设计等专利，专利须在保护期内）	0-6	6	0	6	0
2	商务资信	1、投标人具有有效期内ISO 45001职业健康安全管理体系认证，得1分； 2、投标人具有有效期内ISO20000/IEC信息服务管理体系认证，得1分； 3、投标人具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体认证，得1分； 4.投标人具有有效期内CMMI软件成熟度认证（叁级及以上），得1分。	0-4	4	1	3	1
3	商务资信	投标人自2017年8月1日以来已完工的监测类（医疗机构）业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高可得1分。注：须提供已完工验收报告及合同复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。	0-1	1	0	1	0
4.1	商务资信	以系统模拟图形式动态显示洁净区空调系统的运行状态：包括调主机及水泵运行启停状态与故障告警，出、回风温、湿度，电加热启停状态，空等；（0-1分）	0-1	0.8	0.5	0	0
4.2	商务资信	1、平台中实现中央空调系统模拟图实现系统运行数据的组态，动态呈现系统运行状态；（0-1分） 2、点选空调机组，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：设备启停状态，总管路出回水温度，压差；（0-1分） 3、点选冷冻泵或冷却泵，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：水泵启停状态，水泵工作频率；（0-1分） 4、在监控界面可方便查看运行参数的历史数据与曲线；（0-1分）	0-4	3.5	3	0	0
4.3	商务资信	1、通过热水系统模拟图运态展现现场设备的运行情况（主机运行状态，不同管段的热水温度，环境温度及机组电力参数）；（0-1分） 2、点选热水机组，显示该设备的详细运行参数，如：启停装态，运行模式，进、出水温度，设置温度，环境温度等；（0-1分）	0-2	1.5	1	0	0
4.4	商务资信	1、以系统模拟图的形式，动态显示远程监测光氧净化系统状态（0-1分） 2、同屏显示净化器的主要运行参数（净化器运启停状态，处理前后的烟气颗粒度和非甲烷总烃含量等）；（0-1分）	0-2	1.5	1	0	0
4.5	商务资信	1、报修工作总览（工单总量，工单完成时效情况，维修人员工作负荷情况，工单类别统计，满意度统计，维修班组工单分布，工作量排名等）；（0-1分） 2、设备管理总览（设备总量，设备分布，巡检点分布统计，设备运行状态统计，设备巡检工作总量，巡检工作统计，巡检工作负荷等）；（0-1分） 3、巡检计划制定（包括：巡检路线设计，巡检时间及巡检频率设置，巡检人员选择等）；（0-1分）	0-3	2.5	2	0	0
5	商务资信	评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得13分，带★项没出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-13	13	1	0	0

6.1	商务资信	数据集成需符合院方现有平台数据模式规范和数据字典代码标准 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	2	1	2
6.2	商务资信	需支持包括主流工业标准通信接口在内的多种接口方式。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3.5	1.5	1.5	2
6.3	商务资信	需支持基于HTTP协议的标准接口；如有嵌入界面，需支持单点登录功能，且嵌入界面需要与现有平台样式风格保持一致，界面尺寸做到适应。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	1.2	1.5	2
7.1	商务资信	对本项目的重点难点认识清楚、分析合理，工作方案有针对性，对项目理解透彻，能提出很好和有效的解决方案及额外服务由专家进行评审。其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	3	4	3
7.2	商务资信	根据本项目的方案深化设计、劳动力计划、项目人员组织计划、详细完整的施工方案，能清楚列出的主材、辅材数量等由专家进行评审。 其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	2.8	3.5	3
8	商务资信	根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审： 其中：完全满足采购需求：2-3分；基本满足采购需求得1-2分，个别满足采购需求得0-1分。	0-3	2.5	1.5	2	2
9	商务资信	根据投标人售后服务保障、售后服务机构设置情况、响应时间、距离采购人的远近根据投标人及投标人的售后服务体系等级认证等情况进行综合比较打分综合比较。	0-4	3.5	2.5	2	3
10	商务资信	额外协助医院创建绿色食堂荣誉（费用包含在本次报价内），每提供一项加3分，最高3分(具体写明提供内容及实现的效果证明材料)。	0-3	3	0	3	0
合计			0-70	62.3	24	28.5	18

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温州市中心医院温州市中心医院智慧后勤综合管控系统（二期）（WZZD-ZBCG-2022040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力德节能科技有限公司	浙江金棕榈建设有限公司	杭州彼盟建筑科技有限公司	浙江匠匠建设有限公司
1	商务资信	供应商具有综合管理系统、节能技术、设备监控系统等相关软件著作权或者专利的，每提供一个得1分，最高得6分。（不含实用新型及外观设计等专利，专利须在保护期内）	0-6	6	0	6	0
2	商务资信	1、投标人具有有效期内ISO 45001职业健康安全管理体系认证，得1分； 2、投标人具有有效期内ISO20000/IEC信息服务管理体系认证，得1分； 3、投标人具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体系统认证，得1分； 4.投标人具有有效期内CMMI软件成熟度认证（叁级及以上），得1分。	0-4	4	1	3	1
3	商务资信	投标人自2017年8月1日以来已完工的监测类（医疗机构）业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高可得1分。注：须提供已完工验收报告及合同复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。	0-1	1	0	1	0
4.1	商务资信	以系统模拟图形式动态显示洁净区空调系统的运行状态：包括调主机及水泵运行启停状态与故障告警，出、回风温、湿度，电加热启停状态，空等；（0-1分）	0-1	0.8	0.5	1	1
4.2	商务资信	1、平台中实现中央空调系统模拟图实现系统运行数据的组态，动态呈现系统运行状态；（0-1分） 2、点选空调机组，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：设备启停状态，总管路出回水温度，压差；（0-1分） 3、点选冷冻泵或冷却泵，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：水泵启停状态，水泵工作频率；（0-1分） 4、在监控界面可方便查看运行参数的历史数据与曲线；（0-1分）	0-4	3.5	3	0	0
4.3	商务资信	1、通过热水系统模拟图运态展现现场设备的运行情况（主机运行状态，不同管段的热水温度，环境温度及机组电力参数）；（0-1分） 2、点选热水机组，显示该设备的详细运行参数，如：启停装态，运行模式，进、出水温度，设置温度，环境温度等；（0-1分）	0-2	1.5	1	0	0
4.4	商务资信	1、以系统模拟图的形式，动态显示远程监测光氧净化系统状态（0-1分） 2、同屏显示净化器的主要运行参数（净化器运启停状态，处理前后的烟气颗粒度和非甲烷总烃含量等）；（0-1分）	0-2	1.5	1	0	0
4.5	商务资信	1、报修工作总览（工单总量，工单完成时效情况，维修人员工作负荷情况，工单类别统计，满意度统计，维修班组工单分布，工作量排名等）；（0-1分） 2、设备管理总览（设备总量，设备分布，巡检点分布统计，设备运行状态统计，设备巡检工作总量，巡检工作统计，巡检工作负荷等）；（0-1分） 3、巡检计划制定（包括：巡检路线设计，巡检时间及巡检频率设置，巡检人员选择等）；（0-1分）	0-3	2.5	2	0	0
5	商务资信	评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得13分，带★项没出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-13	13	1	0	0

6.1	商务资信	数据集成需符合院方现有平台数据模式规范和数据字典代码标准 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	4	3	3	3
6.2	商务资信	需支持包括主流工业标准通信接口在内的多种接口方式。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	3	3	3	3
6.3	商务资信	需支持基于HTTP协议的标准接口；如有嵌入界面，需支持单点登录功能，且嵌入界面需要与现有平台样式风格保持一致，界面尺寸做到适应。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	4	4	3.5	3
7.1	商务资信	对本项目的重点难点认识清楚、分析合理，工作方案有针对性，对项目理解透彻，能提出很好和有效的解决方案及额外服务由专家进行评审。其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5.5	5	4.5	3.5
7.2	商务资信	根据本项目的方案深化设计、劳动力计划、项目人员组织计划、详细完整的施工方案，能清楚列出的主材、辅材数量等由专家进行评审。 其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	5.5	4	3
8	商务资信	根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审： 其中：完全满足采购需求：2-3分；基本满足采购需求得1-2分，个别满足采购需求得0-1分。	0-3	2.5	2.5	2	1.5
9	商务资信	根据投标人售后服务保障、售后服务机构设置情况、响应时间、距离采购人的远近根据投标人及投标人的售后服务体系等级认证等情况进行综合比较打分综合比较。	0-4	4	3	3	2
10	商务资信	额外协助医院创建绿色食堂荣誉（费用包含在本次报价内），每提供一项加3分，最高3分(具体写明提供内容及实现的效果证明材料)。	0-3	3	0	3	0
合计			0-70	64.8	35.5	37	21

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温州市中心医院温州市中心医院智慧后勤综合管控系统（二期）（WZZD-ZBCG-2022040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江力德节能科技有限公司	浙江金棕榈建设有限公司	杭州彼盟建筑科技有限公司	浙江匠匠建设有限公司
1	商务资信	供应商具有综合管理系统、节能技术、设备监控系统等相关软件著作权或者专利的，每提供一个得1分，最高得6分。（不含实用新型及外观设计等专利，专利须在保护期内）	0-6	6	0	6	0
2	商务资信	1、投标人具有有效期内ISO 45001职业健康安全管理体系认证，得1分； 2、投标人具有有效期内ISO20000/IEC信息服务管理体系认证，得1分； 3、投标人具有有效期内ISO/IEC27001信息安全管理体系统认证，得1分； 4.投标人具有有效期内CMMI软件成熟度认证（叁级及以上），得1分。	0-4	4	1	3	1
3	商务资信	投标人自2017年8月1日以来已完工的监测类（医疗机构）业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高可得1分。注：须提供已完工验收报告及合同复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。	0-1	1	0	1	0
4.1	商务资信	以系统模拟图形式动态显示洁净区空调系统的运行状态：包括调主机及水泵运行启停状态与故障告警，出、回风温、湿度，电加热启停状态，空等；（0-1分）	0-1	1	1	0	0
4.2	商务资信	1、平台中实现中央空调系统模拟图实现系统运行数据的组态，动态呈现系统运行状态；（0-1分） 2、点选空调机组，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：设备启停状态，总管路出回水温度，压差；（0-1分） 3、点选冷冻泵或冷却泵，弹出设备详情窗口，显示设备运行状态与运行参数：水泵启停状态，水泵工作频率；（0-1分） 4、在监控界面可方便查看运行参数的历史数据与曲线；（0-1分）	0-4	4	3	0	0
4.3	商务资信	1、通过热水系统模拟图运态展现现场设备的运行情况（主机运行状态，不同管段的热水温度，环境温度及机组电力参数）；（0-1分） 2、点选热水机组，显示该设备的详细运行参数，如：启停装态，运行模式，进、出水温度，设置温度，环境温度等；（0-1分）	0-2	2	1	0	0
4.4	商务资信	1、以系统模拟图的形式，动态显示远程监测光氧净化系统状态（0-1分） 2、同屏显示净化器的主要运行参数（净化器运启停状态，处理前后的烟气颗粒度和非甲烷总烃含量等）；（0-1分）	0-2	2	2	0	0
4.5	商务资信	1、报修工作总览（工单总量，工单完成时效情况，维修人员工作负荷情况，工单类别统计，满意度统计，维修班组工单分布，工作量排名等）；（0-1分） 2、设备管理总览（设备总量，设备分布，巡检点分布统计，设备运行状态统计，设备巡检工作总量，巡检工作统计，巡检工作负荷等）；（0-1分） 3、巡检计划制定（包括：巡检路线设计，巡检时间及巡检频率设置，巡检人员选择等）；（0-1分）	0-3	3	3	0	0
5	商务资信	评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得13分，带★项没出现一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-13	13	1	0	0

6.1	商务 资信	数据集成需符合院方现有平台数据模式规范和数据字典代码标准 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	4	3	3	2
6.2	商务 资信	需支持包括主流工业标准通信接口在内的多种接口方式。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	4	3	3	2
6.3	商务 资信	需支持基于HTTP协议的标准接口；如有嵌入界面，需支持单点登录功能，且嵌入界面需要与现有平台样式风格保持一致，界面尺寸做到适应。 其中：基本满足采购需求得3-4分，个别满足采购需求得0-2分。	0-4	4	3	3	2
7.1	商务 资信	对本项目的重点难点认识清楚、分析合理，工作方案有针对性，对项目理解透彻，能提出很好和有效的解决方案及额外服务由专家进行评审。其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	3	3	3
7.2	商务 资信	根据本项目的方案深化设计、劳动力计划、项目人员组织计划、详细完整的施工方案，能清楚列出的主材、辅材数量等由专家进行评审。 其中：完全合理：4-6分，基本合理2-4分，个别合理0-2分。	0-6	5	3	3	3
8	商务 资信	根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审： 其中：完全满足采购需求：2-3分；基本满足采购需求得1-2分，个别满足采购需求得0-1分。	0-3	3	1.5	1	1
9	商务 资信	根据投标人售后服务保障、售后服务机构设置情况、响应时间、距离采购人的远近根据投标人及投标人的售后服务体系等级认证等情况进行综合比较打分综合比较。	0-4	3.5	2.5	2	2
10	商务 资信	额外协助医院创建绿色食堂荣誉（费用包含在本次报价内），每提供一项加3分，最高3分(具体写明提供内容及实现的效果证明材料)。	0-3	3	0	3	0
合计			0-70	67.5	31	31	16

专家（签名）：