

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：数字国美-基础运维-绿色机房改造提升（QSZB-Z(H)-C22237(GK)）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分值范围 | 杭州正光科技有限公司 | 浙江华云信息科技有限公司 | 杭州科士达网络科技公司 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人自 <b>2018年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件及用户评价单为准）：每提供1份合同业绩得 <b>1分</b> ，最高得 <b>3分</b> 。                                                                                                                                                                                                                   | 0-3  | 0          | 0            | 0           |
| 2   | 商务资信 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>注：政府强制采购的节能产品的除外。                                                                                                                                                            | 0-1  | 0.5        | 0.5          | 0.5         |
| 3.1 | 技术   | 温湿度报警演示：远程查询机房内温湿度数据。（ <b>0-2分</b> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-2  | 0          | 1.5          | 0           |
| 3.2 | 技术   | 烟感报警演示：远程查询机房内烟感数据。（ <b>0-1分</b> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-1  | 0          | 1            | 0           |
| 3.3 | 技术   | 漏水系统状态查询：远程查询机房内温湿度数据。（ <b>0-1分</b> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-1  | 0          | 1            | 0           |
| 3.4 | 技术   | UPS系统状态查询：能够查询接入主机的UPS的参数以及状态；参数包含UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。支持远程放电系统；可自由设置UPS自测时间；可自由设置放电时间以及放电电量。全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，超限参数将变色，立即进行相应的告警联动，可根据用户需要设置电话语音或短信通知。能够查询电池 <b>2</b> 种方式显示的数据： <b>1</b> .电池组数据，包括组电压、组电流、 <b>SoC</b> 百分比以及电池状态。单节数据，显示每一节电池的电压、温度和内阻数据。（ <b>0-2分</b> ） | 0-2  | 0          | 1.5          | 0           |
| 3.5 | 技术   | 配电系统状态查询：能够查询接入主机的配电参数以及状态，参数包含：采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、各支路开关状态、各支路电压电流等等；设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。全面监视每个支路开关的开关状态情况，实现即时报警。为提高机房设备供电的可靠性，当监控系统检测到开关跳闸，发生故障或者非法动作等不正常情况时，将自动启动电话语音或手机短信报警；（ <b>0-2分</b> ）                                                                                                     | 0-2  | 0          | 1.5          | 0           |
| 3.6 | 技术   | 空调系统功能查询：监控精密空调运行参数、通讯状态，以及压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等状态；可远程修改设置与开关空调。可远程修改设置与开关空调。（ <b>0-2分</b> ）                                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 0          | 2            | 0           |
| 4   | 技术   | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；<br>满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；<br>技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣 <b>2分</b> ；<br>负偏离 <b>11</b> 项及以上的投标无效。                                                                                                                                                                                          | 0-20 | 0          | 16           | 8           |
| 5.1 | 技术   | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-4  | 2.5        | 3.5          | 3           |
| 5.2 | 技术   | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-4  | 3          | 3.5          | 3           |
| 6.1 | 技术   | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-4  | 2          | 3.5          | 2.5         |
| 6.2 | 技术   | 技术支持资料对产品响应证明程度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-4  | 2.5        | 3.5          | 3           |

|     |    |                                                   |      |      |     |      |
|-----|----|---------------------------------------------------|------|------|-----|------|
| 7.1 | 技术 | 项目现状及需求分析：对项目情况理解的针对性、全面性、准确性                     | 0-4  | 3    | 3.5 | 3    |
| 7.2 | 技术 | 总体设计方案的完整性、可行性、先进性、合理性                            | 0-4  | 3    | 3.5 | 3    |
| 8.1 | 技术 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。 | 0-3  | 2    | 2.5 | 2    |
| 8.2 | 技术 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺                      | 0-3  | 2    | 2.5 | 2    |
| 9.1 | 技术 | 技术服务专业技术团队、响应方式、响应时间、响应距离等                        | 0-3  | 2    | 2.5 | 2    |
| 9.2 | 技术 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性。                               | 0-3  | 2    | 2.5 | 2.5  |
| 合计  |    |                                                   | 0-70 | 24.5 | 56  | 34.5 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：数字国美-基础运维-绿色机房改造提升（QSZB-Z(H)-C22237(GK)）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 杭州正光科技有限公司 | 浙江华云信息科技有限公司 | 杭州科士达网络科技有限公司 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|---------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件及用户评价单为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。                                                                                                                                                                                                          | 0-3  | 0          | 0            | 0             |
| 2   | 商务资信 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；<br>投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；<br>注：政府强制采购的节能产品的除外。                                                                                                                                          | 0-1  | 0.5        | 0.5          | 0.5           |
| 3.1 | 技术   | 温湿度报警演示：远程查询机房内温湿度数据。（0-2分）                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.2 | 技术   | 烟感报警演示：远程查询机房内烟感数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.3 | 技术   | 漏水系统状态查询：远程查询机房内温湿度数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.4 | 技术   | UPS系统状态查询：能够查询接入主机的UPS的参数以及状态；参数包含UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。支持远程放电系统；可自由设置UPS自测时间；可自由设置放电时间以及放电电量。全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，超限参数将变色，立即进行相应的告警联动，可根据用户需要设置电话语音或短信通知。能够查询电池2种方式显示的数据：1.电池组数据，包括组电压、组电流、SoC百分比以及电池状态。单节数据，显示每一节电池的电压、温度和内阻数据。（0-2分） | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.5 | 技术   | 配电系统状态查询：能够查询接入主机的配电参数以及状态，参数包含：采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、各支路开关状态、各支路电压电流等等；设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。全面监视每个支路开关的开关状态情况，实现即时报警。为提高机房设备供电的可靠性，当监控系统检测到开关跳闸，发生故障或者非法动作等不正常情况时，将自动启动电话语音或手机短信报警；（0-2分）                                                                          | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.6 | 技术   | 空调系统功能查询：监控精密空调运行参数、通讯状态，以及压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等状态；可远程修改设置与开关空调。可远程修改设置与开关空调。（0-2分）                                                                                                                                                                                                | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 4   | 技术   | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；<br>满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；<br>技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；<br>负偏离11项及以上的投标无效。                                                                                                                                                                        | 0-20 | 0          | 16           | 8             |
| 5.1 | 技术   | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 3          | 3            | 3             |
| 5.2 | 技术   | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 2          | 3            | 2             |
| 6.1 | 技术   | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-4  | 2          | 3            | 2             |
| 6.2 | 技术   | 技术支持资料对产品响应证明程度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-4  | 2          | 3            | 2             |

|     |    |                                                   |      |      |      |      |
|-----|----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 7.1 | 技术 | 项目现状及需求分析：对项目情况理解的针对性、全面性、准确性                     | 0-4  | 3    | 3    | 3    |
| 7.2 | 技术 | 总体设计方案的完整性、可行性、先进性、合理性                            | 0-4  | 3    | 3    | 3    |
| 8.1 | 技术 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。 | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 8.2 | 技术 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺                      | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 9.1 | 技术 | 技术服务专业技术团队、响应方式、响应时间、响应距离等                        | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 9.2 | 技术 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性。                               | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 合计  |    |                                                   | 0-70 | 27.5 | 56.5 | 35.5 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：数字国美-基础运维-绿色机房改造提升（QSZB-Z(H)-C22237(GK)）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 杭州正光科技有限公司 | 浙江华云信息科技有限公司 | 杭州科士达网络科技有限公司 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|---------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人自 <b>2018年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件及用户评价单为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。                                                                                                                                                                                                 | 0-3  | 0          | 0            | 0             |
| 2   | 商务资信 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>注：政府强制采购的节能产品的除外。                                                                                                                        | 0-1  | 0.5        | 0.5          | 0.5           |
| 3.1 | 技术   | 温湿度报警演示：远程查询机房内温湿度数据。（0-2分）                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.2 | 技术   | 烟感报警演示：远程查询机房内烟感数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.3 | 技术   | 漏水系统状态查询：远程查询机房内温湿度数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.4 | 技术   | UPS系统状态查询：能够查询接入主机的UPS的参数以及状态；参数包含UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。支持远程放电系统；可自由设置UPS自测时间；可自由设置放电时间以及放电电量。全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，超限参数将变色，立即进行相应的告警联动，可根据用户需要设置电话语音或短信通知。能够查询电池2种方式显示的数据：1.电池组数据，包括组电压、组电流、SoC百分比以及电池状态。单节数据，显示每一节电池的电压、温度和内阻数据。（0-2分） | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.5 | 技术   | 配电系统状态查询：能够查询接入主机的配电参数以及状态，参数包含：采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、各支路开关状态、各支路电压电流等等；设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。全面监视每个支路开关的开关状态情况，实现即时报警。为提高机房设备供电的可靠性，当监控系统检测到开关跳闸，发生故障或者非法动作等不正常情况时，将自动启动电话语音或手机短信报警；（0-2分）                                                                          | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.6 | 技术   | 空调系统功能查询：监控精密空调运行参数、通讯状态，以及压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等状态；可远程修改设置与开关空调。可远程修改设置与开关空调。（0-2分）                                                                                                                                                                                                | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 4   | 技术   | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；<br>满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；<br>技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；<br>负偏离11项及以上的投标无效。                                                                                                                                                                        | 0-20 | 0          | 16           | 8             |
| 5.1 | 技术   | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 2          | 3            | 3             |
| 5.2 | 技术   | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 3          | 3            | 3             |
| 6.1 | 技术   | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-4  | 2          | 3            | 3             |
| 6.2 | 技术   | 技术支持资料对产品响应证明程度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-4  | 2          | 2            | 2             |

|     |    |                                                   |      |      |      |      |
|-----|----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 7.1 | 技术 | 项目现状及需求分析：对项目情况理解的针对性、全面性、准确性                     | 0-4  | 3    | 4    | 4    |
| 7.2 | 技术 | 总体设计方案的完整性、可行性、先进性、合理性                            | 0-4  | 2    | 3    | 4    |
| 8.1 | 技术 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。 | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 8.2 | 技术 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺                      | 0-3  | 2    | 3    | 3    |
| 9.1 | 技术 | 技术服务专业技术团队、响应方式、响应时间、响应距离等                        | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 9.2 | 技术 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性。                               | 0-3  | 3    | 3    | 3    |
| 合计  |    |                                                   | 0-70 | 25.5 | 55.5 | 39.5 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：数字国美-基础运维-绿色机房改造提升（QSZB-Z(H)-C22237(GK)）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 杭州正光科技有限公司 | 浙江华云信息科技有限公司 | 杭州科士达网络科技有限公司 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|---------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人自 <b>2018年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件及用户评价单为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。                                                                                                                                                                                                 | 0-3  | 0          | 0            | 0             |
| 2   | 商务资信 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>注：政府强制采购的节能产品的除外。                                                                                                                        | 0-1  | 0.5        | 0.5          | 0.5           |
| 3.1 | 技术   | 温湿度报警演示：远程查询机房内温湿度数据。（0-2分）                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 3.2 | 技术   | 烟感报警演示：远程查询机房内烟感数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.3 | 技术   | 漏水系统状态查询：远程查询机房内温湿度数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.4 | 技术   | UPS系统状态查询：能够查询接入主机的UPS的参数以及状态；参数包含UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。支持远程放电系统；可自由设置UPS自测时间；可自由设置放电时间以及放电电量。全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，超限参数将变色，立即进行相应的告警联动，可根据用户需要设置电话语音或短信通知。能够查询电池2种方式显示的数据：1.电池组数据，包括组电压、组电流、SoC百分比以及电池状态。单节数据，显示每一节电池的电压、温度和内阻数据。（0-2分） | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 3.5 | 技术   | 配电系统状态查询：能够查询接入主机的配电参数以及状态，参数包含：采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、各支路开关状态、各支路电压电流等等；设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。全面监视每个支路开关的开关状态情况，实现即时报警。为提高机房设备供电的可靠性，当监控系统检测到开关跳闸，发生故障或者非法动作等不正常情况时，将自动启动电话语音或手机短信报警；（0-2分）                                                                          | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 3.6 | 技术   | 空调系统功能查询：监控精密空调运行参数、通讯状态，以及压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等状态；可远程修改设置与开关空调。可远程修改设置与开关空调。（0-2分）                                                                                                                                                                                                | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 4   | 技术   | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；<br>满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；<br>技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；<br>负偏离11项及以上的投标无效。                                                                                                                                                                        | 0-20 | 0          | 16           | 8             |
| 5.1 | 技术   | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 1          | 3            | 2             |
| 5.2 | 技术   | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 2          | 4            | 3             |
| 6.1 | 技术   | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-4  | 1          | 3            | 2             |
| 6.2 | 技术   | 技术支持资料对产品响应证明程度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-4  | 1          | 4            | 3             |

|     |    |                                                   |      |      |      |      |
|-----|----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 7.1 | 技术 | 项目现状及需求分析：对项目情况理解的针对性、全面性、准确性                     | 0-4  | 2    | 3    | 3    |
| 7.2 | 技术 | 总体设计方案的完整性、可行性、先进性、合理性                            | 0-4  | 2    | 3    | 3    |
| 8.1 | 技术 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。 | 0-3  | 2    | 3    | 3    |
| 8.2 | 技术 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺                      | 0-3  | 2    | 2    | 2    |
| 9.1 | 技术 | 技术服务专业技术团队、响应方式、响应时间、响应距离等                        | 0-3  | 2    | 2    | 2    |
| 9.2 | 技术 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性。                               | 0-3  | 2    | 2    | 2    |
| 合计  |    |                                                   | 0-70 | 17.5 | 51.5 | 33.5 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：数字国美-基础运维-绿色机房改造提升（QSZB-Z(H)-C22237(GK)）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值范围 | 杭州正光科技有限公司 | 浙江华云信息科技有限公司 | 杭州科士达网络科技有限公司 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|---------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人自 <b>2018年1月1日</b> 以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件及用户评价单为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。                                                                                                                                                                                                 | 0-3  | 0          | 0            | 0             |
| 2   | 商务资信 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得 <b>0.5分</b> ；<br>注：政府强制采购的节能产品的除外。                                                                                                                        | 0-1  | 0.5        | 0.5          | 0.5           |
| 3.1 | 技术   | 温湿度报警演示：远程查询机房内温湿度数据。（0-2分）                                                                                                                                                                                                                                                      | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 3.2 | 技术   | 烟感报警演示：远程查询机房内烟感数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                        | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.3 | 技术   | 漏水系统状态查询：远程查询机房内温湿度数据。（0-1分）                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-1  | 0          | 1            | 0             |
| 3.4 | 技术   | UPS系统状态查询：能够查询接入主机的UPS的参数以及状态；参数包含UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数，设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。支持远程放电系统；可自由设置UPS自测时间；可自由设置放电时间以及放电电量。全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，超限参数将变色，立即进行相应的告警联动，可根据用户需要设置电话语音或短信通知。能够查询电池2种方式显示的数据：1.电池组数据，包括组电压、组电流、SoC百分比以及电池状态。单节数据，显示每一节电池的电压、温度和内阻数据。（0-2分） | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 3.5 | 技术   | 配电系统状态查询：能够查询接入主机的配电参数以及状态，参数包含：采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、各支路开关状态、各支路电压电流等等；设备信息显示生产商、供应商、联系人、联系方式、设备维保到期日期信息。全面监视每个支路开关的开关状态情况，实现即时报警。为提高机房设备供电的可靠性，当监控系统检测到开关跳闸，发生故障或者非法动作等不正常情况时，将自动启动电话语音或手机短信报警；（0-2分）                                                                          | 0-2  | 0          | 1            | 0             |
| 3.6 | 技术   | 空调系统功能查询：监控精密空调运行参数、通讯状态，以及压缩机、风机、加热器、加湿器、除湿器等状态；可远程修改设置与开关空调。可远程修改设置与开关空调。（0-2分）                                                                                                                                                                                                | 0-2  | 0          | 2            | 0             |
| 4   | 技术   | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；<br>满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；<br>技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；<br>负偏离11项及以上的投标无效。                                                                                                                                                                        | 0-20 | 0          | 16           | 8             |
| 5.1 | 技术   | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 2          | 3            | 2             |
| 5.2 | 技术   | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-4  | 2          | 3            | 2             |
| 6.1 | 技术   | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-4  | 2          | 4            | 3             |
| 6.2 | 技术   | 技术支持资料对产品响应证明程度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0-4  | 2          | 4            | 3             |

|     |    |                                                   |      |      |      |      |
|-----|----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 7.1 | 技术 | 项目现状及需求分析：对项目情况理解的针对性、全面性、准确性                     | 0-4  | 2    | 4    | 3    |
| 7.2 | 技术 | 总体设计方案的完整性、可行性、先进性、合理性                            | 0-4  | 2    | 4    | 3    |
| 8.1 | 技术 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内的后续技术支持和维护能力情况。 | 0-3  | 2    | 3    | 3    |
| 8.2 | 技术 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺                      | 0-3  | 2    | 3    | 2    |
| 9.1 | 技术 | 技术服务专业技术团队、响应方式、响应时间、响应距离等                        | 0-3  | 2    | 3    | 2    |
| 9.2 | 技术 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性。                               | 0-3  | 2    | 3    | 2    |
| 合计  |    |                                                   | 0-70 | 20.5 | 58.5 | 33.5 |

专家（签名）：