

技术商务资信评分明细（陈丽花）

项目名称：浙江省杭州学军中学教学楼新增空调采购项目（HZZFCG-2022-142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州嘉励环保科技有限公司	杭州齐轩环境设备有限公司	杭州诚信节能环保技术有限公司	杭州洛卡环境工程有限公司	杭州鹏德空调设备有限公司	杭州吉诺机电设备有限公司
1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的,每个得1分。	0-3	3	3	2	3	0	3
2	商务资信	投标人自2019年1月1日以来完成的同类案例。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章），每个得1分，最高得2分。否则不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）	0-2	0	2	0	0	0	0
3	商务资信	对标的一览表及技术需求中的技术参数响应情况进行评分，完全满足招标技术参数要求的得18分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。加“◆”的技术参数为重要参数，每负偏离一项扣6分，其他扣1分，扣完为止。（标注“◆”符号的技术参数以第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料为准，否则不得分。）	0-18	6	6	6	18	6	6
4	商务资信	投标产品室外机具有智能自清洁功能得3分，室外机具有低噪运行功能得3分，没有不得分（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）。	0-6	0	3	3	6	0	3
5	商务资信	质保期4年，每增加一年原厂质保得1分，最多得5分（以整机的质保期为计算依据，要求提供质保期承诺函）。	0-5	2	2	5	5	2	5
6	商务资信	投标产品室内机需具有空气净化和消毒功能，除PM2.5、细菌和抗病毒，有此功能得4分，否则不得分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	0	0	4	0	0
7	商务资信	所投产品智能化功能：空调是否具有智能化功能如智能控制、智能除霜等其它满足该项要求的智能化功能（不局限于以上列举出来的），各品牌自行列举智能化功能。提供1个得1分，最多得4分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	4	4	3	0	4
8	商务资信	安装材料、辅助材料:提供铜管、安装支架、保温材料提供符合国家标准的相关检测报告。 铜管φ9.5壁厚≥0.8mm，铜管φ19.1壁厚≥1.0mm；满足标准得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。 铜管φ9.5保温材料厚度≥15mm，铜管φ19.1保温材料厚度≥20mm的得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	0	4

9	商务 资信	投标人根据本项目重难点的措施情况。工程已经竣工，需要在安装设备及铜管的时候考虑已经装修好的工作面，需要注意成品保护，增加施工难度，需要对装修好的设备及墙面破坏和修复，同时考虑教学楼的整体美观，需要考虑管线横平竖直。另外空调配电已经安装，需要考虑新增的空调的电源进线的施工。提供方案，方案符合采购需求视为满足，满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	2	4	2	4	0	4
10	商务 资信	项目组织实施方案：（1）提供项目实施、安装方案并符合采购需求；（2）提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；（3）提供培训方案及培训人员符合采购需求；（4）供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条，工作思路和要点内容完全符合得1分；部分符合得0.5分；不符合得0分。	0-4	3	4	3	4	0	3.5
11	商务 资信	1.本项目负责人具有类似项目建设经验并提供相关证明材料，提供1个项目建设经验的得2分，最多得2分；2.团队人员技术能力含有与项目实施相关的设备安装、质量管控、资料管理、材料管理、安全管理人员等并提供相关证明材料，完全符合得2分；不符合不得分。以上需同时提供人员相关证明材料及在投标人单位的社保缴纳证明方有效，否则此项不得分。	0-4	0	2	0	2	0	0
12	商务 资信	投标人提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期内的的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期届满，投标人工程师和采购人代表将对设备进行一次测试，任何故障须由投标人解决并取得采购人的最终认可（符合得2分，不符合不得分）。	0-6	2	6	6	6	2	4
13	商务 资信	根据投标单位提供的备品备件情况，备品备件清单内容完整、规格产地清楚，得4分；备品备件有但不完整的得1分；无备品备件的得0分。针对本次项目所有空调设备，质保期内每年上门增值服务一次，进行室内外机热交换器的清洗、消毒、冷凝排水系统的检测等维护保养（费用包含在投标报价中），承诺服务一年且承诺内容完整得1分，承诺服务二年且承诺内容完整得2分，否则不得分。（提供备件备品清单和承诺）	0-6	2	6	3	6	0	3
合计			0-70	24	46	38	65	10	39.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（高亮）

项目名称：浙江省杭州学军中学教学楼新增空调采购项目（HZZFCG-2022-142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州励嘉环境科技有限公司	杭州齐轩环境设备有限公司	杭州诚信节能环保技术有限公司	杭州洛卡环境工程有限公司	杭州鹏德空调设备有限公司	杭州吉诺机电设备有限公司
1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的,每个得1分。	0-3	3	3	2	3	0	3
2	商务资信	投标人自2019年1月1日以来完成的同类案例。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章），每个得1分，最高得2分。否则不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）	0-2	0	2	0	0	0	0
3	商务资信	对标的一览表及技术需求中的技术参数响应情况进行评分，完全满足招标技术参数要求的得18分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。加“◆”的技术参数为重要参数，每负偏离一项扣6分，其他扣1分，扣完为止。（标注“◆”符号的技术参数以第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料为准，否则不得分。）	0-18	6	6	6	18	6	6
4	商务资信	投标产品室外机具有智能自清洁功能得3分，室外机具有低噪运行功能得3分，没有不得分（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-6	0	3	3	6	0	3
5	商务资信	质保期4年，每增加一年原厂质保得1分，最多得5分（以整机的质保期为计算依据，要求提供质保期承诺函）。	0-5	2	2	5	5	2	5
6	商务资信	投标产品室内机需具有空气净化和消毒功能，除PM2.5、细菌和抗病毒，有此功能得4分，否则不得分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	0	0	4	0	0
7	商务资信	所投产品智能化功能：空调是否具有智能化功能如智能控制、智能除霜等其它满足该项要求的智能化功能（不局限于以上列举出来的），各品牌自行列举智能化功能。提供1个得1分，最多得4分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	4	4	3	0	4
8	商务资信	安装材料、辅助材料:提供铜管、安装支架、保温材料提供符合国家标准的相关检测报告。 铜管φ9.5壁厚≥0.8mm，铜管φ19.1壁厚≥1.0mm；满足标准得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。 铜管φ9.5保温材料厚度≥15mm，铜管φ19.1保温材料厚度≥20mm的得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	0	4

9	商务 资信	投标人根据本项目重难点的措施情况。工程已经竣工，需要在安装设备及铜管的时候考虑已经装修好的工作面，需要注意成品保护，增加施工难度，需要对装修好的设备及墙面破坏和修复，同时考虑教学楼的整体美观，需要考虑管线横平竖直。另外空调配电已经安装，需要考虑新增的空调的电源进线的施工。提供方案，方案符合采购需求视为满足，满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	2	4	2	4	0	4
10	商务 资信	项目组织实施方案：（1）提供项目实施、安装方案并符合采购需求；（2）提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；（3）提供培训方案及培训人员符合采购需求；（4）供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条，工作思路和要点内容完全符合得1分；部分符合得0.5分；不符合得0分。	0-4	4	4	4	4	0	4
11	商务 资信	1.本项目负责人具有类似项目建设经验并提供相关证明材料，提供1个项目建设经验的得2分，最多得2分；2.团队人员技术能力含有与项目实施相关的设备安装、质量管控、资料管理、材料管理、安全管理人员等并提供相关证明材料，完全符合得2分；不符合不得分。以上需同时提供人员相关证明材料及在投标人单位的社保缴纳证明方有效，否则此项不得分。	0-4	0	2	0	2	0	0
12	商务 资信	投标人提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期内的的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期届满，投标人工程师和采购人代表将对设备进行一次测试，任何故障须由投标人解决并取得采购人的最终认可（符合得2分，不符合不得分）。	0-6	2	6	6	6	2	4
13	商务 资信	根据投标单位提供的备品备件情况，备品备件清单内容完整、规格产地清楚，得4分；备品备件有但不完整的得1分；无备品备件的得0分。针对本次项目所有空调设备，质保期内每年上门增值服务一次，进行室内外机热交换器的清洗、消毒、冷凝排水系统的检测等维护保养（费用包含在投标报价中），承诺服务一年且承诺内容完整得1分，承诺服务二年且承诺内容完整得2分，否则不得分。（提供备件备品清单和承诺）	0-6	2	6	3	6	0	3
合计			0-70	25	46	39	65	10	40

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈琪）

项目名称：浙江省杭州学军中学教学楼新增空调采购项目（HZZFCG-2022-142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州励嘉环境科技有限公司	杭州齐轩环境设备有限公司	杭州诚信节能环保技术有限公司	杭州洛卡环境工程有限公司	杭州鹏德空调设备有限公司	杭州吉诺机电设备有限公司
1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的,每个得1分。	0-3	3	3	2	3	0	3
2	商务资信	投标人自2019年1月1日以来完成的同类案例。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章），每个得1分，最高得2分。否则不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）	0-2	0	2	0	0	0	0
3	商务资信	对标的一览表及技术需求中的技术参数响应情况进行评分，完全满足招标技术参数要求的得18分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。加“◆”的技术参数为重要参数，每负偏离一项扣6分，其他扣1分，扣完为止。（标注“◆”符号的技术参数以第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料为准，否则不得分。）	0-18	6	6	6	18	6	6
4	商务资信	投标产品室外机具有智能自清洁功能得3分，室外机具有低噪运行功能得3分，没有不得分（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-6	0	3	3	6	0	3
5	商务资信	质保期4年，每增加一年原厂质保得1分，最多得5分（以整机的质保期为计算依据，要求提供质保期承诺函）。	0-5	2	2	5	5	2	5
6	商务资信	投标产品室内机需具有空气净化和消毒功能，除PM2.5、细菌和抗病毒，有此功能得4分，否则不得分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	0	0	4	0	0
7	商务资信	所投产品智能化功能：空调是否具有智能化功能如智能控制、智能除霜等其它满足该项要求的智能化功能（不局限于以上列举出来的），各品牌自行列举智能化功能。提供1个得1分，最多得4分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	4	4	3	0	4
8	商务资信	安装材料、辅助材料:提供铜管、安装支架、保温材料提供符合国家标准的相关检测报告。 铜管φ9.5壁厚≥0.8mm，铜管φ19.1壁厚≥1.0mm；满足标准得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。 铜管φ9.5保温材料厚度≥15mm，铜管φ19.1保温材料厚度≥20mm的得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	0	4

9	商务 资信	投标人根据本项目重难点的措施情况。工程已经竣工，需要在安装设备及铜管的时候考虑已经装修好的工作面，需要注意成品保护，增加施工难度，需要对装修好的设备及墙面破坏和修复，同时考虑教学楼的整体美观，需要考虑管线横平竖直。另外空调配电已经安装，需要考虑新增的空调的电源进线的施工。提供方案，方案符合采购需求视为满足，满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	2	4	2	4	0	4
10	商务 资信	项目组织实施方案：（1）提供项目实施、安装方案并符合采购需求；（2）提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；（3）提供培训方案及培训人员符合采购需求；（4）供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条，工作思路和要点内容完全符合得1分；部分符合得0.5分；不符合得0分。	0-4	3	3	3.5	3.5	0	3.5
11	商务 资信	1.本项目负责人具有类似项目建设经验并提供相关证明材料，提供1个项目建设经验的得2分，最多得2分；2.团队人员技术能力含有与项目实施相关的设备安装、质量管控、资料管理、材料管理、安全管理人员等并提供相关证明材料，完全符合得2分；不符合不得分。以上需同时提供人员相关证明材料及在投标人单位的社保缴纳证明方有效，否则此项不得分。	0-4	0	2	0	2	0	0
12	商务 资信	投标人提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期内的的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期届满，投标人工程师和采购人代表将对设备进行一次测试，任何故障须由投标人解决并取得采购人的最终认可（符合得2分，不符合不得分）。	0-6	2	6	6	6	2	4
13	商务 资信	根据投标单位提供的备品备件情况，备品备件清单内容完整、规格产地清楚，得4分；备品备件有但不完整的得1分；无备品备件的得0分。针对本次项目所有空调设备，质保期内每年上门增值服务一次，进行室内外机热交换器的清洗、消毒、冷凝排水系统的检测等维护保养（费用包含在投标报价中），承诺服务一年且承诺内容完整得1分，承诺服务二年且承诺内容完整得2分，否则不得分。（提供备件备品清单和承诺）	0-6	2	6	3	6	0	3
合计			0-70	24	45	38.5	64.5	10	39.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（罗金标）

项目名称：浙江省杭州学军中学教学楼新增空调采购项目（HZZFCG-2022-142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州励嘉环境科技有限公司	杭州齐轩环境设备有限公司	杭州诚信节能环保技术有限公司	杭州洛卡环境工程有限公司	杭州鹏德空调设备有限公司	杭州吉诺机电设备有限公司
1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的,每个得1分。	0-3	3	3	2	3	0	3
2	商务资信	投标人自2019年1月1日以来完成的同类案例。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章），每个得1分，最高得2分。否则不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）	0-2	0	2	0	0	0	0
3	商务资信	对标的一览表及技术需求中的技术参数响应情况进行评分，完全满足招标技术参数要求的得18分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。加“◆”的技术参数为重要参数，每负偏离一项扣6分，其他扣1分，扣完为止。（标注“◆”符号的技术参数以第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料为准，否则不得分。）	0-18	6	6	6	18	6	6
4	商务资信	投标产品室外机具有智能自清洁功能得3分，室外机具有低噪运行功能得3分，没有不得分（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-6	0	3	3	6	0	3
5	商务资信	质保期4年，每增加一年原厂质保得1分，最多得5分（以整机的质保期为计算依据，要求提供质保期承诺函）。	0-5	2	2	5	5	2	5
6	商务资信	投标产品室内机需具有空气净化和消毒功能，除PM2.5、细菌和抗病毒，有此功能得4分，否则不得分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	0	0	4	0	0
7	商务资信	所投产品智能化功能：空调是否具有智能化功能如智能控制、智能除霜等其它满足该项要求的智能化功能（不局限于以上列举出来的），各品牌自行列举智能化功能。提供1个得1分，最多得4分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	4	4	3	0	4
8	商务资信	安装材料、辅助材料:提供铜管、安装支架、保温材料提供符合国家标准的相关检测报告。 铜管φ9.5壁厚≥0.8mm，铜管φ19.1壁厚≥1.0mm；满足标准得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。 铜管φ9.5保温材料厚度≥15mm，铜管φ19.1保温材料厚度≥20mm的得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	0	4

9	商务 资信	投标人根据本项目重难点的措施情况。工程已经竣工，需要在安装设备及铜管的时候考虑已经装修好的工作面，需要注意成品保护，增加施工难度，需要对装修好的设备及墙面破坏和修复，同时考虑教学楼的整体美观，需要考虑管线横平竖直。另外空调配电已经安装，需要考虑新增的空调的电源进线的施工。提供方案，方案符合采购需求视为满足，满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	2	4	2	4	0	4
10	商务 资信	项目组织实施方案：（1）提供项目实施、安装方案并符合采购需求；（2）提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；（3）提供培训方案及培训人员符合采购需求；（4）供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条，工作思路和要点内容完全符合得1分；部分符合得0.5分；不符合得0分。	0-4	4	4	4	4	0	4
11	商务 资信	1.本项目负责人具有类似项目建设经验并提供相关证明材料，提供1个项目建设经验的得2分，最多得2分；2.团队人员技术能力含有与项目实施相关的设备安装、质量管控、资料管理、材料管理、安全管理人员等并提供相关证明材料，完全符合得2分；不符合不得分。以上需同时提供人员相关证明材料及在投标人单位的社保缴纳证明方有效，否则此项不得分。	0-4	0	2	0	2	0	0
12	商务 资信	投标人提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期内的的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期届满，投标人工程师和采购人代表将对设备进行一次测试，任何故障须由投标人解决并取得采购人的最终认可（符合得2分，不符合不得分）。	0-6	2	6	6	6	2	4
13	商务 资信	根据投标单位提供的备品备件情况，备品备件清单内容完整、规格产地清楚，得4分；备品备件有但不完整的得1分；无备品备件的得0分。针对本次项目所有空调设备，质保期内每年上门增值服务一次，进行室内外机热交换器的清洗、消毒、冷凝排水系统的检测等维护保养（费用包含在投标报价中），承诺服务一年且承诺内容完整得1分，承诺服务二年且承诺内容完整得2分，否则不得分。（提供备件备品清单和承诺）	0-6	2	6	3	6	0	3
合计			0-70	25	46	39	65	10	40

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（李国建）

项目名称：浙江省杭州学军中学教学楼新增空调采购项目（HZZFCG-2022-142）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州励嘉环境科技有限公司	杭州齐轩环境设备有限公司	杭州诚信节能环保技术有限公司	杭州洛卡环境工程有限公司	杭州鹏德空调设备有限公司	杭州吉诺机电设备有限公司
1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证的,每个得1分。	0-3	3	3	2	3	0	3
2	商务资信	投标人自2019年1月1日以来完成的同类案例。每个案例需提供合同和用户验收报告。（以验收报告时间为准，验收报告必须提供用户单位盖章），每个得1分，最高得2分。否则不得分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）	0-2	0	2	0	0	0	0
3	商务资信	对标的一览表及技术需求中的技术参数响应情况进行评分，完全满足招标技术参数要求的得18分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效。加“◆”的技术参数为重要参数，每负偏离一项扣6分，其他扣1分，扣完为止。（标注“◆”符号的技术参数以第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料为准，否则不得分。）	0-18	6	6	6	18	6	6
4	商务资信	投标产品室外机具有智能自清洁功能得3分，室外机具有低噪运行功能得3分，没有不得分（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-6	0	3	3	6	0	3
5	商务资信	质保期4年，每增加一年原厂质保得1分，最多得5分（以整机的质保期为计算依据，要求提供质保期承诺函）。	0-5	2	2	5	5	2	5
6	商务资信	投标产品室内机需具有空气净化和消毒功能，除PM2.5、细菌和抗病毒，有此功能得4分，否则不得分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	0	0	4	0	0
7	商务资信	所投产品智能化功能：空调是否具有智能化功能如智能控制、智能除霜等其它满足该项要求的智能化功能（不局限于以上列举出来的），各品牌自行列举智能化功能。提供1个得1分，最多得4分。（要求提供第三方检测机构出具的检测报告，或者制造商公开发行的样册说明书，或者制造商公开的其他证明材料，否则不得分。）	0-4	0	4	4	3	0	4
8	商务资信	安装材料、辅助材料:提供铜管、安装支架、保温材料提供符合国家标准的相关检测报告。 铜管φ9.5壁厚≥0.8mm，铜管φ19.1壁厚≥1.0mm；满足标准得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。 铜管φ9.5保温材料厚度≥15mm，铜管φ19.1保温材料厚度≥20mm的得2分。以符合国家标准的相关检测报告为准，否则不得分。	0-4	4	4	4	4	0	4

9	商务 资信	投标人根据本项目重难点的措施情况。工程已经竣工，需要在安装设备及铜管的时候考虑已经装修好的工作面，需要注意成品保护，增加施工难度，需要对装修好的设备及墙面破坏和修复，同时考虑教学楼的整体美观，需要考虑管线横平竖直。另外空调配电已经安装，需要考虑新增的空调的电源进线的施工。提供方案，方案符合采购需求视为满足，满足得4分，部分满足得2分，不满足不得分。	0-4	2	4	2	4	0	4
10	商务 资信	项目组织实施方案：（1）提供项目实施、安装方案并符合采购需求；（2）提供功能测试、试运行及验收方案并符合采购需求；（3）提供培训方案及培训人员符合采购需求；（4）供货进度实施及进度保障措施方案。以上每条，工作思路和要点内容完全符合得1分；部分符合得0.5分；不符合得0分。	0-4	4	4	4	4	0	4
11	商务 资信	1.本项目负责人具有类似项目建设经验并提供相关证明材料，提供1个项目建设经验的得2分，最多得2分；2.团队人员技术能力含有与项目实施相关的设备安装、质量管控、资料管理、材料管理、安全管理人员等并提供相关证明材料，完全符合得2分；不符合不得分。以上需同时提供人员相关证明材料及在投标人单位的社保缴纳证明方有效，否则此项不得分。	0-4	0	2	0	2	0	0
12	商务 资信	投标人提供24小时的设备维修服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期内的的工作应包括对所有设备系统常规检查、调整、润滑、冷媒补充等（符合得2分，不符合不得分）；在质量保证期届满，投标人工程师和采购人代表将对设备进行一次测试，任何故障须由投标人解决并取得采购人的最终认可（符合得2分，不符合不得分）。	0-6	2	6	6	6	2	4
13	商务 资信	根据投标单位提供的备品备件情况，备品备件清单内容完整、规格产地清楚，得4分；备品备件有但不完整的得1分；无备品备件的得0分。针对本次项目所有空调设备，质保期内每年上门增值服务一次，进行室内外机热交换器的清洗、消毒、冷凝排水系统的检测等维护保养（费用包含在投标报价中），承诺服务一年且承诺内容完整得1分，承诺服务二年且承诺内容完整得2分，否则不得分。（提供备件备品清单和承诺）	0-6	2	6	3	6	0	3
合计			0-70	25	46	39	65	10	40

专家（签名）：