

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：屏峰校区家和堂二楼中央空调改造（QSZB-Z(H)-H22112(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州乐盛 空调工程 有限公司	杭州广成 机电设备 有限公司	浙江仁聚 机电设备 有限公司
1	商务资信	【客观分】在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得1分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	0	0	0
2	商务资信	【客观分】投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩：每提供1份业绩证明材料得1分（最高得3分） 备注：业绩证明材料为合同及对应收报告扫描件	0-3	3	0	0
3	商务资信	【客观分】投标产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）	0-1	1	0	0
4	商务资信	【客观分】投标人有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证：每提供1项且具有证明材料得1分（最高得3分） 备注：相关证明材料为证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图	0-3	3	0	0
5	技术	【客观分】风冷模块机组国家1级能效、能效值IPLV≥4.35、制冷COP≥3.25、制热COP≥3.30@7℃环温/45℃出水工况、制热COP≥2.00@-20℃环温/41℃出水工况共5项：每有1项满足且按要求提供证明材料得3分 说明：与能效标识网上备案公示、节能认证试验报告、第三方性能测试报告等相关材料不一致的以相关材料为准并可视作负偏离	0-15	15	0	6
6.1	技术	【主观分】结合现场勘察提供的空调机组安装规划设计方案的针对性、专业性、规范性	0-3	3	2	2
6.2	技术	【主观分】结合现场勘察编制的实施清单（注明选用品牌）的专业性、规范性、与现场环境匹配程度	0-3	3	2	2
6.3	技术	【主观分】结合现场勘察提出的项目重难点及对应解决方案的针对性、合理性、可行性	0-4	4	3	3
6.4	技术	【主观分】对目前3台使用的空调主机风冷冷水（热泵）机组深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	4	3	3
6.5	技术	【主观分】空调箱深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	4	3	3
6.6	技术	【主观分】室外管道橡塑保温更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1
6.7	技术	【主观分】室外管道阀门、水压力表更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.8	技术	【主观分】室内风管检修、清洗、消毒方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.9	技术	【主观分】室内段主管道、阀门等更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.10	技术	【主观分】室外段备用水泵更换、水系统进行多次清水冲洗及更换电子除垢仪方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.11	技术	【主观分】膨胀水箱改造方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1

6.12	技术	【主观分】结合现场勘察提供的其他相关维修改造方案的全面性、专业性、合理性、可行性	0-3	3	2	2
7	技术	【主观分】培训计划的全面性、针对性，包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。	0-2.5	2	1	1
8.1	技术	【主观分】售后服务方案的全面性、针对性，包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等。	0-3	3	2	2
8.2	技术	【主观分】配件、附件、备品备件的准备和保障措施充分性及购买折扣力度	0-2.5	2	1	1.5
9.1	技术	【主观分】项目负责人同类项目实施经验对项目实施保障有利程度及调动投标人资源能力 备注：投标文件中提供项目负责人履历、业绩证明材料及缴纳社保证明材料	0-3	2	1	1
9.2	技术	【主观分】项目实施人员（除项目负责人）数量、专业技术能力、同类项目实施经验对项目实施保障有利程度 备注：投标文件中提供项目实施人员专业技术能力证明材料、人员履历及缴纳社保证明材料	0-3	2	1	0.5
合计			0-70.0	66	31	37

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：屏峰校区家和堂二楼中央空调改造（QSZB-Z(H)-H22112(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州乐盛 空调工程 有限公司	杭州广成 机电设备 有限公司	浙江仁聚 机电设备 有限公司
1	商务资信	【客观分】在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得1分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	0	0	0
2	商务资信	【客观分】投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩：每提供1份业绩证明材料得1分（最高得3分） 备注：业绩证明材料为合同及对应验收报告扫描件	0-3	3	0	0
3	商务资信	【客观分】投标产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）	0-1	1	0	0
4	商务资信	【客观分】投标人有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证：每提供1项且具有证明材料得1分（最高得3分） 备注：相关证明材料为证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图	0-3	3	0	0
5	技术	【客观分】风冷模块机组国家1级能效、能效值IPLV≥4.35、制冷COP≥3.25、制热COP≥3.30@7℃环温/45℃出水工况、制热COP≥2.00@-20℃环温/41℃出水工况共5项：每有1项满足且按要求提供证明材料得3分 说明：与能效标识网上备案公示、节能认证试验报告、第三方性能测试报告等相关材料不一致的以相关材料为准并可视作负偏离	0-15	15	0	6
6.1	技术	【主观分】结合现场勘察提供的空调机组安装规划设计方案的针对性、专业性、规范性	0-3	2.5	1.5	2
6.2	技术	【主观分】结合现场勘察编制的实施清单（注明选用品牌）的专业性、规范性、与现场环境匹配程度	0-3	2.5	1.5	2
6.3	技术	【主观分】结合现场勘察提出的项目重难点及对应解决方案的针对性、合理性、可行性	0-4	3.5	3	3.2
6.4	技术	【主观分】对目前3台使用的空调主机风冷冷水（热泵）机组深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3.5	3.2	3
6.5	技术	【主观分】空调箱深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3.8	3.5	3.6
6.6	技术	【主观分】室外管道橡塑保温更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.8	1.5	1.6
6.7	技术	【主观分】室外管道阀门、水压力表更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.8	1.6	1.4
6.8	技术	【主观分】室内风管检修、清洗、消毒方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.8	1.7	1.6
6.9	技术	【主观分】室内段主管道、阀门等更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.7	1.5	1.6
6.10	技术	【主观分】室外段备用水泵更换、水系统进行多次清水冲洗及更换电子除垢仪方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.6	1.5	1.4
6.11	技术	【主观分】膨胀水箱改造方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.8	1.6	1.4

6.12	技术	【主观分】结合现场勘察提供的其他相关维修改造方案的全面性、专业性、合理性、可行性	0-3	2.8	2.6	2.5
7	技术	【主观分】培训计划的全面性、针对性，包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。	0-2.5	2.5	2.3	2.1
8.1	技术	【主观分】售后服务方案的全面性、针对性，包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等。	0-3	2.8	2.5	2.1
8.2	技术	【主观分】配件、附件、备品备件的准备和保障措施充分性及购买折扣力度	0-2.5	2.5	2.3	2.1
9.1	技术	【主观分】项目负责人同类项目实施经验对项目实施保障有利程度及调动投标人资源能力 备注：投标文件中提供项目负责人履历、业绩证明材料及缴纳社保证明材料	0-3	2.8	2.2	2.6
9.2	技术	【主观分】项目实施人员（除项目负责人）数量、专业技术能力、同类项目实施经验对项目实施保障有利程度 备注：投标文件中提供项目实施人员专业技术能力证明材料、人员履历及缴纳社保证明材料	0-3	2.8	2.1	2.7
合计			0-70.0	64.5	36.1	42.9

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：屏峰校区家和堂二楼中央空调改造（QSZB-Z(H)-H22112(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州乐盛 空调工程 有限公司	杭州广成 机电设备 有限公司	浙江仁聚 机电设备 有限公司
1	商务资信	【客观分】在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得1分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	0	0	0
2	商务资信	【客观分】投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩：每提供1份业绩证明材料得1分（最高得3分） 备注：业绩证明材料为合同及对应验收报告扫描件	0-3	3	0	0
3	商务资信	【客观分】投标产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）	0-1	1	0	0
4	商务资信	【客观分】投标人有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证：每提供1项且具有证明材料得1分（最高得3分） 备注：相关证明材料为证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图	0-3	3	0	0
5	技术	【客观分】风冷模块机组国家1级能效、能效值IPLV≥4.35、制冷COP≥3.25、制热COP≥3.30@7℃环温/45℃出水工况、制热COP≥2.00@-20℃环温/41℃出水工况共5项：每有1项满足且按要求提供证明材料得3分 说明：与能效标识网上备案公示、节能认证试验报告、第三方性能测试报告等相关材料不一致的以相关材料为准并可视作负偏离	0-15	15	0	6
6.1	技术	【主观分】结合现场勘察提供的空调机组安装规划设计方案的针对性、专业性、规范性	0-3	3	2	2
6.2	技术	【主观分】结合现场勘察编制的实施清单（注明选用品牌）的专业性、规范性、与现场环境匹配程度	0-3	3	3	3
6.3	技术	【主观分】结合现场勘察提出的项目重难点及对应解决方案的针对性、合理性、可行性	0-4	4	3	3
6.4	技术	【主观分】对目前3台使用的空调主机风冷冷水（热泵）机组深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	4	3	2
6.5	技术	【主观分】空调箱深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3	2	2
6.6	技术	【主观分】室外管道橡塑保温更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.7	技术	【主观分】室外管道阀门、水压力表更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.8	技术	【主观分】室内风管检修、清洗、消毒方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.9	技术	【主观分】室内段主管道、阀门等更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.10	技术	【主观分】室外段备用水泵更换、水系统进行多次清水冲洗及更换电子除垢仪方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2
6.11	技术	【主观分】膨胀水箱改造方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	2	2

6.12	技术	【主观分】结合现场勘察提供的其他相关维修改造方案的全面性、专业性、合理性、可行性	0-3	2	1	1
7	技术	【主观分】培训计划的全面性、针对性，包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。	0-2.5	2	2	2
8.1	技术	【主观分】售后服务方案的全面性、针对性，包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等。	0-3	2	1	1
8.2	技术	【主观分】配件、附件、备品备件的准备和保障措施充分性及购买折扣力度	0-2.5	2	2	1
9.1	技术	【主观分】项目负责人同类项目实施经验对项目实施保障有利程度及调动投标人资源能力 备注：投标文件中提供项目负责人履历、业绩证明材料及缴纳社保证明材料	0-3	2	1.5	1
9.2	技术	【主观分】项目实施人员（除项目负责人）数量、专业技术能力、同类项目实施经验对项目实施保障有利程度 备注：投标文件中提供项目实施人员专业技术能力证明材料、人员履历及缴纳社保证明材料	0-3	2	1	1
合计			0-70.0	63	33.5	37

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：屏峰校区家和堂二楼中央空调改造（QSZB-Z(H)-H22112(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州乐盛 空调工程 有限公司	杭州广成 机电设备 有限公司	浙江仁聚 机电设备 有限公司
1	商务资信	【客观分】在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得1分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	0	0	0
2	商务资信	【客观分】投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩：每提供1份业绩证明材料得1分（最高得3分） 备注：业绩证明材料为合同及对应验收报告扫描件	0-3	3	0	0
3	商务资信	【客观分】投标产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）	0-1	1	0	0
4	商务资信	【客观分】投标人有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证：每提供1项且具有证明材料得1分（最高得3分） 备注：相关证明材料为证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图	0-3	3	0	0
5	技术	【客观分】风冷模块机组国家1级能效、能效值IPLV≥4.35、制冷COP≥3.25、制热COP≥3.30@7℃环温/45℃出水工况、制热COP≥2.00@-20℃环温/41℃出水工况共5项：每有1项满足且按要求提供证明材料得3分 说明：与能效标识网上备案公示、节能认证试验报告、第三方性能测试报告等相关材料不一致的以相关材料为准并可视作负偏离	0-15	15	0	6
6.1	技术	【主观分】结合现场勘察提供的空调机组安装规划设计方案的针对性、专业性、规范性	0-3	2.5	1.5	1.5
6.2	技术	【主观分】结合现场勘察编制的实施清单（注明选用品牌）的专业性、规范性、与现场环境匹配程度	0-3	2.5	1.5	1
6.3	技术	【主观分】结合现场勘察提出的项目重难点及对应解决方案的针对性、合理性、可行性	0-4	3	2	1.5
6.4	技术	【主观分】对目前3台使用的空调主机风冷冷水（热泵）机组深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3	2	1.5
6.5	技术	【主观分】空调箱深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3	2.5	2
6.6	技术	【主观分】室外管道橡塑保温更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.5	1	1
6.7	技术	【主观分】室外管道阀门、水压力表更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.5	1	1
6.8	技术	【主观分】室内风管检修、清洗、消毒方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.5	1.5	1.5
6.9	技术	【主观分】室内段主管道、阀门等更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.5	1.5	1
6.10	技术	【主观分】室外段备用水泵更换、水系统进行多次清水冲洗及更换电子除垢仪方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.5	1.5	1
6.11	技术	【主观分】膨胀水箱改造方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	1.5	1.5	1

6.12	技术	【主观分】结合现场勘察提供的其他相关维修改造方案的全面性、专业性、合理性、可行性	0-3	2	1.5	1.5
7	技术	【主观分】培训计划的全面性、针对性，包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。	0-2.5	2	1.5	0.5
8.1	技术	【主观分】售后服务方案的全面性、针对性，包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等。	0-3	2.5	2.5	2
8.2	技术	【主观分】配件、附件、备品备件的准备和保障措施充分性及购买折扣力度	0-2.5	1.5	2	2
9.1	技术	【主观分】项目负责人同类项目实施经验对项目实施保障有利程度及调动投标人资源能力 备注：投标文件中提供项目负责人履历、业绩证明材料及缴纳社保证明材料	0-3	1	1	1
9.2	技术	【主观分】项目实施人员（除项目负责人）数量、专业技术能力、同类项目实施经验对项目实施保障有利程度 备注：投标文件中提供项目实施人员专业技术能力证明材料、人员履历及缴纳社保证明材料	0-3	2	1	2
合计			0-70.0	56	27	29

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：屏峰校区家和堂二楼中央空调改造（QSZB-Z(H)-H22112(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州乐盛 空调工程 有限公司	杭州广成 机电设备 有限公司	浙江仁聚 机电设备 有限公司
1	商务资信	【客观分】在满足招标文件要求的基础上每延长1年得0.5分（最高得1分），延长时间不足1年的不计入得分，不满足招标文件要求的投标无效。	0-1	0	0	0
2	商务资信	【客观分】投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩：每提供1份业绩证明材料得1分（最高得3分） 备注：业绩证明材料为合同及对应验收报告扫描件	0-3	3	0	0
3	商务资信	【客观分】投标产品中有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书：每提供1样得1分（最高得1分）	0-1	1	0	0
4	商务资信	【客观分】投标人有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证：每提供1项且具有证明材料得1分（最高得3分） 备注：相关证明材料为证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图	0-3	3	0	0
5	技术	【客观分】风冷模块机组国家1级能效、能效值IPLV≥4.35、制冷COP≥3.25、制热COP≥3.30@7℃环温/45℃出水工况、制热COP≥2.00@-20℃环温/41℃出水工况共5项：每有1项满足且按要求提供证明材料得3分 说明：与能效标识网上备案公示、节能认证试验报告、第三方性能测试报告等相关材料不一致的以相关材料为准并可视作负偏离	0-15	15	0	6
6.1	技术	【主观分】结合现场勘察提供的空调机组安装规划设计方案的针对性、专业性、规范性	0-3	2	1	1
6.2	技术	【主观分】结合现场勘察编制的实施清单（注明选用品牌）的专业性、规范性、与现场环境匹配程度	0-3	2	1	1
6.3	技术	【主观分】结合现场勘察提出的项目重难点及对应解决方案的针对性、合理性、可行性	0-4	3	2	2
6.4	技术	【主观分】对目前3台使用的空调主机风冷冷水（热泵）机组深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3	2	2
6.5	技术	【主观分】空调箱深度维修方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-4	3	2	2
6.6	技术	【主观分】室外管道橡塑保温更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1
6.7	技术	【主观分】室外管道阀门、水压力表更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1
6.8	技术	【主观分】室内风管检修、清洗、消毒方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1
6.9	技术	【主观分】室内段主管道、阀门等更换方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1
6.10	技术	【主观分】室外段备用水泵更换、水系统进行多次清水冲洗及更换电子除垢仪方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1
6.11	技术	【主观分】膨胀水箱改造方案的专业性、合理性、可行性、业务需求符合程度	0-2	2	1	1

6.12	技术	【主观分】结合现场勘察提供的其他相关维修改造方案的全面性、专业性、合理性、可行性	0-3	2	1	1
7	技术	【主观分】培训计划的全面性、针对性，包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。	0-2.5	2	2	2
8.1	技术	【主观分】售后服务方案的全面性、针对性，包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等。	0-3	2	1	1
8.2	技术	【主观分】配件、附件、备品备件的准备和保障措施充分性及购买折扣力度	0-2.5	2	1	1
9.1	技术	【主观分】项目负责人同类项目实施经验对项目实施保障有利程度及调动投标人资源能力 备注：投标文件中提供项目负责人履历、业绩证明材料及缴纳社保证明材料	0-3	3	1	2
9.2	技术	【主观分】项目实施人员（除项目负责人）数量、专业技术能力、同类项目实施经验对项目实施保障有利程度 备注：投标文件中提供项目实施人员专业技术能力证明材料、人员履历及缴纳社保证明材料	0-3	3	1	2
合计			0-70.0	61	21	29

专家（签名）：