

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年杭州市生态环境局桐庐分局执法办案管理中心电梯采购项目（TLZFCG2023-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和快电梯有限公司	浙江歌尔机电设备有限公司、江苏捷迅建设有限公司（联合体）	杭州联奥电梯销售服务有限公司、杭州西奥电梯有限公司（联合体）
1.1.1	技术	投标产品的电梯基本参数表、技术指标参数、配置要求、基本功能要求和其他功能要求满足采购人的要求的，得12分，实质性参数负偏离作无效标处理，非实质性参数负偏离每一项扣2分，扣完为止。	0-12	6.0	12.0	12.0
1.1.2	技术	所投产品曳引机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.3	技术	①所投产品控制柜采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②控制柜供电电源电压在380V±15%（57V）范围内时，仍可保证轿厢运行速度正常，仍可保证电梯加减速正常，仍可保证电梯运行噪音符合国标，满足要求得3分。 注：需提供国家电梯质量监督监测中心出具的运行检验报告扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。 ③控制柜需进行过EMC电磁兼容测试，测试依据标准为：EN12015:2020;EN12016:2013，满足要求得1分。 注：需提供TUV等权威机构提供的检测证书报告扫描件或复印件并加盖公章，不满足或者不提供证书（报告）不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0
1.1.4	技术	①所投产品门机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②门机具有先进性、稳定性，满足开关门噪音≤52dB（A）得2.0分，其他不得分。 提供权威机构提供检测的报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	1.0	1.0	1.0
1.1.5	技术	光幕外壳防护等级IP65及以上且光幕≥154束的得3.0分，154<光幕≥128束得1.0分，其它不得分。 提供第三方权威机构检验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	0.0	1.0	3.0
1.1.6	技术	本次所投产品的安全部件(如安全钳、限速器、缓冲器等)性能指标、先进程度、使用寿命、响应招标文件程度、部件来源等打分。	0-2	1.0	1.0	1.0
1.1.7	技术	需响应电梯每起制动60000次中失效故障及控制柜失效故障的次数，承诺故障次数为5次以下的得1分，否则不得分，提供承诺函并加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.8	技术	噪音指数： 1)轿内≤50dB（A）、开关门≤50dB（A）； 2)振动加速度指数：水平≤0.078m/s ² ，垂直≤0.098m/s ² ； 3)平层精度≤±3mm之内； 三项指标全部满足的得4分，否则不得分。 注：提供在有效期内的整机型式试验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0
1.1.9	技术	电梯钢丝绳为复合钢带，提供复合钢带安全等效评价报告得5分，其余不得分。 注：提供复合钢带安全等效评价报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-5	0.0	5.0	5.0
1.2	技术	本次所投产品的安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等，备品备件价格的合理性。	0-2	1.0	1.0	1.0
1.3	技术	针对本项目的合理化配合方案：结合现有场地，并按照GB7588(电梯制造与安装安全规范)国家标准进行合理设计，提供整体设计效果图。对效果图整体布局规范性、合理性进行打分，未提供不得分。	0-3	0.0	2.0	2.0
1.4	技术	投标人或制造商2018年以来在市级电梯维保单位星级评定结果的通报中，连续五次获得过五星级得4分，得过四次的五星得2分，连续三次得五星的得1分，其余不得分。 投标文件中须提供星级评定相关证明材料，否则不得分。同一年度不同地区仅算一次。	0-4	0.0	4.0	4.0
1.5.1	技术	根据投标品牌制造商2021年以来（近三年任一年份）市级或以上96333电梯应急救援站的数量进行打分： 电梯应急救援站的个数≥25个，得3.0分；25个>电梯应急救援站的个数≥20个，得2.0分；20个>电梯应急救援站的个数≥15个，得1.0分；其余不得分。 注：需提供特种设备应急处置中心明确的96333电梯应急救援站点名册并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
1.5.2	技术	①核心部件（门机、控制柜、主机、安全钳、限速器、缓冲器）不少于十年的质保期限，每延长一年加1分，最高加2分；需提供质保期承诺函并加盖公章，否则不得分；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.3	技术	②投标人或制造商提供的售后维护机构和人员等情况，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.4	技术	③维修点提供足够的备件以适应维修需求，承诺提供24小时服务，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0

1.5.5	技术	④在质保期内，如发生故障，事故和困人事件，承诺维修人员接到通知后，小于等于20分钟内赶到现场进行维修或处理得2分，小于等于30分钟得1分，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	1.0	2.0	2.0
1.5.6	技术	⑤一般性的故障承诺在2小时内排除，重大故障在24小时内修复；如超过24小时仍未修复，维修单位必须派员不间断维修，直至修复为止，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.6.1	技术	制造商获中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认证的测试合格项目数，≥50项得5.0分，≥30项得2.0分，≥10项得0.5分，否则不得分。 注：需提供CNAS实验室认证合格证明并加盖公章。	0-5	0.0	0.5	5.0
1.6.2	技术	投标人或投标产品制造商认证情况： 具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：提供单位有效期内的的认证证书复印件加盖公章。	0-4	4.0	3.0	4.0
1.7	技术	近五年（自2017年10月1日以来）类似项目供货合同的业绩，提供一个得1分，最高得3分，其余不得分。注：需同时提供与本次投标电梯同品牌中标通知书、合同复印件或扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	25.0	49.5	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年杭州市生态环境局桐庐分局执法办案管理中心电梯采购项目（TLZFCG2023-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和快电梯有限公司	浙江歌尔机电设备有限公司、江苏捷迅建设有限公司（联合体）	杭州联奥电梯销售有限公司、杭州西奥电梯有限公司（联合体）
1.1.1	技术	投标产品的电梯基本参数表、技术指标参数、配置要求、基本功能要求和其他功能要求满足采购人的要求的，得12分，实质性参数负偏离作无效标处理，非实质性参数负偏离每一项扣2分，扣完为止。	0-12	6.0	12.0	12.0
1.1.2	技术	所投产品曳引机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.3	技术	①所投产品控制柜采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②控制柜供电电源电压在380V±15%（57V）范围内时，仍可保证轿厢运行速度正常，仍可保证电梯加减速度正常，仍可保证电梯运行噪音符合国标，满足要求得3分。 注：需提供国家电梯质量监督监测中心出具的运行检验报告扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。 ③控制柜需进行过EMC电磁兼容测试，测试依据标准为：EN12015:2020;EN12016:2013，满足要求得1分。 注：需提供TUV等权威机构提供的检测证书报告扫描件或复印件并加盖公章，不满足或者不提供证书（报告）不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0
1.1.4	技术	①所投产品门机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②门机具有先进性、稳定性，满足开关门噪音≤52dB（A）得2.0分，其他不得分。 提供权威机构提供检测的报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	1.0	1.0	1.0
1.1.5	技术	光幕外壳防护等级IP65及以上且光幕≥154束的得3.0分，154<光束≥128束得1.0分，其它不得分。 提供第三方权威机构检验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	0.0	1.0	3.0
1.1.6	技术	本次所投产品的安全部件(如安全钳、限速器、缓冲器等)性能指标、先进程度、使用寿命、响应招标文件程度、部件来源等打分。	0-2	1.5	1.5	1.5
1.1.7	技术	需响应电梯每起制动60000次中失效故障及控制柜失效故障的次数，承诺故障次数为5次以下的得1分，否则不得分，提供承诺函并加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.8	技术	噪音指数： 1) 轿内≤50dB（A）、开关门≤50dB（A）； 2) 振动加速度指数：水平≤0.078m/s ² ，垂直≤0.098m/s ² ； 3) 平整精度≤±3mm之内； 三项指标全部满足的得4分，否则不得分。 注：提供在有效期内的整机型式试验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0
1.1.9	技术	电梯钢丝绳为复合钢带，提供复合钢带安全等效评价报告得5分，其余不得分。 注：提供复合钢带安全等效评价报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-5	0.0	5.0	5.0
1.2	技术	本次所投产品的安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等，备品备件价格的合理性。	0-2	1.5	1.5	1.5
1.3	技术	针对本项目的合理化配合方案：结合现有场地，并按照GB7588(电梯制造与安装安全规范)国家标准进行合理设计，提供整体设计效果图。对效果图整体布局规范性、合理性进行打分，未提供不得分。	0-3	0.0	1.5	1.8
1.4	技术	投标人或制造商2018年以来在市级电梯维保单位星级评定结果的通报中，连续五次获得过五星级得4分，得过四次的五星得2分，连续三次得五星的得1分，其余不得分。 投标文件中须提供星级评定相关证明材料，否则不得分。同一年度不同地区仅算一次。	0-4	0.0	4.0	4.0
1.5.1	技术	根据投标品牌制造商2021年以来（近三年任一年份）市级或以上96333电梯应急救援站的数量进行打分： 电梯应急救援站的个数≥25个，得3.0分；25个>电梯应急救援站的个数≥20个，得2.0分；20个>电梯应急救援站的个数≥15个，得1.0分；其余不得分。 注：需提供特种设备应急处置中心明确的96333电梯应急救援站点名单并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
1.5.2	技术	①核心部件（门机、控制柜、主机、安全钳、限速器、缓冲器）不少于十年的质保期限，每延长一年加1分，最高加2分；需提供质保期承诺函并加盖公章，否则不得分；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.3	技术	②投标人或制造商提供的售后维护机构和人员等情况，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.4	技术	③维修点提供足够的备件以适应维修需求，承诺提供24小时服务，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0

1.5.5	技术	④在质保期内，如发生故障，事故和困人事件，承诺维修人员接到通知后，小于等于20分钟内赶到现场进行维修或处理得2分，小于等于30分钟得1分，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	1.0	2.0	2.0
1.5.6	技术	⑤一般性的故障承诺在2小时内排除，重大故障在24小时内修复；如超过24小时仍未修复，维修单位必须派员不间断维修，直至修复为止，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.6.1	技术	制造商获中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认证的测试合格项目数，≥50项得5.0分，≥30项得2.0分，≥10项得0.5分，否则不得分。 注：需提供CNAS实验室认证合格证明并加盖公章。	0-5	0.0	0.5	5.0
1.6.2	技术	投标人或投标产品制造商认证情况： 具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：提供单位有效期内的的认证证书复印件加盖公章。	0-4	4.0	3.0	4.0
1.7	技术	近五年（自2017年10月1日以来）类似项目供货合同的业绩，提供一个得1分，最高得3分，其余不得分。注：需同时提供与本次投标电梯同品牌中标通知书、合同复印件或扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	26.0	50.0	65.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年杭州市生态环境局桐庐分局执法办案管理中心电梯采购项目（TLZFCG2023-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和快电梯有限公司	浙江歌尔机电设备有限公司、江苏捷迅建设有限公司（联合体）	杭州联奥电梯销售有限公司、杭州西奥电梯有限公司（联合体）
1.1.1	技术	投标产品的电梯基本参数表、技术指标参数、配置要求、基本功能要求和其他功能要求满足采购人的要求的，得12分，实质性参数负偏离作无效标处理，非实质性参数负偏离每一项扣2分，扣完为止。	0-12	6.0	12.0	12.0
1.1.2	技术	所投产品曳引机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.3	技术	①所投产品控制柜采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②控制柜供电电源电压在380V±15%（57V）范围内时，仍可保证轿厢运行速度正常，仍可保证电梯加减速度正常，仍可保证电梯运行噪音符合国标，满足要求得3分。 注：需提供国家电梯质量监督监测中心出具的运行检验报告扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。 ③控制柜需进行过EMC电磁兼容测试，测试依据标准为：EN12015:2020;EN12016:2013，满足要求得1分。 注：需提供TUV等权威机构提供的检测证书报告扫描件或复印件并加盖公章，不满足或者不提供证书（报告）不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0
1.1.4	技术	①所投产品门机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②门机具有先进性、稳定性，满足开关门噪音≤52dB（A）得2.0分，其他不得分。 提供权威机构提供检测的报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	1.0	1.0	1.0
1.1.5	技术	光幕外壳防护等级IP65及以上且光束≥154束的得3.0分，154<光束≥128束得1.0分，其它不得分。 提供第三方权威机构检验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	0.0	1.0	3.0
1.1.6	技术	本次所投产品的安全部件(如安全钳、限速器、缓冲器等)性能指标、先进程度、使用寿命、响应招标文件程度、部件来源等打分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.1.7	技术	需响应电梯每起制动60000次中失效故障及控制柜失效故障的次数，承诺故障次数为5次以下的得1分，否则不得分，提供承诺函并加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.8	技术	噪音指数： 1) 轿内≤50dB（A）、开关门≤50dB（A）； 2) 振动加速度指数：水平≤0.078m/s ² ，垂直≤0.098m/s ² ； 3) 层平精度≤±3mm之内； 三项指标全部满足的得4分，否则不得分。 注：提供在有效期内的整机型式试验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0
1.1.9	技术	电梯钢丝绳为复合钢带，提供复合钢带安全等效评价报告得5分，其余不得分。 注：提供复合钢带安全等效评价报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-5	0.0	5.0	5.0
1.2	技术	本次所投产品的安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等，备品备件价格的合理性。	0-2	1.0	1.5	1.5
1.3	技术	针对本项目的合理化配合方案：结合现有场地，并按照GB7588(电梯制造与安装安全规范)国家标准进行合理设计，提供整体设计效果图。对效果图整体布局规范性、合理性进行打分，未提供不得分。	0-3	0.0	2.5	2.5
1.4	技术	投标人或制造商2018年以来在市级电梯维保单位星级评定结果的通报中，连续五次获得过五星级得4分，得过四次的五星得2分，连续三次得五星的得1分，其余不得分。 投标文件中须提供星级评定相关证明材料，否则不得分。同一年度不同地区仅算一次。	0-4	0.0	4.0	4.0
1.5.1	技术	根据投标品牌制造商2021年以来（近三年任一年份）市级或以上96333电梯应急救援站的数量进行打分： 电梯应急救援站的个数≥25个，得3.0分；25个>电梯应急救援站的个数≥20个，得2.0分；20个>电梯应急救援站的个数≥15个，得1.0分；其余不得分。 注：需提供特种设备应急处置中心明确的96333电梯应急救援站点名单并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
1.5.2	技术	①核心部件（门机、控制柜、主机、安全钳、限速器、缓冲器）不少于十年的质保期限，每延长一年加1分，最高加2分；需提供质保期承诺函并加盖公章，否则不得分；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.3	技术	②投标人或制造商提供的售后维护机构和人员等情况，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.4	技术	③维修点提供足够的备件以适应维修需求，承诺提供24小时服务，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0

1.5.5	技术	④在质保期内，如发生故障，事故和困人事件，承诺维修人员接到通知后，小于等于20分钟内赶到现场进行维修或处理得2分，小于等于30分钟得1分，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	1.0	2.0	2.0
1.5.6	技术	⑤一般性的故障承诺在2小时内排除，重大故障在24小时内修复；如超过24小时仍未修复，维修单位必须派员不间断维修，直至修复为止，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.6.1	技术	制造商获中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认证的测试合格项目数，≥50项得5.0分，≥30项得2.0分，≥10项得0.5分，否则不得分。 注：需提供CNAS实验室认证合格证明并加盖公章。	0-5	0.0	0.5	5.0
1.6.2	技术	投标人或投标产品制造商认证情况： 具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：提供单位有效期内的的认证证书复印件加盖公章。	0-4	4.0	3.0	4.0
1.7	技术	近五年（自2017年10月1日以来）类似项目供货合同的业绩，提供一个得1分，最高得3分，其余不得分。注：需同时提供与本次投标电梯同品牌中标通知书、合同复印件或扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	26.0	51.5	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年杭州市生态环境局桐庐分局执法办案管理中心电梯采购项目（TLZFCG2023-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和快电梯有限公司	浙江歌尔机电设备有限公司、江苏捷迅建设有限公司（联合体）	杭州联奥电梯销售有限公司、杭州西奥电梯有限公司（联合体）
1.1.1	技术	投标产品的电梯基本参数表、技术指标参数、配置要求、基本功能要求和其他功能要求满足采购人的要求的，得12分，实质性参数负偏离作无效标处理，非实质性参数负偏离每一项扣2分，扣完为止。	0-12	6.0	12.0	12.0
1.1.2	技术	所投产品曳引机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.3	技术	①所投产品控制柜采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②控制柜供电电源电压在380V±15%（57V）范围内时，仍可保证轿厢运行速度正常，仍可保证电梯加减速度正常，仍可保证电梯运行噪音符合国标，满足要求得3分。 注：需提供国家电梯质量监督监测中心出具的运行检验报告扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。 ③控制柜需进行过EMC电磁兼容测试，测试依据标准为：EN12015:2020;EN12016:2013，满足要求得1分。 注：需提供TUV等权威机构提供的检测证书报告扫描件或复印件并加盖公章，不满足或者不提供证书（报告）不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0
1.1.4	技术	①所投产品门机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②门机具有先进性、稳定性，满足开关门噪音≤52dB（A）得2.0分，其他不得分。 提供权威机构提供检测的报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	1.0	1.0	1.0
1.1.5	技术	光幕外壳防护等级IP65及以上且光束≥154束的得3.0分，154<光束≥128束得1.0分，其它不得分。 提供第三方权威机构检验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	0.0	1.0	3.0
1.1.6	技术	本次所投产品的安全部件(如安全钳、限速器、缓冲器等)性能指标、先进程度、使用寿命、响应招标文件程度、部件来源等打分。	0-2	1.2	1.5	1.5
1.1.7	技术	需响应电梯每起制动60000次中失效故障及控制柜失效故障的次数，承诺故障次数为5次以下的得1分，否则不得分，提供承诺函并加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.8	技术	噪音指数： 1) 轿内≤50dB（A）、开关门≤50dB（A）； 2) 振动加速度指数：水平≤0.078m/s ² ，垂直≤0.098m/s ² ； 3) 平整精度≤±3mm之内； 三项指标全部满足的得4分，否则不得分。 注：提供在有效期内的整机型式试验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0
1.1.9	技术	电梯钢丝绳为复合钢带，提供复合钢带安全等效评价报告得5分，其余不得分。 注：提供复合钢带安全等效评价报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-5	0.0	5.0	5.0
1.2	技术	本次所投产品的安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等，备品备件价格的合理性。	0-2	1.2	1.5	1.5
1.3	技术	针对本项目的合理化配合方案：结合现有场地，并按照GB7588（电梯制造与安装安全规范）国家标准进行合理设计，提供整体设计效果图。对效果图整体布局规范性、合理性进行打分，未提供不得分。	0-3	0.0	1.5	1.5
1.4	技术	投标人或制造商2018年以来在市级电梯维保单位星级评定结果的通报中，连续五次获得过五星级得4分，得过四次的五星得2分，连续三次得五星的得1分，其余不得分。 投标文件中须提供星级评定相关证明材料，否则不得分。同一年度不同地区仅算一次。	0-4	0.0	4.0	4.0
1.5.1	技术	根据投标品牌制造商2021年以来（近三年任一年份）市级或以上96333电梯应急救援站的数量进行打分： 电梯应急救援站的个数≥25个，得3.0分；25个>电梯应急救援站的个数≥20个，得2.0分；20个>电梯应急救援站的个数≥15个，得1.0分；其余不得分。 注：需提供特种设备应急处置中心明确的96333电梯应急救援站点名单并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
1.5.2	技术	①核心部件（门机、控制柜、主机、安全钳、限速器、缓冲器）不少于十年的质保期限，每延长一年加1分，最高加2分；需提供质保期承诺函并加盖公章，否则不得分；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.3	技术	②投标人或制造商提供的售后维护机构和人员等情况，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.4	技术	③维修点提供足够的备件以适应维修需求，承诺提供24小时服务，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0

1.5.5	技术	④在质保期内，如发生故障，事故和困人事件，承诺维修人员接到通知后，小于等于20分钟内赶到现场进行维修或处理得2分，小于等于30分钟得1分，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	1.0	2.0	2.0
1.5.6	技术	⑤一般性的故障承诺在2小时内排除，重大故障在24小时内修复；如超过24小时仍未修复，维修单位必须派员不间断维修，直至修复为止，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.6.1	技术	制造商获中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认证的测试合格项目数，≥50项得5.0分，≥30项得2.0分，≥10项得0.5分，否则不得分。 注：需提供CNAS实验室认证合格证明并加盖公章。	0-5	0.0	0.5	5.0
1.6.2	技术	投标人或投标产品制造商认证情况： 具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：提供单位有效期内的的认证证书复印件加盖公章。	0-4	4.0	3.0	4.0
1.7	技术	近五年（自2017年10月1日以来）类似项目供货合同的业绩，提供一个得1分，最高得3分，其余不得分。注：需同时提供与本次投标电梯同品牌中标通知书、合同复印件或扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	25.4	50.0	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年杭州市生态环境局桐庐分局执法办案管理中心电梯采购项目（TLZFCG2023-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和快电梯有限公司	浙江歌尔机电设备有限公司、江苏捷迅建设有限公司（联合体）	杭州联奥电梯销售有限公司、杭州西奥电梯有限公司（联合体）
1.1.1	技术	投标产品的电梯基本参数表、技术指标参数、配置要求、基本功能要求和其他功能要求满足采购人的要求的，得12分，实质性参数负偏离作无效标处理，非实质性参数负偏离每一项扣2分，扣完为止。	0-12	6.0	12.0	12.0
1.1.2	技术	所投产品曳引机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.3	技术	①所投产品控制柜采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②控制柜供电电源电压在380V±15%（57V）范围内时，仍可保证轿厢运行速度正常，仍可保证电梯加减速度正常，仍可保证电梯运行噪音符合国标，满足要求得3分。 注：需提供国家电梯质量监督监测中心出具的运行检验报告扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分。 ③控制柜需进行过EMC电磁兼容测试，测试依据标准为：EN12015:2020;EN12016:2013，满足要求得1分。 注：需提供TUV等权威机构提供的检测证书报告扫描件或复印件并加盖公章，不满足或者不提供证书（报告）不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0
1.1.4	技术	①所投产品门机采用原厂原品牌得1.0分，其他得0.5分。 ②门机具有先进性、稳定性，满足开关门噪音≤52dB（A）得2.0分，其他不得分。 提供权威机构提供检测的报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	1.0	1.0	1.0
1.1.5	技术	光幕外壳防护等级IP65及以上且光束≥154束的得3.0分，154<光束≥128束得1.0分，其它不得分。 提供第三方权威机构检验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-3	0.0	1.0	3.0
1.1.6	技术	本次所投产品的安全部件(如安全钳、限速器、缓冲器等)性能指标、先进程度、使用寿命、响应招标文件程度、部件来源等打分。	0-2	2.0	2.0	2.0
1.1.7	技术	需响应电梯每起制动60000次中失效故障及控制柜失效故障的次数，承诺故障次数为5次以下的得1分，否则不得分，提供承诺函并加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.1.8	技术	噪音指数： 1) 轿内≤50dB（A）、开关门≤50dB（A）； 2) 振动加速度指数：水平≤0.078m/s ² ，垂直≤0.098m/s ² ； 3) 平整精度≤±3mm之内； 三项指标全部满足的得4分，否则不得分。 注：提供在有效期内的整机型式试验报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-4	0.0	0.0	4.0
1.1.9	技术	电梯钢丝绳为复合钢带，提供复合钢带安全等效评价报告得5分，其余不得分。 注：提供复合钢带安全等效评价报告扫描件或复印件并加盖公章。	0-5	0.0	5.0	5.0
1.2	技术	本次所投产品的安装辅助材料、配件、附件、专用工具的完整性、合理性和可操作性，随机特殊工具和备品备件的完整性、合理性等，备品备件价格的合理性。	0-2	1.0	1.5	2.0
1.3	技术	针对本项目的合理化配合方案：结合现有场地，并按照GB7588（电梯制造与安装安全规范）国家标准进行合理设计，提供整体设计效果图。对效果图整体布局规范性、合理性进行打分，未提供不得分。	0-3	0.0	1.0	2.0
1.4	技术	投标人或制造商2018年以来在市级电梯维保单位星级评定结果的通报中，连续五次获得过五星级得4分，得过四次的五星得2分，连续三次得五星的得1分，其余不得分。 投标文件中须提供星级评定相关证明材料，否则不得分。同一年度不同地区仅算一次。	0-4	0.0	4.0	4.0
1.5.1	技术	根据投标品牌制造商2021年以来（近三年任一年份）市级或以上96333电梯应急救援站的数量进行打分： 电梯应急救援站的个数≥25个，得3.0分；25个>电梯应急救援站的个数≥20个，得2.0分；20个>电梯应急救援站的个数≥15个，得1.0分；其余不得分。 注：需提供特种设备应急处置中心明确的96333电梯应急救援站点名单并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
1.5.2	技术	①核心部件（门机、控制柜、主机、安全钳、限速器、缓冲器）不少于十年的质保期限，每延长一年加1分，最高加2分；需提供质保期承诺函并加盖公章，否则不得分；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.3	技术	②投标人或制造商提供的售后维护机构和人员等情况，具有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.5.4	技术	③维修点提供足够的备件以适应维修需求，承诺提供24小时服务，提供承诺函并加盖公章；（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0

1.5.5	技术	④在质保期内，如发生故障，事故和困人事件，承诺维修人员接到通知后，小于等于20分钟内赶到现场进行维修或处理得2分，小于等于30分钟得1分，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	1.0	2.0	2.0
1.5.6	技术	⑤一般性的故障承诺在2小时内排除，重大故障在24小时内修复；如超过24小时仍未修复，维修单位必须派员不间断维修，直至修复为止，提供承诺函并加盖公章。（2分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.6.1	技术	制造商获中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认证的测试合格项目数，≥50项得5.0分，≥30项得2.0分，≥10项得0.5分，否则不得分。 注：需提供CNAS实验室认证合格证明并加盖公章。	0-5	0.0	0.5	5.0
1.6.2	技术	投标人或投标产品制造商认证情况： 具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1分。 注：提供单位有效期内的的认证证书复印件加盖公章。	0-4	4.0	3.0	4.0
1.7	技术	近五年（自2017年10月1日以来）类似项目供货合同的业绩，提供一个得1分，最高得3分，其余不得分。注：需同时提供与本次投标电梯同品牌中标通知书、合同复印件或扫描件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	26.0	50.0	67.0

专家（签名）：