

技术商务评分明细（邱海滨）

项目名称：杭州市红十字会医院DSA机房改造（HSZB-2024-1292-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奇豪建设有限公司	天一瑞邦环境工程有限公司	科安环境工程技术有限公司	杭州卫康辐射防护工程股份有限公司	浙江海阔建设集团有限公司	象山宝盛建设有限公司
1	商务	供应商自2022年1月1日以来承担过类似放射防护类项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的得1分。 【证明材料】提供证书扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	拟派项目经理具有高级工程师及以上职称的得1分，技术负责人具有高级工程师及以上职称得1分。 【证明材料】近三个月任意一个月社保证明、职称证书扫描件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4	技术	投标人所投主要产品铅板、防护涂料（板）、铅玻璃（观察窗）符合X射线防护材料衰减性能的测定（GBZ/T147-2002）且具备检测报告），须提供第三方检测机构出具的《放射防护器材检测报告》，其中须涵盖有铅板、防护涂料（板）、铅玻璃（观察窗）的，每具备一项合格的，得2分，最高6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置：根据工程管理人员岗位配置、专业配置情况，职责分工的明确程度及管理专业的专业能力与项目实际情况的吻合程度进行评审（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
6	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：根据措施的科学性、合理性、可行性及其针对性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：根据措施的科学性、合理性、可行性及其配置对本项目施工需求的满足程度进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标文件对招标文件的响应情况： 对招标文件《第三部分 采购需求》中第四条、关于施工要求的条款均满足要求的，提供明确的承诺函，得4分，存在任意负偏离或未提供明确承诺函的，该项不得分，承诺函格式自拟，须加盖投标人公章。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案：根据方案的全面性、合理性、可行性以及措施的科学性、有效性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	工期承诺、进度计划和控制措施：根据承诺对采购人及项目实施的有利程度，控制措施的合理性、可行性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
11	技术	施工组织涉及方案：根据方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
12.1	技术	工程关键部位的确定：根据工程关键部位与工程实际情况的符合情况进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
12.2	技术	工程关键部位的施工方案：根据方案的针对性、科学性、合理性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12.3	技术	工程关键部位施工质量的保证措施：根据保证措施的科学性、合理性以及针对性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器：根据施工机具和检验仪器投入满足工程质量和进度要求的程度情况进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
14.1	技术	安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施：根据做事的科学性、合理性以及措施的可行性进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
14.2	技术	卫生保洁管理制度：根据施工过程中，卫生保洁管理制度内容的完整、可靠程度，警示标志合理、醒目情况进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；保障措施的完善、合理情况进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	选用材料：根据选用材料、供货计划对项目的满足程度，材料质量保证措施的科学合理性、可行性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
17	技术	所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，节能产品或环境标志产品每个得0.5分，最高得1分，同一产品不可重复得分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	66.0	53.0	50.0	57.0	41.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（郑钧国）

项目名称：杭州市红十字会医院DSA机房改造（HSZB-2024-1292-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奇豪建设有限公司	天一瑞邦环境工程有限公司	科安环境工程技术有限公司	杭州卫康辐射防护工程股份有限公司	浙江海阔建设集团有限公司	象山宝盛建设有限公司
1	商务	供应商自2022年1月1日以来承担过类似放射防护类项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可得分），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的得1分。 【证明材料】提供证书扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	拟派项目经理具有高级工程师及以上职称的得1分，技术负责人具有高级工程师或以上职称得1分。 【证明材料】近三个月任意一个月社保证明、职称证书扫描件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4	技术	投标人所投主要产品铅板、防护涂料（板）、铅玻璃（观察窗）符合X射线防护材料衰减性能的测定（GBZ/T147-2002）且具备检测报告。 须提供第三方检测机构出具的《放射防护器材检测报告》，其中须涵盖有铅板、防护涂料（板）、铅玻璃（观察窗）的，每具备一项合格的，得2分，最高6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置：根据工程管理人员岗位配置、专业配置情况，职责分工的明确程度及管理专业的专业能力与项目实际情况的吻合程度进行评审（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0
6	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：根据措施的科学性、合理性、可行性及其针对性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：根据措施的科学性、合理性、可行性及其配置对本项目施工需求的满足程度进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	投标文件对招标文件的响应情况： 对招标文件《第三部分 采购需求》中第四条、关于施工要求的条款均满足要求的，提供明确的承诺函，得4分，存在任意负偏离或未提供明确承诺函的，该项不得分，承诺函格式自拟，须加盖投标人公章。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案：根据方案的全面性、合理性、可行性以及措施的科学性、有效性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0
10	技术	工期承诺、进度计划和控制措施：根据承诺对采购人及项目实施的有利程度，控制措施的合理性、可行性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
11	技术	施工组织涉及方案：根据方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
12.1	技术	工程关键部位的确定：根据工程关键部位与工程实际情况的符合情况进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
12.2	技术	工程关键部位的施工方案：根据方案的针对性、科学性、合理性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12.3	技术	工程关键部位施工质量的保证措施：根据保证措施的科学性、合理性以及针对性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	施工机具和检验仪器：根据施工机具和检验仪器投入满足工程质量和进度要求的程度情况进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
14.1	技术	安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施：根据做事的科学性、合理性以及措施的可行性进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
14.2	技术	卫生保洁管理制度：根据施工过程中，卫生保洁管理制度内容的完整、可靠程度，警示标志合理、醒目情况进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；保障措施的完善、合理情况进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	选用材料：根据选用材料、供货计划对项目的满足程度，材料质量保证措施的科学合理性、可行性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
17	技术	所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，节能产品或环境标志产品每个得0.5分，最高得1分，同一产品不可重复得分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	56.0	69.0	49.0	68.0	41.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（曾丽红）

项目名称：杭州市红十字会医院DSA机房改造（HSZB-2024-1292-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江奇豪建设有限公司	天一瑞邦环境工程有限公司	科安环境工程技术有限公司	杭州卫康辐射防护工程股份有限公司	浙江海阔建设集团有限公司	象山宝盛建设有限公司
1	商务	供应商自2022年1月1日以来承担过类似放射防护类项目业绩的，每一个得0.5分，最高得1分。 【证明材料】施工合同和验收报告扫描件加盖公章（缺一不可得分），证明材料须体现类似项目要求，若不能体现，须同时提供业主证明材料，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	商务	供应商同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的得1分。 【证明材料】提供证书扫描件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	拟派项目经理具有高级工程师及以上职称的得1分，技术负责人具有高级工程师或以上职称得1分。 【证明材料】近三个月任意一个月社保证明、职称证书扫描件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4	技术	投标人所投主要产品铅板、防护涂料（板）、铅玻璃（观察窗）符合X射线防护材料衰减性能的测定（GBZ/T147-2002）且具备检测报告。 须提供第三方检测机构出具的《放射防护器材检测报告》，其中须涵盖有铅板、防护涂料（板）、铅玻璃（观察窗）的，每具备一项合格的，得2分，最高6分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	工程管理人员岗位配置、专业配置：根据工程管理人员岗位配置、专业配置情况，职责分工的明确程度及管理专业的专业能力与项目实际情况的吻合程度进行评审（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：根据措施的科学性、合理性、可行性及其针对性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	2.0
7	技术	各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施：根据措施的科学性、合理性、可行性及其配置对本项目施工需求的满足程度进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	投标文件对招标文件的响应情况： 对招标文件《第三部分 采购需求》中第四条、关于施工要求的条款均满足要求的，提供明确的承诺函，得4分，存在任意负偏离或未提供明确承诺函的，该项不得分，承诺函格式自拟，须加盖投标人公章。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	施工方案、技术措施（防尘降噪、防潮措施等）、成品保护方案：根据方案的全面性、合理性、可行性以及措施的科学性、有效性进行评审。（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0
10	技术	工期承诺、进度计划和控制措施：根据承诺对采购人及项目实施的有利程度，控制措施的合理性、可行性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
11	技术	施工组织涉及方案：根据方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
12.1	技术	工程关键部位的确定：根据工程关键部位与工程实际情况的符合情况进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	5.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0
12.2	技术	工程关键部位的施工方案：根据方案的针对性、科学性、合理性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12.3	技术	工程关键部位施工质量的保证措施：根据保证措施的科学性、合理性以及针对性进行评审。（评审分值为5分或4分或3分或2分或1分或0分）	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
13	技术	施工机具和检验仪器：根据施工机具和检验仪器投入满足工程质量和进度要求的程度情况进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
14.1	技术	安全、文明施工（包括不影响现有环境）及环保、消防等的保证措施：根据做事的科学性、合理性以及措施的可行性进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
14.2	技术	卫生保洁管理制度：根据施工过程中，卫生保洁管理制度内容的完整、可靠程度，警示标志合理、醒目情况进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；保障措施的完善、合理情况进行评审。（3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
16	技术	选用材料：根据选用材料、供货计划对项目的满足程度，材料质量保证措施的科学合理性、可行性进行评审。（评审分值为3分或2分或1分或0分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
17	技术	所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，节能产品或环境标志产品每个得0.5分，最高得1分，同一产品不可重复得分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	67.0	64.0	58.0	65.0	40.0	37.0

专家（签名）：