

符合性评审汇总表

项目编号	004601330282202210	项目名称	慈溪市卫生健康局虚拟化备份及机房精密空调建设项目
采购方式	竞争性谈判	开标时间	2022-12-22 14:30:00
符合性审查人员		开标地点	慈溪市公共资源交易中心第五开标室
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	慈溪中威网络工程有限公司	符合	
2	浙江华拓信息科技有限公司	符合	
3	杭州芳言科技有限公司	不符合	<p><b>3. 技术评议:</b>                      第五部分“采购内容与要求”中的“★”条款出现负偏离未提供证明文件，技术评议为不合格。</p> <p><b>1、虚拟化备份快速恢复一体机</b>                      ★支持备份设备网口链路聚合配置，将多个物理链路聚合成一个逻辑链路，可实现网口之间的故障切换，也可以通过负载均衡增大带宽，提高数据吞吐量（未提供相关证明材料）                      现场踏勘：★考虑到本项目的复杂性。要求供应商开标前进行现场踏勘，杭州芳言科技有限公司未提交采购人确认的踏勘情况记录文件。                      二次开发：★投标人提供的产品支持二次开发，须和采购人已有的DPS数据库容灾系统进行无缝对接及能够在投标人提供的产品平台上实现前后端的统一调度、管理，采购人无须提供额外的费用。（投标文件中未提供承诺函）</p> <p><b>2、机房精密空调调节系统</b>                      ★可靠性：空调机组内部电气元器件可采用施耐德、西门子或者ABB品牌电气元器件，空调机组应能常年安全、可靠地连续运行，平均无故障时间（MTBF）10万小时，未提供相关证明材料。                      ★第三方报告：机组能效比AEER≥3.78，显热比≥0.99（未提供国家认可的具备检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）</p> <p><b>3. 序号3环境部署支持中“支持备份设备网口链路聚合配置....”无证明材料；                      序号10现场踏勘无提供踏勘记录。                      序号1.1可靠性无提供证明材料；                      序号1.1空调机组显热比无提供证明材料。</b></p> <p><b>3. 采购内容及要求中带有“*”的条款没有提供相应的证明材料</b></p>
4	慈溪市泰兴电子有限公司	符合	

签名：