

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：兰溪市人民医院燃气热水锅炉采购项目（ZJZLZC2023099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江特富滨热能科技有限公司	江苏华跃有限公司	浙江力聚热能股份有限公司	方快锅炉有限公司
1	商务	根据投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供合同原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	主要设备技术指标完全满足采购文件要求的，得11分；有实质性正偏离的，每项加1分，最多加4分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（正负偏离由专家根据采购需求进行评审）	0-15	11.0	12.0	15.0	13.0
4	技术	根据投标人拟派人员包括项目负责人和实施人员的专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	1.5	2.0	2.5	2.0
5	技术	根据投标人所提供的供货方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	1.5	2.0	2.5	2.0
6	技术	根据投标人所提供的调试方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	1.5	2.0	2.5	2.0
7	技术	根据投标人所提供的验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5
8	技术	控制系统具备安全保护及报警功能在5项以上得3分，4项得1分，低于4项不得分。（0-3分） 包括不限于以下方面： 1、自动温度控制；2、燃烧器控制；3、定时控制功能；4、故障报警功能；5、远程监控功能；6、故障记忆功能；7、安全保护系统：超温报警、超压报警、热媒水异常保护装置、机械防爆装置等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人提供的工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、与采购人的具体配合方案等，由专家进行打分。（0-3分）	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5
10	技术	根据投标人提供的热水锅炉真空度的保持方式方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5
11	技术	根据投标人提供的热水锅炉实现低氮排放的技术方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5
12	技术	根据投标人提供产品是否节能环保、技术成熟、稳定（0-2分）、设备整体品质优良性（0-2分），由专家进行打分。	0-4	2.5	3.5	3.0	2.5
13	技术	根据投标人对本项目保证质量的技术方案（0-2分）、质量保证措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	根据投标人对本项目进度（0-2分）及安全保障措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据投标人所提供设备的详细具体的技术培训服务计划且内容契合本项目实际情况的（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.5	2.0

16	技术	根据拟定的本项目应急预案（包括但不限于设备的紧急故障处理、设备的紧急维护、安全事故防护措施及应急处理等内容），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.5	2.5	2.0
17	技术	根据投标人提供的运维方案及其技术支持（0-2分）、故障处理（0-1分）、后期维护（0-1分）、响应时间等（0-1分），由专家进行打分。	0-5	4.0	3.5	4.5	4.5
18	技术	根据投标人对本项目提出的合理化建议，以及提出的优惠条件和承诺情况和可实现程度，由专家进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	1.0
合计			0-70	44.5	51.5	61.5	52.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：兰溪市人民医院燃气热水锅炉采购项目（ZJZLZC2023099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江特富滨特热能科技有限公司	江苏华跃特种设备有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	方快锅炉有限公司
1	商务	根据投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供合同原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	主要设备技术指标完全满足采购文件要求的，得11分；有实质性正偏离的，每项加1分，最多加4分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（正负偏离由专家根据采购需求进行评审）	0-15	11.0	12.0	15.0	13.0
4	技术	根据投标人拟派人员包括项目负责人和实施人员的专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人所提供的供货方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人所提供的调试方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人所提供的验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	控制系统具备安全保护及报警功能在5项以上得3分，4项得1分，低于4项不得分。（0-3分） 包括不限于以下方面： 1、自动温度控制；2、燃烧器控制；3、定时控制功能；4、故障报警功能；5、远程监控功能；6、故障记忆功能；7、安全保护系统：超温报警、超压报警、热媒水异常保护装置、机械防爆装置等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人提供的工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、与采购人的具体配合方案等，由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人提供的热水锅炉真空度的保持方式方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	根据投标人提供的热水锅炉实现低氮排放的技术方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	根据投标人提供产品是否节能环保、技术成熟、稳定（0-2分）、设备整体品质优良性（0-2分），由专家进行打分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0
13	技术	根据投标人对本项目保证质量的技术方案（0-2分）、质量保证措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	4.0	2.0	4.0	3.0
14	技术	根据投标人对本项目进度（0-2分）及安全保障措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0

15	技术	根据投标人所提供设备的详细具体的技术培训服务计划且内容契合本项目实际情况的（0-3分），由专家进行打分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
16	技术	根据拟定的本项目应急预案（包括但不限于设备的紧急故障处理、设备的紧急维护、安全事故防护措施及应急处理等内容），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0
17	技术	根据投标人提供的运维方案及其技术支持（0-2分）、故障处理（0-1分）、后期维护（0-1分）、响应时间等（0-1分），由专家进行打分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
18	技术	根据投标人对本项目提出的合理化建议，以及提出的优惠条件和承诺情况和可实现程度，由专家进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-70	51.0	55.0	67.0	60.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：兰溪市人民医院燃气热水锅炉采购项目（ZJZLZC2023099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江特富滨特热能科技有限公司	江苏华跃特种设备有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	方快锅炉有限公司
1	商务	根据投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供合同原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	主要设备技术指标完全满足采购文件要求的，得11分；有实质性正偏离的，每项加1分，最多加4分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（正负偏离由专家根据采购需求进行评审）	0-15	11.0	12.0	15.0	13.0
4	技术	根据投标人拟派人员包括项目负责人和实施人员的专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.5	3.0	2.0
5	技术	根据投标人所提供的供货方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0
6	技术	根据投标人所提供的调试方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0
7	技术	根据投标人所提供的验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.5	3.0	2.0
8	技术	控制系统具备安全保护及报警功能在5项以上得3分，4项得1分，低于4项不得分。（0-3分） 包括不限于以下方面： 1、自动温度控制；2、燃烧器控制；3、定时控制功能；4、故障报警功能；5、远程监控功能；6、故障记忆功能；7、安全保护系统：超温报警、超压报警、热媒水异常保护装置、机械防爆装置等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人提供的工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、与采购人的具体配合方案等，由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	根据投标人提供的热水锅炉真空度的保持方式方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	根据投标人提供的热水锅炉实现低氮排放的技术方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人提供产品是否节能环保、技术成熟、稳定（0-2分）、设备整体品质优良性（0-2分），由专家进行打分。	0-4	2.0	3.0	2.5	2.0
13	技术	根据投标人对本项目保证质量的技术方案（0-2分）、质量保证措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	根据投标人对本项目进度（0-2分）及安全保障措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	根据投标人所提供设备的详细具体的技术培训服务计划且内容契合本项目实际情况的（0-3分），由专家进行打分。	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0
16	技术	根据拟定的本项目应急预案（包括但不限于设备的紧急故障处理、设备的紧急维护、安全事故防护措施及应急处理等内容），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.5	2.0
17	技术	根据投标人提供的运维方案及其技术支持（0-2分）、故障处理（0-1分）、后期维护（0-1分）、响应时间等（0-1分），由专家进行打分。	0-5	2.0	2.0	3.0	3.0
18	技术	根据投标人对本项目提出的合理化建议，以及提出的优惠条件和承诺情况和可实现程度，由专家进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	1.0
合计			0-70	46.0	50.5	59.0	52.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：兰溪市人民医院燃气热水锅炉采购项目（ZJZLZC2023099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江特富滨特热能科技有限公司	江苏华跃特种设备有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	方快锅炉有限公司
1	商务	根据投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供合同原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	主要设备技术指标完全满足采购文件要求的，得11分；有实质性正偏离的，每项加1分，最多加4分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（正负偏离由专家根据采购需求进行评审）	0-15	11.0	12.0	15.0	13.0
4	技术	根据投标人拟派人员包括项目负责人和实施人员的专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
5	技术	根据投标人所提供的供货方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	根据投标人所提供的调试方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	根据投标人所提供的验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	控制系统具备安全保护及报警功能在5项以上得3分，4项得1分，低于4项不得分。（0-3分） 包括不限于以下方面： 1、自动温度控制；2、燃烧器控制；3、定时控制功能；4、故障报警功能；5、远程监控功能；6、故障记忆功能；7、安全保护系统：超温报警、超压报警、热媒水异常保护装置、机械防爆装置等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人提供的工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、与采购人的具体配合方案等，由专家进行打分。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0
10	技术	根据投标人提供的热水锅炉真空度的保持方式方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0
11	技术	根据投标人提供的热水锅炉实现低氮排放的技术方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0
12	技术	根据投标人提供产品是否节能环保、技术成熟、稳定（0-2分）、设备整体品质优良性（0-2分），由专家进行打分。	0-4	1.0	2.0	3.0	1.0
13	技术	根据投标人对本项目保证质量的技术方案（0-2分）、质量保证措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
14	技术	根据投标人对本项目进度（0-2分）及安全保障措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0

15	技术	根据投标人所提供设备的详细具体的技术培训服务计划且内容契合本项目实际情况的（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0
16	技术	根据拟定的本项目应急预案（包括但不限于设备的紧急故障处理、设备的紧急维护、安全事故防护措施及应急处理等内容），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	3.0	2.0
17	技术	根据投标人提供的运维方案及其技术支持（0-2分）、故障处理（0-1分）、后期维护（0-1分）、响应时间等（0-1分），由专家进行打分。	0-5	2.0	2.0	4.0	2.0
18	技术	根据投标人对本项目提出的合理化建议，以及提出的优惠条件和承诺情况和可实现程度，由专家进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	0.0	2.0	1.0
合计			0-70	39.0	46.0	65.0	45.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：兰溪市人民医院燃气热水锅炉采购项目（ZJZLZC2023099）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江特富滨特热能科技有限公司	江苏华跃特种设备有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	方快锅炉有限公司
1	商务	根据投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（需提供合同原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。（须提供证书原件复印件或扫描件并加盖单位公章，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	主要设备技术指标完全满足采购文件要求的，得11分；有实质性正偏离的，每项加1分，最多加4分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（正负偏离由专家根据采购需求进行评审）	0-15	11.0	12.0	15.0	13.0
4	技术	根据投标人拟派人员包括项目负责人和实施人员的专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	0.5	1.0	2.0	1.0
5	技术	根据投标人所提供的供货方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	0.5	1.0	2.0	1.0
6	技术	根据投标人所提供的调试方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	0.5	1.0	2.0	1.0
7	技术	根据投标人所提供的验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性进行打分，无方案无措施的不得分。（0-3分）	0-3	0.5	1.0	2.0	1.0
8	技术	控制系统具备安全保护及报警功能在5项以上得3分，4项得1分，低于4项不得分。（0-3分） 包括不限于以下方面： 1、自动温度控制；2、燃烧器控制；3、定时控制功能；4、故障报警功能；5、远程监控功能；6、故障记忆功能；7、安全保护系统：超温报警、超压报警、热媒水异常保护装置、机械防爆装置等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人提供的工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、与采购人的具体配合方案等，由专家进行打分。（0-3分）	0-3	0.5	1.0	2.0	0.5
10	技术	根据投标人提供的热水锅炉真空度的保持方式方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	0.5	1.0	2.0	0.5
11	技术	根据投标人提供的热水锅炉实现低氮排放的技术方案科学合理等（0-3分），由专家进行打分。	0-3	0.5	1.0	2.0	0.5
12	技术	根据投标人提供产品是否节能环保、技术成熟、稳定（0-2分）、设备整体品质优良性（0-2分），由专家进行打分。	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0
13	技术	根据投标人对本项目保证质量的技术方案（0-2分）、质量保证措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	根据投标人对本项目进度（0-2分）及安全保障措施（0-2分）等情况，由专家进行打分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0

15	技术	根据投标人所提供设备的详细具体的技术培训服务计划且内容契合本项目实际情况的（0-3分），由专家进行打分。	0-3	1.0	1.0	2.5	2.0
16	技术	根据拟定的本项目应急预案（包括但不限于设备的紧急故障处理、设备的紧急维护、安全事故防护措施及应急处理等内容），由专家进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	1.0	2.5	2.0
17	技术	根据投标人提供的运维方案及其技术支持（0-2分）、故障处理（0-1分）、后期维护（0-1分）、响应时间等（0-1分），由专家进行打分。	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0
18	技术	根据投标人对本项目提出的合理化建议，以及提出的优惠条件和承诺情况和可实现程度，由专家进行打分。（0-2分）	0-2	1.0	0.5	2.0	1.0
合计			0-70	32.5	39.5	55.0	41.5

专家（签名）：