技术商务评分明细（专家1）

项目名称：桐庐县妇幼保健院中央空调、新风系统维保服务项目（HCCGTL2024-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐杭洋空调有限公司	浙江兆久成信息技术有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司
1	商务	投标人具有GB/T 19001（或ISO 9001）质量管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 28001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 24001（或ISO 14001）环境管理体系认证得1分；	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组维保服务能力提供水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组类产品维护保养合同或供货安装合同，每提供一个得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	根据投标人的详细设备维保组织实施方案计划进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.2	技术	根据投标人提供的定期巡检及巡检规划制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目的重点和难点分析及各难点的解决措施进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.4	技术	根据投标人提供的故障处理分析方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.5	技术	根据投标人提供的预防和应急措施方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
3.6	技术	根据投标人提供的部件更换策略及流程进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.7	技术	根据投标人提交的质量运行报告进行综合打分，报告及时、完整合理可行的得4分，报告基本完整的得3分，报告较可行的得2分，报告一般可行的得1分，报告不可行的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.8	技术	根据投标人提供的维修保养规程制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
4	技术	根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况进行打分： 设备配置完善完备性、保障性、可靠性等方面进行综合打分（3分） 工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片及详细的技术参数），符合国家要求的（3分）	0-6	4.5	5.0	4.0
5	技术	根据现场服务能力、技术故障解决时间、设备故障解决时间等服务管理各项保障明确且具有可操作性和监督性进行综合打分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0
6	技术	投标人针对本项目提出的服务优惠承诺及措施（3分）	0-3	3.0	3.0	2.0
7.1	商务	1) 提供详细的岗位人员配备表且人员配备完全满足招标文件要求（3分）； 2) 附组织架构图，并详述各岗位职责（3分）。	0-6	4.5	5.0	4.0
7.2	商务	项目团队核心技术人员： 具有人力资源和社会保障部门颁发的资格证书（制冷设备维修工）每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 具有电工维修证的每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 注：提供加盖投标人公章的证书复印件及所在投标单位近3个月社保证明文件，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0
8	技术	根据本项目的现状及实际情况，提出合理化建议，根据内容进行评审。（3分）	0-3	2.5	2.5	2.0
9	技术	投标人对本项目的验收方案详细完整程度，符合采购需求。（4分）	0-4	3.5	3.5	3.0
10	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施完整性及合理性进行评审。（3分）	0-3	2.5	2.5	2.0
11	技术	备品备件的应急调取的措施方案和保障措施。配件、附件、备品备件的选择，以及与原设备的匹配性。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.5
12	技术	增值服务及优惠条件。2分	0-2	1.5	1.5	1.5
13	技术	维保质量承诺，维保及时性承诺：1小时内响应、当天修复（除特殊配件欠缺的情况例外）、零配件质量、价格承诺，其他承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	65.0	63.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：桐庐县妇幼保健院中央空调、新风系统维保服务项目（HCCGTL2024-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐杭洋空调有限公司	浙江兆久成信息技术股份有限公司	浙江恒亚工程有限公司
1	商务	投标人具有GB/T 19001（或ISO 9001）质量管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 28001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 24001（或ISO 14001）环境管理体系认证得1分；	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组维保服务能力提供水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组类产品维护保养合同或供货安装合同，每提供一个得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	根据投标人的详细设备维保组织实施方案计划进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.2	技术	根据投标人提供的定期巡检及巡检规划制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目的重点和难点分析及各难点的解决措施进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.4	技术	根据投标人提供的故障处理分析方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.5	技术	根据投标人提供的预防和应急措施方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.6	技术	根据投标人提供的部件更换策略及流程进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.7	技术	根据投标人提交的质量运行报告进行综合打分，报告及时、完整合理可行的得4分，报告基本完整的得3分，报告较可行的得2分，报告一般可行的得1分，报告不可行的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.8	技术	根据投标人提供的维修保养规程制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
4	技术	根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况进行打分： 设备配置完善完备性、保障性、可靠性等方面进行综合打分（3分） 工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片及详细的技术参数），符合国家要求的（3分）	0-6	4.0	5.0	1.0
5	技术	根据现场服务能力、技术故障解决时间、设备故障解决时间等服务管理各项保障明确且具有可操作性和监督性进行综合打分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0
6	技术	投标人针对本项目提出的服务优惠承诺及措施（3分）	0-3	2.7	2.7	2.4
7.1	商务	1) 提供详细的岗位人员配备表且人员配备完全满足招标文件要求（3分）； 2) 附组织架构图，并详述各岗位职责（3分）。	0-6	4.0	5.0	3.0
7.2	商务	项目团队核心技术人员： 具有人力资源和社会保障部门颁发的资格证书（制冷设备维修工）每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 具有电工维修证的每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 注：提供加盖投标人公章的证书复印件及所在投标单位近3个月社保证明文件，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0
8	技术	根据本项目的现状及实际情况，提出合理化建议，根据内容进行评审。（3分）	0-3	2.4	2.4	1.8
9	技术	投标人对本项目的验收方案详细完整程度，符合采购需求。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.0
10	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施完整性及合理性进行评审。（3分）	0-3	2.7	2.7	2.0
11	技术	备品备件的应急调取的措施方案和保障措施。配件、附件、备品备件的选择，以及与原设备的匹配性。（4分）	0-4	3.0	3.6	3.0
12	技术	增值服务及优惠条件。2分	0-2	1.8	1.8	1.5
13	技术	维保质量承诺，维保及时性承诺：1小时内响应、当天修复（除特殊配件欠缺的情况例外）、零配件质量、价格承诺，其他承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	63.6	64.2	47.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：桐庐县妇幼保健院中央空调、新风系统维保服务项目（HCCGTL2024-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐杭洋空调有限公司	浙江兆久成信息技术股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司
1	商务	投标人具有GB/T 19001（或ISO 9001）质量管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 28001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 24001（或ISO 14001）环境管理体系认证得1分；	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组维保服务能力提供水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组类产品维护保养合同或供货安装合同，每提供一个得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	根据投标人的详细设备维保组织实施方案计划进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.2	技术	根据投标人提供的定期巡检及巡检规划制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目的重点和难点分析及各难点的解决措施进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.4	技术	根据投标人提供的故障处理分析方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.5	技术	根据投标人提供的预防和应急措施方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.6	技术	根据投标人提供的部件更换策略及流程进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.7	技术	根据投标人提交的质量运行报告进行综合打分，报告及时、完整合理可行的得4分，报告基本完整的得3分，报告较可行的得2分，报告一般可行的得1分，报告不可行的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.8	技术	根据投标人提供的维修保养规程制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
4	技术	根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况进行打分： 设备配置完善完备性、保障性、可靠性等方面进行综合打分（3分） 工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片及详细的技术参数），符合国家要求的（3分）	0-6	5.0	5.0	2.0
5	技术	根据现场服务能力、技术故障解决时间、设备故障解决时间等服务管理各项保障明确且具有可操作性和监督性进行综合打分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	2.0
6	技术	投标人针对本项目提出的服务优惠承诺及措施（3分）	0-3	2.5	2.5	1.5
7.1	商务	1) 提供详细的岗位人员配备表且人员配备完全满足招标文件要求（3分）； 2) 附组织架构图，并详述各岗位职责（3分）。	0-6	4.0	5.0	3.0
7.2	商务	项目团队核心技术人员： 具有人力资源和社会保障部门颁发的资格证书（制冷设备维修工）每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 具有电工维修证的每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 注：提供加盖投标人公章的证书复印件及所在投标单位近3个月社保证明文件，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0
8	技术	根据本项目的现状及实际情况，提出合理化建议，根据内容进行评审。（3分）	0-3	2.5	2.5	2.0
9	技术	投标人对本项目的验收方案详细完整程度，符合采购需求。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.0
10	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施完整性及合理性进行评审。（3分）	0-3	2.5	2.5	2.0
11	技术	备品备件的应急调取的措施方案和保障措施。配件、附件、备品备件的选择，以及与原设备的匹配性。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.0
12	技术	增值服务及优惠条件。2分	0-2	1.5	1.5	1.0
13	技术	维保质量承诺，维保及时性承诺：1小时内响应、当天修复（除特殊配件欠缺的情况例外）、零配件质量、价格承诺，其他承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	64.0	63.0	45.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：桐庐县妇幼保健院中央空调、新风系统维保服务项目（HCCGTL2024-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐杭洋空调有限公司	浙江兆久成信息技术股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司
1	商务	投标人具有GB/T 19001（或ISO 9001）质量管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 28001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 24001（或ISO 14001）环境管理体系认证得1分；	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组维保服务能力提供水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组类产品维护保养合同或供货安装合同，每提供一个得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	根据投标人的详细设备维保组织实施方案计划进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
3.2	技术	根据投标人提供的定期巡检及巡检规划制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目的重点和难点分析及各难点的解决措施进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
3.4	技术	根据投标人提供的故障处理分析方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	2.0
3.5	技术	根据投标人提供的预防和应急措施方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0
3.6	技术	根据投标人提供的部件更换策略及流程进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
3.7	技术	根据投标人提交的质量运行报告进行综合打分，报告及时、完整合理可行的得4分，报告基本完整的得3分，报告较可行的得2分，报告一般可行的得1分，报告不可行的不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.8	技术	根据投标人提供的维修保养规程制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0
4	技术	根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况进行打分： 设备配置完善完备性、保障性、可靠性等方面进行综合打分（3分） 工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片及详细的技术参数），符合国家要求的（3分）	0-6	6.0	6.0	3.0
5	技术	根据现场服务能力、技术故障解决时间、设备故障解决时间等服务管理各项保障明确且具有可操作性和监督性进行综合打分，最高得5分。	0-5	5.0	4.0	3.0
6	技术	投标人针对本项目提出的服务优惠承诺及措施（3分）	0-3	3.0	3.0	2.0
7.1	商务	1) 提供详细的岗位人员配备表且人员配备完全满足招标文件要求（3分）； 2) 附组织架构图，并详述各岗位职责（3分）。	0-6	6.0	6.0	3.0
7.2	商务	项目团队核心技术人员： 具有人力资源和社会保障部门颁发的资格证书（制冷设备维修工）每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 具有电工维修证的每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 注：提供加盖投标人公章的证书复印件及所在投标单位近3个月社保证明文件，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0
8	技术	根据本项目的现状及实际情况，提出合理化建议，根据内容进行评审。（3分）	0-3	3.0	3.0	2.0
9	技术	投标人对本项目的验收方案详细完整程度，符合采购需求。（4分）	0-4	4.0	3.0	2.0
10	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施完整性及合理性进行评审。（3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	备品备件的应急调取的措施方案和保障措施。配件、附件、备品备件的选择，以及与原设备的匹配性。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.0
12	技术	增值服务及优惠条件。2分	0-2	2.0	2.0	0.0
13	技术	维保质量承诺，维保及时性承诺：1小时内响应、当天修复（除特殊配件欠缺的情况例外）、零配件质量、价格承诺，其他承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	79.0	74.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：桐庐县妇幼保健院中央空调、新风系统维保服务项目（HCCGTL2024-048）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐杭洋空调有限公司	浙江兆久成信息技术股份有限公司	浙江恒亚环境工程有限公司
1	商务	投标人具有GB/T 19001（或ISO 9001）质量管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 28001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证得1分； 投标人具有GB/T 24001（或ISO 14001）环境管理体系认证得1分；	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人具有水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组维保服务能力提供水(风)冷双源一体制冷(热)水空调机组类产品维护保养合同或供货安装合同，每提供一个得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	根据投标人的详细设备维保组织实施方案计划进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0
3.2	技术	根据投标人提供的定期巡检及巡检规划制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目的重点和难点分析及各难点的解决措施进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
3.4	技术	根据投标人提供的故障处理分析方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0
3.5	技术	根据投标人提供的预防和应急措施方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.6	技术	根据投标人提供的部件更换策略及流程进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0
3.7	技术	根据投标人提交的质量运行报告进行综合打分，报告及时、完整合理可行的得4分，报告基本完整的得3分，报告较可行的得2分，报告一般可行的得1分，报告不可行的不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

3.8	技术	根据投标人提供的维修保养规程制度方案进行综合打分，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0
4	技术	根据各投标人投入本项目的设备设施配置情况进行打分： 设备配置完善完备性、保障性、可靠性等方面进行综合打分（3分） 工具有详细的品牌规格等说明（提供具体设备图片及详细的技术参数），符合国家要求的（3分）	0-6	5.0	6.0	3.0
5	技术	根据现场服务能力、技术故障解决时间、设备故障解决时间等服务管理各项保障明确且具有可操作性和监督性进行综合打分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0
6	技术	投标人针对本项目提出的服务优惠承诺及措施（3分）	0-3	3.0	3.0	2.0
7.1	商务	1) 提供详细的岗位人员配备表且人员配备完全满足招标文件要求（3分）； 2) 附组织架构图，并详述各岗位职责（3分）。	0-6	5.0	6.0	3.0
7.2	商务	项目团队核心技术人员： 具有人力资源和社会保障部门颁发的资格证书（制冷设备维修工）每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 具有电工维修证的每提供一名得2分（证书都要在有效期内，同一人员不重复计算），最高2分； 注：提供加盖投标人公章的证书复印件及所在投标单位近3个月社保证明文件，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0
8	技术	根据本项目的现状及实际情况，提出合理化建议，根据内容进行评审。（3分）	0-3	3.0	2.0	2.0
9	技术	投标人对本项目的验收方案详细完整程度，符合采购需求。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.0
10	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施完整性及合理性进行评审。（3分）	0-3	3.0	3.0	2.0
11	技术	备品备件的应急调取的措施方案和保障措施。配件、附件、备品备件的选择，以及与原设备的匹配性。（4分）	0-4	3.0	3.0	2.0
12	技术	增值服务及优惠条件。2分	0-2	2.0	2.0	0.0
13	技术	维保质量承诺，维保及时性承诺：1小时内响应、当天修复（除特殊配件欠缺的情况例外）、零配件质量、价格承诺，其他承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	70.0	72.0	48.0

专家（签名）：