

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：小越街道工业园区全域配套建设项目电梯采购项目（ZJHS-2024-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	慈溪市菱奥电梯工程有限公司	中立电梯（吉林）有限公司	浙江国翔机电工程有限公司	绍兴明旭电梯有限公司
1.1	技术	评委根据采购需求的技术参数，对投标人所投产品技术指标进行综合评分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
1.2	技术	电梯客梯的主要部件（如：曳引机、电梯控制柜、限速器、缓冲器）经国家认可的检测机构相关质量测评、机构检验合格且为原厂原品牌，每提供一项得1分。本项最多4分。 注：提供部件型式实验报告复印件盖章	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	所投产品控制柜符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》。在供电电压波动380V±20%的情况下： ①超载运行试验合格； ②轿厢运行速度合格； ③曳引驱动电梯加、减速度、运行噪声合格； ④电梯控制系统门回路异常检测功能合格； ⑤电梯平层精度和平层保持精度检测合格，且平层准确度最大值≤+4mm，平层保持精度最大值≥-5mm。 全部满足的得5分，满足三項的得2分，其余不得分。 提供第三方出具的原厂原品牌控制柜报告。	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0
2.1	技术	客梯门光幕先进性及可靠性进行打分。所投电梯光幕为原厂原品牌产品，且光束≥174束，防护等级≥IP65；光幕发射/接受管数目36对，响应时间≤90ms。全部满足的得4分。其它不得分。 以提供的型式试验报告为准，证明材料以原厂原品牌光幕报告为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
3.1	技术	考虑确保安全生产的技术组织措施；确保质量和工期的技术组织措施和文明施工措施；设备运行调试方案；评委根据方案的科学性、合理性进行综合打分。最高得5分。	0-5	3.5	4.0	3.5	4.5
4.1	技术	所投电梯品牌制造商具备曳引式客梯的制造能力且满足： 6.0m/s≥额定速度≥4.0m/s的得1分； 8.0m/s≥额定速度>6.0m/s的得3分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及曳引驱动乘客电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0
4.2	技术	所投电梯品牌制造商具备消防电梯的制造能力且满足： 2.5m/s≥额定速度≥1.0m/s的得2分； 4.0m/s≥额定速度>2.5m/s的得4分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及消防电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
5.1	技术	评委根据投标人制定的售后服务方案进行打分，包括售后服务是否由厂家直接负责、具体的售后内容等。最高得6分。	0-6	4.0	3.0	4.0	5.0
6.1	技术	按其预案措施可行性由评委进行综合评分。	0-4	2.5	2.5	2.5	3.5
7.1	技术	根据投标人在上虞区域维保台量进行打分： 1、维保台量≥400台的得4分； 2、300台≤维保台量<400台的得2分； 3、维保台量<300台的得1分。 4、无维保台量的不得分。 以第三方出具的证明材料为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	评委根据采购需求部分，对投标人拟派项目团队人员的情况进行综合打分。 需提供相应证书和近1年社保证明材料复印件并加盖单位公章。	0-5	3.5	3.5	2.0	3.5
9.1	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正在履行的与本项目相关类似业绩的每个得1分，最高得2分； 需提供合同扫描件并加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
10.1	商务	所投电梯品牌制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并在有效期内的每个得1分，最高得3分。 提供相关证书复印件并加盖公章，未提供认证或不在有效期内的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得1分，没有不得分。 提供证书复印件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	商务	根据所投电梯品牌制造商资信情况等进行评价。具有银行出具AAA证书得1分，AA得0.5分，A得0.25分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
10.4	商务	所投电梯品牌制造商荣获高新技术企业证书，得1分，没有则不得分。 提供证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

10.5	商务	投标人2023年荣获：《全国质量检验稳定合格产品》、《全国质量检验信得过产品》《全国产品和服务质量诚信品牌》《全国电梯行业质量领先品牌》4项证书每项得0.5分，最高得2分。 提供加盖公章的证明文件复印件，未提供者或提供无效者不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	30.5	34.0	28.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：小越街道工业园区全域配套建设项目电梯采购项目（ZJHS-2024-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	慈溪市菱奥电梯工程有限公司	中立电梯（吉林）有限公司	浙江国翔机电工程有限公司	绍兴明旭电梯有限公司
1.1	技术	评委根据采购需求的技术参数，对投标人所投产品技术指标进行综合评分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
1.2	技术	电梯客梯的主要部件（如：曳引机、电梯控制柜、限速器、缓冲器）经国家认可的检测机构相关质量测评、机构检验合格且为原厂原品牌，每提供一项得1分。本项最多4分。 注：提供部件型式实验报告复印件盖章	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	所投产品控制柜符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》。在供电电压波动380V±20%的情况下： ①超载运行试验合格 ②轿厢运行速度合格； ③曳引驱动电梯加、减速度、运行噪声合格； ④电梯控制系统门回路异常检测功能合格； ⑤电梯平层准确度和平层保持精度检测合格，且平层准确度最大值≤+4mm，平层保持精度最大值≥-5mm。 全部满足的得5分，满足三项的得2分，其余不得分。 提供第三方出具的原厂原品牌控制柜报告。	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0
2.1	技术	客梯门光幕先进性及可靠性进行打分。所投电梯光幕为原厂原品牌产品，且光束≥174束，防护等级≥IP65；光幕发射/接受管数目36对，响应时间≤90ms。全部满足的得4分。其它不得分。 以提供的型式试验报告为准，证明材料以原厂原品牌光幕报告为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
3.1	技术	考虑确保安全生产的技术组织措施；确保质量和工期的技术组织措施和文明施工措施；设备运行调试方案；评委根据方案的科学性、合理性进行综合打分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	2.5	4.0
4.1	技术	所投电梯品牌制造商具备曳引式客梯的制造能力且满足： 6.0m/s≥额定速度≥4.0m/s的得1分； 8.0m/s≥额定速度≥6.0m/s的得3分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及曳引驱动乘客电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0
4.2	技术	所投电梯品牌制造商具备消防员电梯的制造能力且满足： 2.5m/s≥额定速度≥1.0m/s的得2分； 4.0m/s≥额定速度≥2.5m/s的得4分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及消防员电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
5.1	技术	评委根据投标人制定的售后服务方案进行打分，包括售后服务是否由厂家直接负责、具体的售后内容等。最高得6分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.5
6.1	技术	按其预案措施可行性由评委进行综合评分。	0-4	2.5	3.5	2.0	3.0
7.1	技术	根据投标人在上虞区域维保台量进行打分： 1、维保台量≥400台的得4分； 2、300台≤维保台量<400台的得2分； 3、维保台量<300台的得1分。 4、无维保台量的不得分。 以第三方出具的证明材料为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	评委根据采购需求部分，对投标人拟派项目团队人员的情况进行综合打分。需提供相应证书和近1年社保证明材料复印件并加盖单位公章。	0-5	3.5	4.0	2.0	4.0
9.1	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正在履行的与本项目相关类似业绩的每个得1分，最高得2分； 需提供合同扫描件并加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
10.1	商务	所投电梯品牌制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并在有效期内的每个得1分，最高得3分。 提供相关证书复印件并加盖公章，未提供认证或不在有效期内的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得1分，没有不得分。 提供证书复印件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	商务	根据所投电梯品牌制造商资信情况等评价。具有银行出具AAA证书得1分，AA得0.5分，A得0.25分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

10.4	商务	所投电梯品牌制造商荣获高新技术企业证书，得1分，没有则不得分。 提供证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
10.5	商务	投标人2023年荣获：《全国质量检验稳定合格产品》、《全国质量检验信得过产品》《全国产品和服务质量诚信品牌》《全国电梯行业质量领先品牌》4项证书每项得0.5分，最高得2分。 提供加盖公章的证明文件复印件，未提供者或提供无效者不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	30.0	37.5	26.5	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：小越街道工业园区全域配套建设项目电梯采购项目（ZJHS-2024-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	慈溪市菱奥电梯工程有限公司	中立电梯（吉林）有限公司	浙江国翔机电工程有限公司	绍兴明旭电梯有限公司
1.1	技术	评委根据采购需求的技术参数，对投标人所投产品技术指标进行综合评分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
1.2	技术	电梯客梯的主要部件（如：曳引机、电梯控制柜、限速器、缓冲器）经国家认可的检测机构相关质量测评、机构检验合格且为原厂原品牌，每提供一项得1分。本项最多4分。 注：提供部件型式实验报告复印件盖章	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	所投产品控制柜符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》。在供电电压波动380V±20%的情况下： ①超载运行试验合格 ②轿厢运行速度合格； ③曳引驱动电梯加、减速度、运行噪声合格； ④电梯控制系统门回路异常检测功能合格； ⑤电梯平层准确度和平层保持精度检测合格，且平层准确度最大值≤+4mm，平层保持精度最大值≥-5mm。 全部满足的得5分，满足三项的得2分，其余不得分。 提供第三方出具的原厂原品牌控制柜报告。	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0
2.1	技术	客梯门光幕先进性及可靠性进行打分。所投电梯光幕为原厂原品牌产品，且光束≥174束，防护等级≥IP65；光幕发射/接受管数目36对，响应时间≤90ms。全部满足的得4分。其它不得分。 以提供的型式试验报告为准，证明材料以原厂原品牌光幕报告为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
3.1	技术	考虑确保安全生产的技术组织措施；确保质量和工期的技术组织措施和文明施工措施；设备运行调试方案；评委根据方案的科学性、合理性进行综合打分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0
4.1	技术	所投电梯品牌制造商具备曳引式客梯的制造能力且满足： 6.0m/s≥额定速度≥4.0m/s的得1分； 8.0m/s≥额定速度≥6.0m/s的得3分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及曳引驱动乘客电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0
4.2	技术	所投电梯品牌制造商具备消防员电梯的制造能力且满足： 2.5m/s≥额定速度≥1.0m/s的得2分； 4.0m/s≥额定速度≥2.5m/s的得4分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及消防员电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
5.1	技术	评委根据投标人制定的售后服务方案进行打分，包括售后服务是否由厂家直接负责、具体的售后内容等。最高得6分。	0-6	4.0	5.0	4.0	5.0
6.1	技术	按其预案措施可行性由评委进行综合评分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
7.1	技术	根据投标人在上虞区域维保台量进行打分： 1、维保台量≥400台的得4分； 2、300台≤维保台量<400台的得2分； 3、维保台量<300台的得1分。 4、无维保台量的不得分。 以第三方出具的证明材料为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	评委根据采购需求部分，对投标人拟派项目团队人员的情况进行综合打分。 需提供相应证书和近1年社保证明材料复印件并加盖单位公章。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
9.1	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正在履行的与本项目相关类似业绩的每个得1分，最高得2分； 需提供合同扫描件并加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
10.1	商务	所投电梯品牌制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并在有效期内的每个得1分，最高得3分。 提供相关证书复印件并加盖公章，未提供认证或不在有效期内的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得1分，没有不得分。 提供证书复印件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	商务	根据所投电梯品牌制造商资信情况等评价。具有银行出具AAA证书得1分，AA得0.5分，A得0.25分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

10.4	商务	所投电梯品牌制造商荣获高新技术企业证书，得1分，没有则不得分。 提供证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
10.5	商务	投标人2023年荣获：《全国质量检验稳定合格产品》、《全国质量检验信得过产品》《全国产品和服务质量诚信品牌》《全国电梯行业质量领先品牌》4项证书每项得0.5分，最高得2分。 提供加盖公章的证明文件复印件，未提供者或提供无效者不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	30.0	37.0	28.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：小越街道工业园区全域配套建设项目电梯采购项目（ZJHS-2024-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	慈溪市菱奥电梯工程有限公司	中立电梯（吉林）有限公司	浙江国翔机电工程有限公司	绍兴明旭电梯有限公司
1.1	技术	评委根据采购需求的技术参数，对投标人所投产品技术指标进行综合评分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
1.2	技术	电梯客梯的主要部件（如：曳引机、电梯控制柜、限速器、缓冲器）经国家认可的检测机构相关质量测评、机构检验合格且为原厂原品牌，每提供一项得1分。本项最多4分。 注：提供部件型式实验报告复印件盖章	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	所投产品控制柜符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》。在供电电压波动380V±20%的情况下： ①超载运行试验合格 ②轿厢运行速度合格； ③曳引驱动电梯加、减速度、运行噪声合格； ④电梯控制系统门回路异常检测功能合格； ⑤电梯平层准确度和平层保持精度检测合格，且平层准确度最大值≤+4mm，平层保持精度最大值≥-5mm。 全部满足的得5分，满足三项的得2分，其余不得分。 提供第三方出具的原厂原品牌控制柜报告。	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0
2.1	技术	客梯门光幕先进性及可靠性进行打分。所投电梯光幕为原厂原品牌产品，且光束≥174束，防护等级≥IP65；光幕发射/接受管数目36对，响应时间≤90ms。全部满足的得4分。其它不得分。 以提供的型式试验报告为准，证明材料以原厂原品牌光幕报告为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
3.1	技术	考虑确保安全生产的技术组织措施；确保质量和工期的技术组织措施和文明施工措施；设备运行调试方案；评委根据方案的科学性、合理性进行综合打分。最高得5分。	0-5	3.0	3.5	3.5	4.5
4.1	技术	所投电梯品牌制造商具备曳引式客梯的制造能力且满足： 6.0m/s≥额定速度≥4.0m/s的得1分； 8.0m/s≥额定速度≥6.0m/s的得3分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及曳引驱动乘客电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0
4.2	技术	所投电梯品牌制造商具备消防员电梯的制造能力且满足： 2.5m/s≥额定速度≥1.0m/s的得2分； 4.0m/s≥额定速度≥2.5m/s的得4分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及消防员电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
5.1	技术	评委根据投标人制定的售后服务方案进行打分，包括售后服务是否由厂家直接负责、具体的售后内容等。最高得6分。	0-6	3.5	3.5	3.5	5.0
6.1	技术	按其预案措施可行性由评委进行综合评分。	0-4	2.8	2.8	2.8	3.5
7.1	技术	根据投标人在上虞区域维保台量进行打分： 1、维保台量≥400台的得4分； 2、300台≤维保台量<400台的得2分； 3、维保台量<300台的得1分。 4、无维保台量的不得分。 以第三方出具的证明材料为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	评委根据采购需求部分，对投标人拟派项目团队人员的情况进行综合打分。需提供相应证书和近1年社保证明材料复印件并加盖单位公章。	0-5	2.5	3.0	2.5	4.5
9.1	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正在履行的与本项目相关类似业绩的每个得1分，最高得2分； 需提供合同扫描件并加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
10.1	商务	所投电梯品牌制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并在有效期内的每个得1分，最高得3分。 提供相关证书复印件并加盖公章，未提供认证或不在有效期内的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得1分，没有不得分。 提供证书复印件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	商务	根据所投电梯品牌制造商资信情况等评价。具有银行出具AAA证书得1分，AA得0.5分，A得0.25分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

10.4	商务	所投电梯品牌制造商荣获高新技术企业证书，得1分，没有则不得分。 提供证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
10.5	商务	投标人2023年荣获：《全国质量检验稳定合格产品》、《全国质量检验信得过产品》《全国产品和服务质量诚信品牌》《全国电梯行业质量领先品牌》4项证书每项得0.5分，最高得2分。 提供加盖公章的证明文件复印件，未提供者或提供无效者不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	28.8	33.8	28.3	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：小越街道工业园区全域配套建设项目电梯采购项目（ZJHS-2024-01）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	慈溪市菱奥电梯工程有限公司	中立电梯（吉林）有限公司	浙江国翔机电工程有限公司	绍兴明旭电梯有限公司
1.1	技术	评委根据采购需求的技术参数，对投标人所投产品技术指标进行综合评分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
1.2	技术	电梯客梯的主要部件（如：曳引机、电梯控制柜、限速器、缓冲器）经国家认可的检测机构相关质量测评、机构检验合格且为原厂原品牌，每提供一项得1分。本项最多4分。 注：提供部件型式实验报告复印件盖章	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	所投产品控制柜符合TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》。在供电电压波动380V±20%的情况下： ①超载运行试验合格 ②轿厢运行速度合格； ③曳引驱动电梯加、减速度、运行噪声合格； ④电梯控制系统门回路异常检测功能合格； ⑤电梯平层准确度和平层保持精度检测合格，且平层准确度最大值≤+4mm，平层保持精度最大值≥-5mm。 全部满足的得5分，满足三项的得2分，其余不得分。 提供第三方出具的原厂原品牌控制柜报告。	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0
2.1	技术	客梯门光幕先进性及可靠性进行打分。所投电梯光幕为原厂原品牌产品，且光束≥174束，防护等级≥IP65；光幕发射/接受管数目36对，响应时间≤90ms。全部满足的得4分。其它不得分。 以提供的型式试验报告为准，证明材料以原厂原品牌光幕报告为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
3.1	技术	考虑确保安全生产的技术组织措施；确保质量和工期的技术组织措施和文明施工措施；设备运行调试方案；评委根据方案的科学性、合理性进行综合打分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0
4.1	技术	所投电梯品牌制造商具备曳引式客梯的制造能力且满足： 6.0m/s≥额定速度≥4.0m/s的得1分； 8.0m/s≥额定速度≥6.0m/s的得3分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及曳引驱动乘客电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-3	1.0	3.0	0.0	3.0
4.2	技术	所投电梯品牌制造商具备消防员电梯的制造能力且满足： 2.5m/s≥额定速度≥1.0m/s的得2分； 4.0m/s≥额定速度≥2.5m/s的得4分； 评审依据：提供所投电梯制造商的特种设备生产许可证及消防员电梯型式试验证书复印件并加盖制造商公章佐证。	0-4	0.0	0.0	0.0	4.0
5.1	技术	评委根据投标人制定的售后服务方案进行打分，包括售后服务是否由厂家直接负责、具体的售后内容等。最高得6分。	0-6	3.5	4.0	4.0	5.0
6.1	技术	按其预案措施可行性由评委进行综合评分。	0-4	2.5	3.5	2.5	2.5
7.1	技术	根据投标人在上虞区域维保台量进行打分： 1、维保台量≥400台的得4分； 2、300台≤维保台量<400台的得2分； 3、维保台量<300台的得1分。 4、无维保台量的不得分。 以第三方出具的证明材料为准。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0
8.1	技术	评委根据采购需求部分，对投标人拟派项目团队人员的情况进行综合打分。 需提供相应证书和近1年社保证明材料复印件并加盖单位公章。	0-5	2.5	3.0	2.0	2.5
9.1	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来已完成或正在履行的与本项目相关类似业绩的每个得1分，最高得2分； 需提供合同扫描件并加盖公章。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
10.1	商务	所投电梯品牌制造商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并在有效期内的每个得1分，最高得3分。 提供相关证书复印件并加盖公章，未提供认证或不在有效期内的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得1分，没有不得分。 提供证书复印件加盖公章。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	商务	根据所投电梯品牌制造商资信情况等评价。具有银行出具AAA证书得1分，AA得0.5分，A得0.25分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0

10.4	商务	所投电梯品牌制造商荣获高新技术企业证书，得1分，没有则不得分。 提供证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0
10.5	商务	投标人2023年荣获：《全国质量检验稳定合格产品》、《全国质量检验信得过产品》《全国产品和服务质量诚信品牌》《全国电梯行业质量领先品牌》4项证书每项得0.5分，最高得2分。 提供加盖公章的证明文件复印件，未提供者或提供无效者不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	28.5	35.5	28.5	48.0

专家（签名）：