

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市公共卫生临床中心室外型冷凝真空锅炉采购项目（HZHC-2024(H) 053-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州特富锅炉成套设备有限公司	华力高科（安徽）环保能源有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	杭州梦珊机电设备有限公司	杭州精鼎设备安装有限公司
1.1	技术	<p>技术性能</p> <p>1、供应商能完全响应招标文件要求的整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得基本分10分，带★号项每低于一项扣1分，其他项每低于一项扣0.5分，扣完为止。 供应商在技术性能响应表中注明正负偏离条款。</p>	0-10	10.0	1.0	10.0	10.0	10.0
1.2	技术	<p>组织实施方案</p> <p>1、投标整体方案科学严谨，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得4分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得3分；实施方案描述简单且不全面的得1分。最高得5分。 2、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得5分；有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且可行的得4分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得3分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得1分，最高得5分。 3、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强的得4分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得3分；方案制定简单，对本项目不适用的得1分，最高得5分。 4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案制订明确，可行性强的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案不全面可行性差的得1分，最高得5分。 5、确保本项目安装及验收的方案：安装及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案详尽且有可行性的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得1分，最高得5分。 以上方案未提供不得分。</p>	0-25	20.0	15.0	21.0	16.0	15.0
2.1	商务	<p>售后服务与各项承诺</p> <p>1、售后服务优惠承诺（3分）。售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得3分；各项方案较全面的得2分；方案有缺失的得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、日常技术维护力量及措施：供应商提供的日常技术维护力量及措施进行综合评分，措施完善且有效的得3分；基本可行的得2分；有欠缺的得1分；未提供的不得分。最高得3分。 3、响应时间：接到采购人故障通知后3小时现场响应不得分，每减少1小时加1分，最高得2分。提供承诺函（格式自拟） 4、供应商承诺本项目免费质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最高得2分； 5、供应商或货物生产制造商在湖州市内配备或承诺合同履行前设立售后服务单位得3分；供应商在浙江省内配备售后服务单位或承诺合同履行前设立售后服务单位得的得1分。无承诺不得分。（须提供详细的网点营业执照、地址、联系人、联系方式或承诺书等）未提供的不得分。以上承诺不提供的不得分。</p>	0-13	12.0	11.0	12.0	6.0	8.0
2.2	商务	<p>企业业绩</p> <p>供应商提供自2021年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目（室外型冷凝真空锅炉）业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：供应商须提供合同及中标通知书扫描件并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	<p>产品实力</p> <p>1、供应商所投真空锅炉排烟温度：排烟温度≤50℃得4分，50（不含）-60℃得3分，60（不含）-70℃得2分，70（不含）-80℃得1分，80℃以上（含）得0分（需提供第三方检测机构出具的能效报告）</p> <p>2、节能性的比较：投标产品（不影响环保指标）按低位发热值，真空锅炉平均效率96%以下（不含）者得0分；平均效率96%-98%（不含）者得1分；平均效率98%-100%（不含）得2分，平均效率100%-102%（不含）得3分，平均效率102%-103%（不含）得4分，平均效率103%以上得5分；（需提供第三方检测机构出具的能效报告和环保报告）。</p>	0-9	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0
2.4	商务	<p>企业实力</p> <p>1、投标供应商或货物生产制造商获得4个及以上燃烧器相关发明专利得4分；获得3个得3分；获得2个得2分；获得1个得1分，否则不得分。（提供相关证明材料）</p> <p>2、投标供应商或货物生产制造商具有A级锅炉制造许可证证书，得3分；B级锅炉制造许可证证书，得1分，其余不得分。（提供相关证书）</p> <p>3、投标供应商或货物生产制造商具有压力容器制造证书得2分，具有安装资格证书得1分。本项最高得3分（提供有效期内的制造许可证证书和安装许可证）</p>	0-10	10.0	5.0	10.0	3.0	8.0
合计			0-70	64.0	32.0	65.0	42.0	41.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市公共卫生临床中心室外型冷凝真空锅炉采购项目（HZHC-2024(H) 053-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州特富锅炉成套设备有限公司	华力高科（安徽）环保能源有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	杭州梦册机电设备有限公司	杭州精鼎设备安装有限公司
1.1	技术	<p>技术性能</p> <p>1、供应商能完全响应招标文件要求的整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得基本分10分，带★号项每低于一项扣1分，其他项每低于一项扣0.5分，扣完为止。 供应商在技术性能响应表中注明正负偏离条款。</p>	0-10	10.0	1.0	10.0	10.0	10.0
1.2	技术	<p>组织实施方案</p> <p>1、投标整体方案科学严谨，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得4分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得3分；实施方案描述简单且不全面的得1分。最高得5分。</p> <p>2、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得5分；有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且可行的得4分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得3分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得1分，最高得5分。</p> <p>3、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强的得4分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得3分；方案制定简单，对本项目不适用的得1分，最高得5分。</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案制订明确，可行性强的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案不全面可行性差的得1分，最高得5分。</p> <p>5、确保本项目安装及验收的方案：安装及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案详尽且有可行性的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得1分，最高得5分。 以上方案未提供不得分。</p>	0-25	19.0	16.0	22.0	16.0	17.0
2.1	商务	<p>售后服务与各项承诺</p> <p>1、售后服务优惠承诺（3分）。 售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得3分；各项方案较全面的得2分；方案有缺失的得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；</p> <p>2、日常技术维护力量及措施：供应商提供的日常技术维护力量及措施进行综合评分，措施完善且有效的得3分；基本可行的得2分；有欠缺的得1分；未提供的不得分。最高得3分。</p> <p>3、响应时间：接到采购人故障通知后3小时现场响应不得分，每减少1小时加1分，最高得2分。 提供承诺函（格式自拟）</p> <p>4、供应商承诺本项目免费质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最高得2分；</p> <p>5、供应商或货物生产制造商在湖州市内配备或承诺合同履行前设立售后服务单位得3分；供应商在浙江省内配备售后服务单位或承诺合同履行前设立售后服务单位得的得1分。无承诺不得分。（须提供详细的网点营业执照、地址、联系人、联系方式或承诺书等）未提供的不得分。 以上承诺不提供的不得分。</p>	0-13	11.0	11.0	12.0	7.0	9.0
2.2	商务	<p>企业业绩</p> <p>供应商提供自2021年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目（室外型冷凝真空锅炉）业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：供应商须提供合同及中标通知书扫描件并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	<p>产品实力</p> <p>1、供应商所投真空锅炉排烟温度：排烟温度≤50℃得4分，50（不含）-60℃得3分，60（不含）-70℃得2分，70（不含）-80℃得1分，80℃以上（含）得0分（需提供第三方检测机构出具的能效报告）</p> <p>2、节能性的比较：投标产品（不影响环保指标）按低位发热值，真空锅炉平均效率96%以下（不含）者得0分；平均效率96%-98%（不含）者得1分；平均效率98%-100%（不含）得2分，平均效率100%-102%（不含）得3分，平均效率102%-103%（不含）得4分，平均效率103%以上得5分；（需提供第三方检测机构出具的能效报告和环保报告）。</p>	0-9	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0
2.4	商务	<p>企业实力</p> <p>1、投标供应商或货物生产制造商获得4个及以上燃烧器相关发明专利得4分；获得3个得3分；获得2个得2分；获得1个得1分，否则不得分。（提供相关证明材料）</p> <p>2、投标供应商或货物生产制造商具有A级锅炉制造许可证证书，得3分；B级锅炉制造许可证证书，得1分，其余不得分。（提供相关证书）</p> <p>3、投标供应商或货物生产制造商具有压力容器制造证书得2分，具有安装资格证书得1分。本项最高得3分（提供有效期内的制造许可证证书和安装许可证）</p>	0-10	10.0	5.0	10.0	3.0	8.0
合计			0-70	62.0	33.0	66.0	43.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市公共卫生临床中心室外型冷凝真空锅炉采购项目（HZHC-2024(H)053-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州特富锅炉成套设备有限公司	华力高科（安徽）环保能源有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	杭州梦册机电设备有限公司	杭州精鼎设备安装有限公司
1.1	技术	<p><b>技术性能</b></p> <p>1、供应商能完全响应招标文件要求的整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得基本分10分，带★号项每低于一项扣1分，其他项每低于一项扣0.5分，扣完为止。 供应商在技术性能响应表中注明正负偏离条款。</p>	0-10	10.0	1.0	10.0	10.0	10.0
1.2	技术	<p><b>组织实施方案</b></p> <p>1、投标整体方案科学严谨，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得4分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得3分；实施方案描述简单且不全面的得1分。最高得5分。</p> <p>2、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得5分；有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且可行的得4分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得3分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得1分，最高得5分。</p> <p>3、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措 施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强的得4分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得3分；方案制定简单，对本项目不适用的得1分，最高得5分。</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案制订明确，可行性强的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案不全面可行性差的得1分，最高得5分。</p> <p>5、确保本项目安装及验收的方案：安装及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案详尽且有可行性的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得1分，最高得5分。 以上方案未提供不得分。</p>	0-25	18.0	18.0	21.0	16.0	19.0
2.1	商务	<p><b>售后服务与各项承诺</b></p> <p>1、售后服务优惠承诺（3分）。 售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得3分；各项方案较全面的得2分；方案有缺失的得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；</p> <p>2、日常技术维护力量及措施：供应商提供的日常技术维护力量及措施进行综合评分，措施完善且有效的得3分；基本可行的得2分；有欠缺的得1分；未提供的不得分。最高得3分。</p> <p>3、响应时间：接到采购人故障通知后3小时现场响应不得分，每减少1小时加1分，最高得2分。 提供承诺函（格式自拟）</p> <p>4、供应商承诺本项目免费质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最高得2分；</p> <p>5、供应商或货物生产制造商在湖州市内配备或承诺合同履行前设立售后服务单位得3分；供应商在浙江省内配备售后服务单位或承诺合同履行前设立售后服务单位得的得1分。无承诺不得分。（须提供详细的网点营业执照、地址、联系人、联系方式或承诺书等）未提供的不得分。 以上承诺不提供的不得分。</p>	0-13	11.0	11.0	12.0	7.0	9.0
2.2	商务	<p><b>企业业绩</b></p> <p>供应商提供自2021年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目（室外型冷凝真空锅炉）业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：供应商须提供合同及中标通知书扫描件并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	<p>产品实力</p> <p>1、供应商所投真空锅炉排烟温度：排烟温度≤50℃得4分，50（不含）-60℃得3分，60（不含）-70℃得2分，70（不含）-80℃得1分，80℃以上（含）得0分（需提供第三方检测机构出具的能效报告）</p> <p>2、节能性的比较：投标产品（不影响环保指标）按低位发热值，真空锅炉平均效率96%以下（不含）者得0分；平均效率96%-98%（不含）者得1分；平均效率98%-100%（不含）得2分，平均效率100%-102%（不含）得3分，平均效率102%-103%（不含）得4分，平均效率103%以上得5分；（需提供第三方检测机构出具的能效报告和环保报告）。</p>	0-9	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0
2.4	商务	<p>企业实力</p> <p>1、投标供应商或货物生产制造商获得4个及以上燃烧器相关发明专利得4分；获得3个得3分；获得2个得2分；获得1个得1分，否则不得分。（提供相关证明材料）</p> <p>2、投标供应商或货物生产制造商具有A级锅炉制造许可证证书，得3分；B级锅炉制造许可证证书，得1分，其余不得分。（提供相关证书）</p> <p>3、投标供应商或货物生产制造商具有压力容器制造证书得2分，具有安装资格证书得1分。本项最高得3分（提供有效期内的制造许可证证书和安装许可证）</p>	0-10	10.0	5.0	10.0	3.0	8.0
合计			0-70	61.0	35.0	65.0	43.0	46.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市公共卫生临床中心室外型冷凝真空锅炉采购项目（HZHC-2024(H)053-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州特富锅炉成套设备有限公司	华力高科（安徽）环保能源有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	杭州梦册机电设备有限公司	杭州精鼎设备安装有限公司
1.1	技术	<p><b>技术性能</b></p> <p>1、供应商能完全响应招标文件要求的整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得基本分10分，带★号项每低于一项扣1分，其他项每低于一项扣0.5分，扣完为止。 供应商在技术性能响应表中注明正负偏离条款。</p>	0-10	10.0	1.0	10.0	10.0	10.0
1.2	技术	<p><b>组织实施方案</b></p> <p>1、投标整体方案科学严谨，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得4分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得3分；实施方案描述简单且不全面的得1分。最高得5分。</p> <p>2、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得5分；有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且可行的得4分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得3分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得1分，最高得5分。</p> <p>3、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措 施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强的得4分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得3分；方案制定简单，对本项目不适用的得1分，最高得5分。</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案制订明确，可行性强的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案不全面可行性差的得1分，最高得5分。</p> <p>5、确保本项目安装及验收的方案：安装及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案详尽且有可行性的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得1分，最高得5分。 以上方案未提供不得分。</p>	0-25	22.0	23.0	23.0	21.0	21.0
2.1	商务	<p><b>售后服务与各项承诺</b></p> <p>1、售后服务优惠承诺（3分）。 售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得3分；各项方案较全面的得2分；方案有缺失的得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分；</p> <p>2、日常技术维护力量及措施：供应商提供的日常技术维护力量及措施进行综合评分，措施完善且有效的得3分；基本可行的得2分；有欠缺的得1分；未提供的不得分。最高得3分。</p> <p>3、响应时间：接到采购人故障通知后3小时现场响应不得分，每减少1小时加1分，最高得2分。 提供承诺函（格式自拟）</p> <p>4、供应商承诺本项目免费质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最高得2分；</p> <p>5、供应商或货物生产制造商在湖州市内配备或承诺合同履行前设立售后服务单位得3分；供应商在浙江省内配备售后服务单位或承诺合同履行前设立售后服务单位得的得1分。无承诺不得分。（须提供详细的网点营业执照、地址、联系人、联系方式或承诺书等）未提供的不得分。 以上承诺不提供的不得分。</p>	0-13	11.0	11.0	12.0	5.0	8.0
2.2	商务	<p><b>企业业绩</b></p> <p>供应商提供自2021年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目（室外型冷凝真空锅炉）业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：供应商须提供合同及中标通知书扫描件并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	<p>产品实力</p> <p>1、供应商所投真空锅炉排烟温度：排烟温度≤50℃得4分，50（不含）-60℃得3分，60（不含）-70℃得2分，70（不含）-80℃得1分，80℃以上（含）得0分（需提供第三方检测机构出具的能效报告）</p> <p>2、节能性的比较：投标产品（不影响环保指标）按低位发热值，真空锅炉平均效率96%以下（不含）者得0分；平均效率96%-98%（不含）者得1分；平均效率98%-100%（不含）得2分，平均效率100%-102%（不含）得3分，平均效率102%-103%（不含）得4分，平均效率103%以上得5分；（需提供第三方检测机构出具的能效报告和环保报告）。</p>	0-9	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0
2.4	商务	<p>企业实力</p> <p>1、投标供应商或货物生产制造商获得4个及以上燃烧器相关发明专利得4分；获得3个得3分；获得2个得2分；获得1个得1分，否则不得分。（提供相关证明材料）</p> <p>2、投标供应商或货物生产制造商具有A级锅炉制造许可证证书，得3分；B级锅炉制造许可证证书，得1分，其余不得分。（提供相关证书）</p> <p>3、投标供应商或货物生产制造商具有压力容器制造证书得2分，具有安装资格证书得1分。本项最高得3分（提供有效期内的制造许可证证书和安装许可证）</p>	0-10	10.0	5.0	10.0	3.0	8.0
合计			0-70	65.0	40.0	67.0	46.0	47.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市公共卫生临床中心室外型冷凝真空锅炉采购项目（HZHC-2024(H) 053-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州特富锅炉成套设备有限公司	华力高科（安徽）环保能源有限公司	浙江力聚热能装备股份有限公司	杭州梦册机电设备有限公司	杭州精鼎设备安装有限公司
1.1	技术	<p><b>技术性能</b> 1、供应商能完全响应招标文件要求的整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得基本分10分，带★号项每低于一项扣1分，其他项每低于一项扣0.5分，扣完为止。 供应商在技术性能响应表中注明正负偏离条款。</p>	0-10	10.0	1.0	10.0	10.0	10.0
1.2	技术	<p><b>组织实施方案</b> 1、投标整体方案科学严谨，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且对本项目实施有推进作用的得5分；对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得4分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得3分；实施方案描述简单且不全面的得1分。最高得5分。 2、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得5分；有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且可行的得4分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得3分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得1分，最高得5分。 3、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强的得4分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得3分；方案制定简单，对本项目不适用的得1分，最高得5分。 4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案制订明确，可行性强的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案不全面可行性差的得1分，最高得5分。 5、确保本项目安装及验收的方案：安装及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案详尽且有可行性的得4分；有方案制作，但流程不清晰的得3分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得1分，最高得5分。 以上方案未提供不得分。</p>	0-25	23.0	19.0	23.0	20.0	19.0
2.1	商务	<p><b>售后服务与各项承诺</b> 1、售后服务优惠承诺（3分）。 售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得3分；各项方案较全面的得2分；方案有缺失的得1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2、日常技术维护力量及措施：供应商提供的日常技术维护力量及措施进行综合评分，措施完善且有效的得3分；基本可行的得2分；有欠缺的得1分；未提供的不得分。最高得3分。 3、响应时间：接到采购人故障通知后3小时现场响应不得分，每减少1小时加1分，最高得2分。 提供承诺函（格式自拟） 4、供应商承诺本项目免费质保期3年的基础上，每增加1年加1分，最高得2分； 5、供应商或货物生产制造商在湖州市内配备或承诺合同履行前设立售后服务单位得3分；供应商在浙江省内配备售后服务单位或承诺合同履行前设立售后服务单位得的得1分。无承诺不得分。（须提供详细的网点营业执照、地址、联系人、联系方式或承诺书等）未提供的不得分。 以上承诺不提供的不得分。</p>	0-13	13.0	13.0	13.0	8.0	10.0
2.2	商务	<p><b>企业业绩</b> 供应商提供自2021年1月1日（以签订时间为准）至今的类似项目（室外型冷凝真空锅炉）业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：供应商须提供合同及中标通知书扫描件并加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	<p>产品实力</p> <p>1、供应商所投真空锅炉排烟温度：排烟温度≤50℃得4分，50（不含）-60℃得3分，60（不含）-70℃得2分，70（不含）-80℃得1分，80℃以上（含）得0分（需提供第三方检测机构出具的能效报告）</p> <p>2、节能性的比较：投标产品（不影响环保指标）按低位发热值，真空锅炉平均效率96%以下（不含）者得0分；平均效率96%-98%（不含）者得1分；平均效率98%-100%（不含）得2分，平均效率100%-102%（不含）得3分，平均效率102%-103%（不含）得4分，平均效率103%以上得5分；（需提供第三方检测机构出具的能效报告和环保报告）。</p>	0-9	9.0	0.0	9.0	7.0	0.0
2.4	商务	<p>企业实力</p> <p>1、投标供应商或货物生产制造商获得4个及以上燃烧器相关发明专利得4分；获得3个得3分；获得2个得2分；获得1个得1分，否则不得分。（提供相关证明材料）</p> <p>2、投标供应商或货物生产制造商具有A级锅炉制造许可证证书，得3分；B级锅炉制造许可证证书，得1分，其余不得分。（提供相关证书）</p> <p>3、投标供应商或货物生产制造商具有压力容器制造证书得2分，具有安装资格证书得1分。本项最高得3分（提供有效期内的制造许可证证书和安装许可证）</p>	0-10	10.0	5.0	10.0	3.0	8.0
合计			0-70	68.0	38.0	68.0	48.0	47.0

专家（签名）：