

技术商务评分明细（汪衍伟）

项目名称：文昌镇2024年农村饮水项目设备采购（ZJKJCA[2025]001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县空调设备有限公司	浙江润泉环保科技有限公司	杭州赛维斯科技术有限公司
1.1	商务	投标人或投标产品提供的设备技术指标及性能与采购需求一致的，得12分；性能指标及技术参数如出现负偏离，负偏离1项扣1分，扣完为止。 （投标技术文件中必须提供所投产品的品牌、规格型号及技术参数，不提供，该项不得分。）	0-12	12.0	12.0	12.0
1.2	商务	投标人所投无负压供水设备具有无负压主动流量控制器，设备具有随时监测市政管网压力，并可调节输出流量大小的功能，同时具有预警功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人所投无负压供水设备具有应急变频供水功能，设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，系统应能够利用检测到吸入口侧的压力信号进行水泵的变频调速与运行控制，实现应急供水功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.4	商务	投标人所投无负压供水设备具有变频器报警自动复位功能，当设备运行过程中发生变频器报警故障设备待机时，变频控制系统能够在10s内自动对报警变频器实施自动复位重启，设备自动重启运行供水，变频控制系统对变频器实施报警故障自动复位次数每小时不低于3次的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0
1.5	商务	投标人或投标产品生产厂家取得有效第三方提供的ISO9001质量管理体系认证证书1分、ISO14001环境管理体系认证证书1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）	0-3	0.0	3.0	0.0
1.6	商务	根据售后服务保障措施，投标人或投标产品生产厂家具有售后服务体系证书：五星的得2分，四星1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.7	商务	投标产品同时具有无负压供水设备涉水产品卫生许可批件和供水用内衬环氧树脂不锈钢管件卫生许可批件，提供证书扫描件的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.8	商务	投标人或投标产品具有水利相关部门颁发的水利先进实用技术推广证书，产品名称为无负压供水设备，并列入水利先进实用技术重点推广指导目录，提供证书扫描件及目录公示截图的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.9	商务	投标人或投标产品2021年1月1日以来承接过类似无负压供水设备供货业绩，每提供1个得1分，最高得3分，时间以合同签订时间为准。（提供合同、发票复印件加盖公章，缺一均不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	技术	对项目需求的理解：投标人对本项目的熟悉程度及相应的监控措施等进行打分。 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	0.0	5.0	1.0
2.2	技术	根据投标人提供的供货、安装、调试、验收方案和措施科学有效的内容进行打分； 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	1.0	5.0	3.0
2.3	技术	根据投标人项目建设质量目标及质量保证措施完善情况进行打分。 1: 质量目标明确，质量保证措施详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 质量保证措施详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 质量保证措施内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 质量保证措施内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对 用户服务响应措施情况进行打分。 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
2.5	技术	样品分—水泵（4m³/h, 扬程: 28m, 功率 0.75kW）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得4分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得4分； 2: 产品的制作质量良好、工艺制作水平较高、款式、尺寸、材料良好的得3分； 3: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 4: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 5: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0
2.6	技术	样品分—闸阀（Z45X-16Q DN200）暗杆弹力座封闸阀。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0
2.7	技术	样品分—SSQ 型套管式碳钢伸缩器（DN200）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-60	25.0	56.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（何璐）

项目名称：文昌镇2024年农村饮水项目设备采购（ZJKJCA[2025]001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县空调设备有限公司	浙江润泉环保有限公司	杭州赛维斯科技术有限公司
1.1	商务	投标人或投标产品提供的设备技术指标及性能与采购需求一致的，得12分；性能指标及技术参数如出现负偏离，负偏离1项扣1分，扣完为止。 （投标技术文件中必须提供所投产品的品牌、规格型号及技术参数，不提供，该项不得分。）	0-12	12.0	12.0	12.0
1.2	商务	投标人所投无负压供水设备具有无负压主动流量控制器，设备具有随时监测市政管网压力，并可调节输出流量大小的功能，同时具有预警功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人所投无负压供水设备具有应急变频供水功能，设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，系统应能够利用检测到吸入口侧的压力信号进行水泵的变频调速与运行控制，实现应急供水功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.4	商务	投标人所投无负压供水设备具有变频器报警自动复位功能，当设备运行过程中发生变频器报警故障设备待机时，变频控制系统能够在10s内自动对报警变频器实施自动复位重启，设备自动重启运行供水，变频控制系统对变频器实施报警故障自动复位次数每小时不低于3次的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0
1.5	商务	投标人或投标产品生产厂家取得有效第三方提供的ISO9001质量管理体系认证证书1分、ISO14001环境管理体系认证证书1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）	0-3	0.0	3.0	0.0
1.6	商务	根据售后服务保障措施，投标人或投标产品生产厂家具有售后服务体系证书：五星的得2分，四星1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.7	商务	投标产品同时具有无负压供水设备涉水产品卫生许可批件和供水用内衬环氧树脂不锈钢管件卫生许可批件，提供证书扫描件的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.8	商务	投标人或投标产品具有水利相关部门颁发的水利先进实用技术推广证书，产品名称为无负压供水设备，并列入水利先进实用技术重点推广指导目录，提供证书扫描件及目录公示截图的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.9	商务	投标人或投标产品2021年1月1日以来承接过类似无负压供水设备供货业绩，每提供1个得1分，最高得3分，时间以合同签订时间为准。（提供合同、发票复印件加盖公章，缺一均不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	技术	对项目需求的理解：投标人对本项目的熟悉程度及相应的监控措施等进行打分。 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	1.0	5.0	3.0
2.2	技术	根据投标人提供的供货、安装、调试、验收方案和措施科学有效的内容进行打分； 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.3	技术	根据投标人项目建设质量目标及质量保证措施完善情况进行打分。 1:质量目标明确，质量保证措施详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:质量保证措施详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:质量保证措施内容内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:质量保证措施内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对售后服务响应措施情况进行打分。 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.5	技术	样品分—水泵（4m³/h, 扬程: 28m, 功率 0.75kW）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得4分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得4分； 2: 产品的制作质量良好、工艺制作水平较高、款式、尺寸、材料良好的得3分； 3: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 4: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 5: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-4	1.0	3.0	1.0
2.6	技术	样品分—闸阀（Z45X-16Q DN200）暗杆弹力座封闸阀。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0
2.7	技术	样品分—SSQ 型套管式碳钢伸缩器（DN200）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	31.0	55.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（蒋晓婷）

项目名称：文昌镇2024年农村饮水项目设备采购（ZJKJCA[2025]001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县空调设备有限公司	浙江润泉环保有限公司	杭州赛维斯科技术有限公司
1.1	商务	投标人或投标产品提供的设备技术指标及性能与采购需求一致的，得12分；性能指标及技术参数如出现负偏离，负偏离1项扣1分，扣完为止。 （投标技术文件中必须提供所投产品的品牌、规格型号及技术参数，不提供，该项不得分。）	0-12	12.0	12.0	12.0
1.2	商务	投标人所投无负压供水设备具有无负压主动流量控制器，设备具有随时监测市政管网压力，并可调节输出流量大小的功能，同时具有预警功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人所投无负压供水设备具有应急变频供水功能，设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，系统应能够利用检测到吸入口侧的压力信号进行水泵的变频调速与运行控制，实现应急供水功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.4	商务	投标人所投无负压供水设备具有变频器报警自动复位功能，当设备运行过程中发生变频器报警故障设备待机时，变频控制系统能够在10s内自动对报警变频器实施自动复位重启，设备自动重启运行供水，变频控制系统对变频器实施报警故障自动复位次数每小时不低于3次的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0
1.5	商务	投标人或投标产品生产厂家取得有效第三方提供的ISO9001质量管理体系认证证书1分、ISO14001环境管理体系认证证书1分、ISO45001职业健康安全生体系认证证书1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）	0-3	0.0	3.0	0.0
1.6	商务	根据售后服务保障措施，投标人或投标产品生产厂家具有售后服务体系证书：五星的得2分，四星1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.7	商务	投标产品同时具有无负压供水设备涉水产品卫生许可批件和供水用内衬环氧树脂不锈钢管件卫生许可批件，提供证书扫描件的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.8	商务	投标人或投标产品具有水利相关部门颁发的水利先进实用技术推广证书，产品名称为无负压供水设备，并列入水利先进实用技术重点推广指导目录，提供证书扫描件及目录公示截图的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.9	商务	投标人或投标产品2021年1月1日以来承接过类似无负压供水设备供货业绩，每提供1个得1分，最高得3分，时间以合同签订时间为准。（提供合同、发票复印件加盖公章，缺一均不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	技术	对项目需求的理解：投标人对本项目的熟悉程度及相应的监控措施等进行打分。 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	1.0	5.0	5.0
2.2	技术	根据投标人提供的供货、安装、调试、验收方案和措施科学有效的内容进行打分； 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0
2.3	技术	根据投标人项目建设质量目标及质量保证措施完善情况进行打分。 1:质量目标明确，质量保证措施详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:质量保证措施详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:质量保证措施内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:质量保证措施内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对 用户服务响应措施情况进行打分。 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
2.5	技术	样品分—水泵（4m³/h, 扬程: 28m, 功率 0.75kW）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得4分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得4分； 2: 产品的制作质量良好、工艺制作水平较高、款式、尺寸、材料良好的得3分； 3: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 4: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 5: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-4	1.0	3.0	1.0
2.6	技术	样品分—闸阀（Z45X-16Q DN200）暗杆弹力座封闸阀。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0
2.7	技术	样品分—SSQ 型套管式碳钢伸缩器（DN200）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	26.0	52.0	35.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（叶屏）

项目名称：文昌镇2024年农村饮水项目设备采购（ZJKJCA[2025]001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县空调设备有限公司	浙江润泉环保有限公司	杭州赛维斯科技术有限公司
1.1	商务	投标人或投标产品提供的设备技术指标及性能与采购需求一致的，得12分；性能指标及技术参数如出现负偏离，负偏离1项扣1分，扣完为止。 （投标技术文件中必须提供所投产品的品牌、规格型号及技术参数，不提供，该项不得分。）	0-12	12.0	12.0	12.0
1.2	商务	投标人所投无负压供水设备具有无负压主动流量控制器，设备具有随时监测市政管网压力，并可调节输出流量大小的功能，同时具有预警功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人所投无负压供水设备具有应急变频供水功能，设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，系统应能够利用检测到吸入口侧的压力信号进行水泵的变频调速与运行控制，实现应急供水功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.4	商务	投标人所投无负压供水设备具有变频器报警自动复位功能，当设备运行过程中发生变频器报警故障设备待机时，变频控制系统能够在10s内自动对报警变频器实施自动复位重启，设备自动重启运行供水，变频控制系统对变频器实施报警故障自动复位次数每小时不低于3次的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0
1.5	商务	投标人或投标产品生产厂家取得有效第三方提供的ISO9001质量管理体系认证证书1分、ISO14001环境管理体系认证证书1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）	0-3	0.0	3.0	0.0
1.6	商务	根据售后服务保障措施，投标人或投标产品生产厂家具有售后服务体系证书：五星的得2分，四星1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.7	商务	投标产品同时具有无负压供水设备涉水产品卫生许可批件和供水用内衬环氧树脂不锈钢管件卫生许可批件，提供证书扫描件的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.8	商务	投标人或投标产品具有水利相关部门颁发的水利先进实用技术推广证书，产品名称为无负压供水设备，并列入水利先进实用技术重点推广指导目录，提供证书扫描件及目录公示截图的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.9	商务	投标人或投标产品2021年1月1日以来承接过类似无负压供水设备供货业绩，每提供1个得1分，最高得3分，时间以合同签订时间为准。（提供合同、发票复印件加盖公章，缺一均不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	技术	对项目需求的理解：投标人对本项目的熟悉程度及相应的监控措施等进行打分。 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0
2.2	技术	根据投标人提供的供货、安装、调试、验收方案和措施科学有效的内容进行打分； 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
2.3	技术	根据投标人项目建设质量目标及质量保证措施完善情况进行打分。 1:质量目标明确，质量保证措施详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:质量保证措施详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:质量保证措施内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:质量保证措施内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况进行打分。 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0
2.5	技术	样品分—水泵（4m³/h, 扬程: 28m, 功率 0.75kW）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得4分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得4分； 2: 产品的制作质量良好、工艺制作水平较高、款式、尺寸、材料良好的得3分； 3: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 4: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 5: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-4	1.0	3.0	1.0
2.6	技术	样品分—闸阀（Z45X-16Q DN200）暗杆弹力座封闸阀。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0
2.7	技术	样品分—SSQ 型套管式碳钢伸缩器（DN200）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0
合计			0-60	30.0	55.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（余硕）

项目名称：文昌镇2024年农村饮水项目设备采购（ZJKJCA[2025]001号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	淳安县空调设备有限公司	浙江润泉环保有限公司	杭州赛维斯科技术有限公司
1.1	商务	投标人或投标产品提供的设备技术指标及性能与采购需求一致的，得12分；性能指标及技术参数如出现负偏离，负偏离1项扣1分，扣完为止。 （投标技术文件中必须提供所投产品的品牌、规格型号及技术参数，不提供，该项不得分。）	0-12	12.0	12.0	12.0
1.2	商务	投标人所投无负压供水设备具有无负压主动流量控制器，设备具有随时监测市政管网压力，并可调节输出流量大小的功能，同时具有预警功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人所投无负压供水设备具有应急变频供水功能，设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，系统应能够利用检测到吸入口侧的压力信号进行水泵的变频调速与运行控制，实现应急供水功能的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
1.4	商务	投标人所投无负压供水设备具有变频器报警自动复位功能，当设备运行过程中发生变频器报警故障设备待机时，变频控制系统能够在10s内自动对报警变频器实施自动复位重启，设备自动重启运行供水，变频控制系统对变频器实施报警故障自动复位次数每小时不低于3次的得2分。（须提供投标产品持有省级或以上质量检测机构出具的有效期内的检测报告扫描件，检测报告产品名称为无负压供水设备，未提供的不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0
1.5	商务	投标人或投标产品生产厂家取得有效第三方提供的ISO9001质量管理体系认证证书1分、ISO14001环境管理体系认证证书1分、ISO45001职业健康安全生体系认证证书1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）	0-3	0.0	3.0	0.0
1.6	商务	根据售后服务保障措施，投标人或投标产品生产厂家具有售后服务体系证书：五星的得2分，四星1分，认证范围内覆盖无负压供水设备，不满足不得分。（须同时提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会认证认可业务信息统一查询平台 http://cx.cnca.cn/ 查询截图或打印页加盖投标人公章为有效证明，缺一不可）。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.7	商务	投标产品同时具有无负压供水设备涉水产品卫生许可批件和供水用内衬环氧树脂不锈钢管件卫生许可批件，提供证书扫描件的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.8	商务	投标人或投标产品具有水利相关部门颁发的水利先进实用技术推广证书，产品名称为无负压供水设备，并列入水利先进实用技术重点推广指导目录，提供证书扫描件及目录公示截图的2分，否则不得分。本项最高得分为2分。	0-2	0.0	2.0	0.0
1.9	商务	投标人或投标产品2021年1月1日以来承接过类似无负压供水设备供货业绩，每提供1个得1分，最高得3分，时间以合同签订时间为准。（提供合同、发票复印件加盖公章，缺一均不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	技术	对项目需求的理解：投标人对本项目的熟悉程度及相应的监控措施等进行打分。 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0
2.2	技术	根据投标人提供的供货、安装、调试、验收方案和措施科学有效的内容进行打分； 1:方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0
2.3	技术	根据投标人项目建设质量目标及质量保证措施完善情况进行打分。 1:质量目标明确，质量保证措施详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2:质量保证措施详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3:质量保证措施内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4:质量保证措施内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对售后服务响应措施情况进行打分。 1: 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 2: 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 3: 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 4: 方案内容未提供或完全不符的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0
2.5	技术	样品分—水泵（4m³/h, 扬程: 28m, 功率 0.75kW）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得4分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得4分； 2: 产品的制作质量良好、工艺制作水平较高、款式、尺寸、材料良好的得3分； 3: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 4: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 5: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-4	1.0	4.0	1.0
2.6	技术	样品分—闸阀（Z45X-16Q DN200）暗杆弹力座封闸阀。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0
2.7	技术	样品分—SSQ 型套管式碳钢伸缩器（DN200）。根据投标人提供的样品的质量（从材质的优劣、是否符合国家规范、有无明显的划伤、凹陷、杂质、工艺制作水平等）进行评分，最高得3分。 1: 产品的制作质量好、工艺制作水平高、款式、尺寸、材料优秀的得3分； 2: 产品的制作质量一般、工艺制作水平不高、款式、尺寸、材料一般的得2分； 3: 产品的制作质量差、工艺制作水平低、款式、尺寸、材料较差的得1分； 4: 不提供样品或样品中出现投标单位名称的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	30.0	52.0	33.0

专家（签名）：