

符合性评审汇总表			
项目编号	NJJY2022670	项目名称	杭州市南郊监狱柴油发电机组采购项目
采购方式	公开招标	开标时间	2022-12-19 09:30:00
符合性审查人员		开标地点	政采云平台 https://www.zcygov.cn/
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州天诚机电设备有限公司	符合	
2	江苏星光发电设备有限公司	符合	
3	潍坊华利动力设备有限公司	符合	
4	中康重工（浙江）有限公司	不符合	1. 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量：16L~20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量要求16~20L）。 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16-20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16L-20L） 1. 不满足招标文件实质性条款中的排量要求（16~20L）
5	泉州宏盛机电有限公司	不符合	1. 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量：16L~20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量要求16~20L）。 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16-20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16L-20L） 1. 不满足招标文件实质性条款中的排量要求（16~20L）
6	安徽帕沃电气科技有限公司	符合	
7	杭州百航动力科技有限公司	符合	
8	温州苏鲲机电有限公司	符合	
9	厦门彼奥动力科技有限公司	符合	
10	英泰集团有限公司	不符合	1. 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量：16L~20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量要求16~20L）。 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16-20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16L-20L） 1. 不满足招标文件实质性条款中的排量要求（16~20L）
11	南宁鑫松胜机电设备有限公司	符合	
12	安徽天道动力设备有限公司	符合	
13	浙江康名斯新能源科技有限公司	不符合	1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量：16L~20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（排量要求16~20L）。 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16-20L） 1. 未满足招标文件实质性条款中的排量要求（16L-20L） 1. 不满足招标文件实质性条款中的排量要求（16~20L）
14	泰州锋陵特种电站装备有限公司	符合	
15	江苏江豪发电机组有限公司	符合	
16	辽宁福瑞斯电源科技有限公司	符合	
17	杭州斯钜博智能系统工程有限公司	符合	
18	杭州旺盛建设工程有限公司	符合	
19	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	符合	

20	宁波海曙伯顿电力设备有限公司	符合	
----	----------------	----	--

签名：