

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：乐清市社保数据中心机房租赁及设备运维项目（HSDL20241110）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	浙江蒸日信息技术有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司
1	商务	企业评价	0-11	5.0	3.0	10.0
2	商务	投标供应商业绩	0-1	1.0	0.0	1.0
3.1	技术	根据投标供应商对本项目维保服务需求的理解与分析，提供的方案的总体设计和描述是否先进、合理、完整、可行由评委进行打分	0-10	4.0	4.0	6.0
3.2	技术	根据提供的维保服务方案及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行打分，满足项目需求的6-10分，基本满足项目需求的3-6分，难以满足项目需求的1-3分，无方案的不得分。	0-10	4.0	4.0	6.0
3.3	技术	根据供应商对本项目了解程度，能否提供为采购人提供紧急抢修或维保服务，对用户设备及网络安全规划等工作合理建议进行打分，满足项目需求的4-6分，基本满足项目需求的2-4分，难以满足项目需求的1-2分，无方案的不得分。	0-6	3.0	3.0	4.0
3.4	技术	根据投标供应商提供的安全评估工具进行打分	0-6	0.0	2.0	6.0
4.1	技术	根据供应商提供的机房整体介绍、空间、机柜、配套、供电及安全服务方案进行打分，0-5分。	0-5	3.0	3.0	4.0
4.2	技术	投标供应商含其下属分公司在乐清主城区建成区（乐成、城东、城南街道辖区）范围内具备自有产权IDC机房得5分，在乐清城区以外乐清市域范围内具备自有产权IDC机房得3分，在乐清市域外温州市域内得1分，其余不得分。 备注：提供所在位置的地址、具体楼层和相应的图片、相应产权证书。	0-5	3.0	1.0	5.0
4.3	技术	投标供应商提供机房具有双路市电得3分。（提供相关现场图片证明材料，否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
4.4	技术	投标供应商提供3000W机柜得3分，其他替代方案不得分。（提供方案，否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
4.5	技术	投标供应商提供的机房具有烟感探测及IG541气体或七氟丙烷气体灭火装置得2分，提供相关现场图片证明材料，其他不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.6	技术	投标供应商提供的机房机柜提供静电防护，机柜通过接地线缆与等电位端子相连得2分，提供相关证明材料，其他不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5	技术	割接方案	0-2	0.0	0.0	2.0
6	技术	拟派本项目人员评价	0-16	0.0	0.0	16.0
7.1	技术	1、投标供应商承诺提供p及以上系列小型机现场备机的，得3分；	0-3	0.0	0.0	3.0
7.2	技术	2、根据投标供应商提供的其余设备的备机、备件等配备情况，由评委酌情评分，最多3分。	0-3	2.0	1.0	2.0
8	技术	培训方案	0-2	2.0	1.0	2.0
合计			0-90	27.0	22.0	77.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：乐清市社保数据中心机房租赁及设备运维项目（HSDL20241110）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	浙江蒸日信息技术有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司
1	商务	企业评价	0-11	5.0	3.0	10.0
2	商务	投标供应商业绩	0-1	1.0	0.0	1.0
3.1	技术	根据投标供应商对本项目维保服务需求的理解与分析，提供的方案的总体设计和描述是否先进、合理、完整、可行由评委进行打分	0-10	5.0	4.0	8.0
3.2	技术	根据提供的维保服务方案及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行打分，满足项目需求的6-10分，基本满足项目需求的3-6分，难以满足项目需求的1-3分，无方案的不得分。	0-10	5.0	4.0	8.0
3.3	技术	根据供应商对本项目了解程度，能否提供为采购人提供紧急抢修或维保服务，对用户设备及网络安全规划等工作合理建议进行打分，满足项目需求的4-6分，基本满足项目需求的2-4分，难以满足项目需求的1-2分，无方案的不得分。	0-6	3.0	3.0	5.0
3.4	技术	根据投标供应商提供的安全评估工具进行打分	0-6	0.0	2.0	6.0
4.1	技术	根据供应商提供的机房整体介绍、空间、机柜、配套、供电及安全服务方案进行打分，0-5分。	0-5	3.0	2.0	4.0
4.2	技术	投标供应商含其下属分公司在乐清主城区建成区（乐成、城东、城南街道辖区）范围内具备自有产权IDC机房得5分，在乐清城区以外乐清市域范围内具备自有产权IDC机房得3分，在乐清市域外温州市域内得1分，其余不得分。 备注：提供所在位置的地址、具体楼层和相应的图片、相应产权证书。	0-5	3.0	1.0	5.0
4.3	技术	投标供应商提供机房具有双路市电得3分。（提供相关现场图片证明材料，否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
4.4	技术	投标供应商提供3000W机柜得3分，其他替代方案不得分。（提供方案，否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
4.5	技术	投标供应商提供的机房具有烟感探测及IG541气体或七氟丙烷气体灭火装置得2分，提供相关现场图片证明材料，其他不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.6	技术	投标供应商提供的机房机柜提供静电防护，机柜通过接地线缆与等电位端子相连得2分，提供相关证明材料，其他不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5	技术	割接方案	0-2	0.0	0.0	2.0
6	技术	拟派本项目人员评价	0-16	0.0	0.0	16.0
7.1	技术	1、投标供应商承诺提供p及以上系列小型机现场备机的，得3分；	0-3	0.0	0.0	3.0
7.2	技术	2、根据投标供应商提供的其余设备的备机、备件等配备情况，由评委酌情评分，最多3分。	0-3	2.0	1.0	3.0
8	技术	培训方案	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-90	28.0	21.0	83.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：乐清市社保数据中心机房租赁及设备运维项目（HSDL20241110）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州宇恒智能工程有限公司	浙江蒸日信息技术有限公司	中国电信股份有限公司温州分公司
1	商务	企业评价	0-11	5.0	3.0	10.0
2	商务	投标供应商业绩	0-1	1.0	0.0	1.0
3.1	技术	根据投标供应商对本项目维保服务需求的理解与分析，提供的方案的总体设计和描述是否先进、合理、完整、可行由评委进行打分	0-10	8.0	7.0	9.0
3.2	技术	根据提供的维保服务方案及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施进行打分，满足项目需求的6-10分，基本满足项目需求的3-6分，难以满足项目需求的1-3分，无方案的不得分。	0-10	5.0	8.0	9.0
3.3	技术	根据供应商对本项目了解程度，能否提供为采购人提供紧急抢修或维保服务，对用户设备及网络安全规划等工作合理建议进行打分，满足项目需求的4-6分，基本满足项目需求的2-4分，难以满足项目需求的1-2分，无方案的不得分。	0-6	3.0	3.0	5.0
3.4	技术	根据投标供应商提供的安全评估工具进行打分	0-6	0.0	2.0	6.0
4.1	技术	根据供应商提供的机房整体介绍、空间、机柜、配套、供电及安全服务方案进行打分，0-5分。	0-5	3.0	1.0	5.0
4.2	技术	投标供应商含其下属分公司在乐清主城区建成区（乐成、城东、城南街道辖区）范围内具备自有产权IDC机房得5分，在乐清城区以外乐清市域范围内具备自有产权IDC机房得3分，在乐清市域外温州市域内得1分，其余不得分。 备注：提供所在位置的地址、具体楼层和相应的图片、相应产权证书。	0-5	3.0	1.0	5.0
4.3	技术	投标供应商提供机房具有双路市电得3分。（提供相关现场图片证明材料，否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
4.4	技术	投标供应商提供3000W机柜得3分，其他替代方案不得分。（提供方案，否则不得分）	0-3	0.0	0.0	3.0
4.5	技术	投标供应商提供的机房具有烟感探测及IG541气体或七氟丙烷气体灭火装置得2分，提供相关现场图片证明材料，其他不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.6	技术	投标供应商提供的机房机柜提供静电防护，机柜通过接地线缆与等电位端子相连得2分，提供相关证明材料，其他不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5	技术	割接方案	0-2	0.0	0.0	2.0
6	技术	拟派本项目人员评价	0-16	0.0	0.0	16.0
7.1	技术	1、投标供应商承诺提供p及以上系列小型机现场备机的，得3分；	0-3	0.0	0.0	3.0
7.2	技术	2、根据投标供应商提供的其余设备的备机、备件等配备情况，由评委酌情评分，最多3分。	0-3	2.0	1.0	3.0
8	技术	培训方案	0-2	2.0	1.0	2.0
合计			0-90	32.0	27.0	86.0

专家（签名）：