

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县岩头镇中学学生宿舍和功能室空调项目（Z-GB202209080165）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永嘉县星宇贸易有限公司	温州开创智能科技有限公司	温州启隆智能科技有限公司
1	商务资信	投标人售后服务：根据售后服务网点的承诺、远近打分0-3	0-3	1.5	2.5	2
2	商务资信	投标人的综合实力：1、具备安全生产许可证（2分）。 2、质量管理体系认证证书符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015管理体系（1分），环境管理体系认证证书符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015管理体系（1分），职业健康安全管理体系认证证书符合GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018管理体系（1分），商品售后服务认证证书达到《商品售后服务评价》GB/T 27922-2011五星级（2分）。	0-7	3	7	2
3	技术	所投空调产品的响应程度：1、所投产品与招标文件要求的指标参数完全符合得22分。标★的技术参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离1项扣1分。 2、标★的技术参数每正偏离一项加1分，本项最高得分10分。（提供产品第三方证明材料，不提供不得分）	0-32	25	32	28
4	技术	所投新风机产品的响应程度：1、提供所投品牌壁挂新风机产品，最高档风量为≥120m³/h，具有CMA资质的“检测报告”的得2分，不提供的不得分。 2、所投壁挂新风机产品功率：≤25W，待机功率≤1W，具有CMA资质的“检测报告”符合的得3分，不提供或不符合的不得分。 3、所投壁挂新风机产品显示新风量档位、PM2.5、甲醛数值，缺一不可。提供产品显示截屏，具有的得2分。 4、所投壁挂新风机产品最高速档时整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）声压级噪声为45dB（A）为基准不得分，每降低0.5dB（A）加0.5分，本项最高得3分，降低分贝尾数不足0.5 dB（A）的不计分。以提供具有CMA资质和CNAS资质的检测单位出具的检测报告数据为准，不提供的不得分。	0-10	0	10	7
5	商务资信	业绩：供应商自2019年1月1日以来承担过空调项目业绩情况，每提供1个得2分，最多得2分，提供中标（成交）通知书和合同复印件，发票扫描件加盖公章。（0-2分）	0-2	2	2	2
6	技术	项目实施人员配置情况：根据项目实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，由评委进行打分，0-5分。	0-5	3.5	4	3
7	技术	项目实施方案和质量保证：1.提供实施方案：质量保证、供货计划、施工安装进度计划、验收标准等情况打分。（0-3分）由评委综合打分。 2.保修年限：项目所有空调设备整机原厂质保每增加1年，加1分，最多加2分。	0-5	2.5	4.5	3
8	技术	安装辅助材料、备品备件：根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分（0-5分）。	0-5	4.2	4.5	4
9	商务资信	标书制作质量：依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委打分。	0-1	0.5	0.8	0.6
合计			0-70	42.2	67.3	51.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县岩头镇中学学生宿舍和功能室空调项目（Z-GB202209080165）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永嘉县星宇贸易有限公司	温州开创智能科技有限公司	温州启隆智能科技有限公司
1	商务资信	投标人售后服务：根据售后服务网点的承诺、远近打分0-3	0-3	2	3	2
2	商务资信	投标人的综合实力：1、具备安全生产许可证（2分）。 2、质量管理体系认证证书符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015管理体系（1分），环境管理体系认证证书符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015管理体系（1分），职业健康安全管理体系认证证书符合GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018管理体系（1分），商品售后服务认证证书达到《商品售后服务评价》GB/T 27922-2011五星级（2分）。	0-7	3	7	2
3	技术	所投空调产品的响应程度：1、所投产品与招标文件要求的指标参数完全符合得22分。标★的技术参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离1项扣1分。 2、标★的技术参数每正偏离一项加1分，本项最高得分10分。（提供产品第三方证明材料，不提供不得分）	0-32	25	32	28
4	技术	所投新风机产品的响应程度：1、提供所投品牌壁挂新风机产品，最高档风量为≥120m³/h，具有CMA资质的“检测报告”的得2分，不提供的不得分。 2、所投壁挂新风机产品功率：≤25W，待机功率≤1W，具有CMA资质的“检测报告”符合的得3分，不提供或不符合的不得分。 3、所投壁挂新风机产品显示新风量档位、PM2.5、甲醛数值，缺一不可。提供产品显示截屏，具有的得2分。 4、所投壁挂新风机产品最高速档时整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）声压级噪声为45dB（A）为基准不得分，每降低0.5dB（A）加0.5分，本项最高得3分，降低分贝尾数不足0.5 dB（A）的不计分。以提供具有CMA资质和CNAS资质的检测单位出具的检测报告数据为准，不提供的不得分。	0-10	0	10	7
5	商务资信	业绩：供应商自2019年1月1日以来承担过空调项目业绩情况，每提供1个得2分，最多得2分，提供中标（成交）通知书和合同复印件，发票扫描件加盖公章。（0-2分）	0-2	2	2	2
6	技术	项目实施人员配置情况：根据项目实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，由评委进行打分，0-5分。	0-5	3	4	3.5
7	技术	项目实施方案和质量保证：1.提供实施方案：质量保证、供货计划、施工安装进度计划、验收标准等情况打分。（0-3分）由评委综合打分。 2.保修年限：项目所有空调设备整机原厂质保每增加1年，加1分，最多加2分。	0-5	3	4	3.5
8	技术	安装辅助材料、备品备件：根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分（0-5分）。	0-5	4	4.5	3.5
9	商务资信	标书制作质量：依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委打分。	0-1	0.5	1	0.5
合计			0-70	42.5	67.5	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县岩头镇中学学生宿舍和功能室空调项目（Z-GB202209080165）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永嘉县星宇贸易有限公司	温州开创智能科技有限公司	温州启隆智能科技有限公司
1	商务资信	投标人售后服务：根据售后服务网点的承诺、远近打分0-3	0-3	2.5	2.5	3
2	商务资信	投标人的综合实力：1、具备安全生产许可证（2分）。 2、质量管理体系认证证书符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015管理体系（1分），环境管理体系认证证书符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015管理体系（1分），职业健康安全管理体系认证证书符合GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018管理体系（1分），商品售后服务认证证书达到《商品售后服务评价》GB/T 27922-2011五星级（2分）。	0-7	3	7	2
3	技术	所投空调产品的响应程度：1、所投产品与招标文件要求的指标参数完全符合得22分。标★的技术参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离1项扣1分。 2、标★的技术参数每正偏离一项加1分，本项最高得分10分。（提供产品第三方证明材料，不提供不得分）	0-32	25	32	28
4	技术	所投新风机产品的响应程度：1、提供所投品牌壁挂新风机产品，最高档风量为≥120m³/h，具有CMA资质的“检测报告”的得2分，不提供的不得分。 2、所投壁挂新风机产品功率：≤25W，待机功率≤1W，具有CMA资质的“检测报告”符合的得3分，不提供或不符合的不得分。 3、所投壁挂新风机产品显示新风量档位、PM2.5、甲醛数值，缺一不可。提供产品显示截屏，具有的得2分。 4、所投壁挂新风机产品最高速档时整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）声压级噪声为45dB（A）为基准不得分，每降低0.5dB（A）加0.5分，本项最高得3分，降低分贝尾数不足0.5 dB（A）的不计分。以提供具有CMA资质和CNAS资质的检测单位出具的检测报告数据为准，不提供的不得分。	0-10	0	10	7
5	商务资信	业绩：供应商自2019年1月1日以来承担过空调项目业绩情况，每提供1个得2分，最多得2分，提供中标（成交）通知书和合同复印件，发票扫描件加盖公章。（0-2分）	0-2	2	2	2
6	技术	项目实施人员配置情况：根据项目实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，由评委进行打分，0-5分。	0-5	4	4	4
7	技术	项目实施方案和质量保证：1.提供实施方案：质量保证、供货计划、施工安装进度计划、验收标准等情况打分。（0-3分）由评委综合打分。 2.保修年限：项目所有空调设备整机原厂质保每增加1年，加1分，最多加2分。	0-5	2	4	2
8	技术	安装辅助材料、备品备件：根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分（0-5分）。	0-5	2.8	4.5	3.6
9	商务资信	标书制作质量：依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委打分。	0-1	0.6	0.9	0.8
合计			0-70	41.9	66.9	52.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县岩头镇中学学生宿舍和功能室空调项目（Z-GB202209080165）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永嘉县星宇贸易有限公司	温州开创智能科技有限公司	温州启隆智能科技有限公司
1	商务资信	投标人售后服务：根据售后服务网点的承诺、远近打分0-3	0-3	2	2	2.5
2	商务资信	投标人的综合实力：1、具备安全生产许可证（2分）。 2、质量管理体系认证证书符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015管理体系（1分），环境管理体系认证证书符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015管理体系（1分），职业健康安全管理体系认证证书符合GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018管理体系（1分），商品售后服务认证证书达到《商品售后服务评价》GB/T 27922-2011五星级（2分）。	0-7	3	7	2
3	技术	所投空调产品的响应程度：1、所投产品与招标文件要求的指标参数完全符合得22分。标★的技术参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离1项扣1分。 2、标★的技术参数每正偏离一项加1分，本项最高得分10分。（提供产品第三方证明材料，不提供不得分）	0-32	25	32	28
4	技术	所投新风机产品的响应程度：1、提供所投品牌壁挂新风机产品，最高档风量为≥120m³/h，具有CMA资质的“检测报告”的得2分，不提供的不得分。 2、所投壁挂新风机产品功率：≤25W，待机功率≤1W，具有CMA资质的“检测报告”符合的得3分，不提供或不符合的不得分。 3、所投壁挂新风机产品显示新风量档位、PM2.5、甲醛数值，缺一不可。提供产品显示截屏，具有的得2分。 4、所投壁挂新风机产品最高速档时整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）声压级噪声为45dB（A）为基准不得分，每降低0.5dB（A）加0.5分，本项最高得3分，降低分贝尾数不足0.5 dB（A）的不计分。以提供具有CMA资质和CNAS资质的检测单位出具的检测报告数据为准，不提供的不得分。	0-10	0	10	7
5	商务资信	业绩：供应商自2019年1月1日以来承担过空调项目业绩情况，每提供1个得2分，最多得2分，提供中标（成交）通知书和合同复印件，发票扫描件加盖公章。（0-2分）	0-2	2	2	2
6	技术	项目实施人员配置情况：根据项目实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，由评委进行打分，0-5分。	0-5	3	4	3
7	技术	项目实施方案和质量保证：1.提供实施方案：质量保证、供货计划、施工安装进度计划、验收标准等情况打分。（0-3分）由评委综合打分。 2.保修年限：项目所有空调设备整机原厂质保每增加1年，加1分，最多加2分。	0-5	1.5	4	1.5
8	技术	安装辅助材料、备品备件：根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分（0-5分）。	0-5	3	4	4
9	商务资信	标书制作质量：依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委打分。	0-1	0.5	1	0.5
合计			0-70	40	66	50.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县岩头镇中学学生宿舍和功能室空调项目（Z-GB202209080165）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	永嘉县星宇贸易有限公司	温州开创智能科技有限公司	温州启隆智能科技有限公司
1	商务资信	投标人售后服务：根据售后服务网点的承诺、远近打分0-3	0-3	2	3	2.5
2	商务资信	投标人的综合实力：1、具备安全生产许可证（2分）。 2、质量管理体系认证证书符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015管理体系（1分），环境管理体系认证证书符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015管理体系（1分），职业健康安全管理体系认证证书符合GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018管理体系（1分），商品售后服务认证证书达到《商品售后服务评价》GB/T 27922-2011五星级（2分）。	0-7	3	7	2
3	技术	所投空调产品的响应程度：1、所投产品与招标文件要求的指标参数完全符合得22分。标★的技术参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离1项扣1分。 2、标★的技术参数每正偏离一项加1分，本项最高得分10分。（提供产品第三方证明材料，不提供不得分）	0-32	25	32	28
4	技术	所投新风机产品的响应程度：1、提供所投品牌壁挂新风机产品，最高档风量为≥120m³/h，具有CMA资质的“检测报告”的得2分，不提供的不得分。 2、所投壁挂新风机产品功率：≤25W，待机功率≤1W，具有CMA资质的“检测报告”符合的得3分，不提供或不符合的不得分。 3、所投壁挂新风机产品显示新风量档位、PM2.5、甲醛数值，缺一不可。提供产品显示截屏，具有的得2分。 4、所投壁挂新风机产品最高速档时整机噪声（检测报告中必须明确在最高档的风速下进行）声压级噪声为45dB（A）为基准不得分，每降低0.5dB（A）加0.5分，本项最高得3分，降低分贝尾数不足0.5 dB（A）的不计分。以提供具有CMA资质和CNAS资质的检测单位出具的检测报告数据为准，不提供的不得分。	0-10	0	10	7
5	商务资信	业绩：供应商自2019年1月1日以来承担过空调项目业绩情况，每提供1个得2分，最多得2分，提供中标（成交）通知书和合同复印件，发票扫描件加盖公章。（0-2分）	0-2	2	2	2
6	技术	项目实施人员配置情况：根据项目实施人员专业素质、技术能力、专业分布、经验等情况，由评委进行打分，0-5分。	0-5	3	3	3
7	技术	项目实施方案和质量保证：1.提供实施方案：质量保证、供货计划、施工安装进度计划、验收标准等情况打分。（0-3分）由评委综合打分。 2.保修年限：项目所有空调设备整机原厂质保每增加1年，加1分，最多加2分。	0-5	3	4	3
8	技术	安装辅助材料、备品备件：根据供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具，由专家进行打分（0-5分）。	0-5	3	4	3
9	商务资信	标书制作质量：依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委打分。	0-1	0.5	1	0.5
合计			0-70	41.5	66	51

专家（签名）：