

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院康复楼VRV空调更换改造项目（HCSF-2022-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江茂源机电设备有限公司	浙江中源空调工程有限公司	绍兴远灵环保科技有限公司
1	商务资信	根据投标单位获得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后五星认证，每有一项得1分，投标时需提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人有国家相关部委或国家级行业协会所认证的空调安装维修资质证书有得5分，没有得0分，提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	0	5	0
3	商务资信	根据投标产品所用压缩机的优劣，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优的7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0，投标时需提供承诺书加盖投标人公章，中标后需提供加盖制造商公章的承诺书。	0-10	5	8	5
4	商务资信	空调室外机变频器散热采用冷媒+空气冷却的得5分，变频器散热仅采用冷媒冷却的得3分，其余的1分。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	3	5	1
5	商务资信	室内、外机全部风扇采用直流电机的得4.1-5.0，仅室外机或室内机采用直流电机的得3.1-4.0，其余得0-3.0。（以加盖投标产品制造商公章的中国节能产品认证试验报告中室内、外机风扇用电机照片为准，投标文件中提供复印件盖投标人公章）	0-5	4	5	5
6	商务资信	空调室内机换热器及过滤网均经过特殊抗菌处理，可有效抑制有害菌滋生的得3分，不具备不得分。具有防霉除臭性能的得3分，不具备不得分。本项最高得6分。（以相关第三方权威机构出具的专业认证证书为准，投标文件中提供证书复印件盖投标人公章）	0-6	3	6	0
7	商务资信	室外机之间无需均油管运行的得2.1-3.0，需均油管运行的得0-2.0。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-3	0	3	0
8	商务资信	根据多联式空调室外机无衰减运行温度高低评分，优得3.1-5.0，良得1.1-3.0，一般得0-1.0。（以10HP室外机模块为例）需提供国家认证的检验报告，需明确标准工况及无衰减工况温度及制热量加盖投标人公章，不提供报告的不得分。	0-5	3	4	3
9	商务资信	变频多联空调必须具有良好的节能性，投标人提供室外机单模块（8-16HP）的平均制冷能效比≥8.0为得5分，7.0≤平均制冷能效比<8.0为得3分，平均制冷能效比<7.0得1分。以中国能效标识网下载为准加盖投标人公章	0-5	1	5	5
10	商务资信	室外机极限运转温度：53℃≤T、T≤-24℃优得3.1-5.0分，其他得0-3.0。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	5	4	0
11	商务资信	根据室外机是否有夜间静音模式、智能防共振、智慧型除霜、防雷功能、智能滤波、自动防积雪功能、冷媒自动回收、检查窗功能进行打分，每个得0.5分，最高得4分。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）。	0-4	2	4	0
12	商务资信	对施工质量目标措施的可行性、施工进度的合理性安排、现场施工安全措施措施的可行性等方面由评标专家综合评分，优得7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0。	0-10	7	8	7
13	商务资信	投标人所投品牌自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）多联机政府公建项目业绩，每一个得1分。最高得3分，没有不得分。投标时需提供合同复印件及中标通知书复印件加盖公章（同时需提供使用单位联系人姓名、固定座机电话）。	0-3	1	3	0
合计			0-70	38	64	26

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院康复楼VRV空调更换改造项目（HCSF-2022-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江茂源机电设备有限公司	浙江中源空调工程有限公司	绍兴远灵环保科技有限公司
1	商务资信	根据投标单位获得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后五星认证，每有一项得1分，投标时需提供服务复印件加盖公章，不提供不得分。	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人有国家相关部委或国家级行业协会所认证的空调安装维修资质证书有得5分，没有得0分，提供证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	0	5	0
3	商务资信	根据投标产品所用压缩机的优劣，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优的7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0，投标时需提供服务复印件加盖公章，中标后需提供加盖公章的承诺书。	0-10	4	5	3.5
4	商务资信	空调室外机变频器散热采用冷媒+空气冷却的得5分，变频器散热仅采用冷媒冷却的得3分，其余的1分。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	3	5	1
5	商务资信	室内、外机全部风扇采用直流电机的得4.1-5.0，仅室外机或室内机采用直流电机的得3.1-4.0，其余得0-3.0。（以加盖公章的制造商的中国节能产品认证试验报告中室内、外机风扇用电机照片为准，投标文件中提供复印件盖投标人公章）	0-5	3.5	4	4
6	商务资信	空调室内机换热器及过滤网均经过特殊抗菌处理，可有效抑制有害菌滋生的得3分，不具备不得分。具有防霉除臭性能的得3分，不具备不得分。本项最高得6分。（以相关第三方权威机构出具的专业认证证书为准，投标文件中提供服务复印件盖投标人公章）	0-6	3	6	0
7	商务资信	室外机之间无需均油管运行的得2.1-3.0，需均油管运行的得0-2.0。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-3	0	2.5	0
8	商务资信	根据多联式空调室外机无衰减运行温度高低评分，优得3.1-5.0，良得1.1-3.0，一般得0-1.0。（以10HP室外机模块为例）需提供国家认证的检验报告，需明确标准工况及无衰减工况温度及制热量加盖公章，不提供报告的不得分。	0-5	3	4	3
9	商务资信	变频多联空调必须具有良好的节能性，投标人提供室外机单模块（8-16HP）的平均制冷能效比≥8.0为得5分，7.0≤平均制冷能效比<8.0为得3分，平均制冷能效比<7.0得1分。以中国能效标识网下载为准加盖公章	0-5	1	5	5
10	商务资信	室外机极限运转温度：53℃≤T、T≤-24℃优得3.1-5.0分，其他得0-3.0。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	5	4	0
11	商务资信	根据室外机是否有夜间静音模式、智能防共振、智慧型除霜、防雷功能、智能滤波、自动防积雪功能、冷媒自动回收、检查窗功能进行打分，每个得0.5分，最高得4分。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）。	0-4	2	4	0
12	商务资信	对施工质量目标措施的可行性、施工进度的合理性安排、现场施工安全措施措施的可行性等方面由评标专家综合评分，优得7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0。	0-10	7	7	5
13	商务资信	投标人所投品牌自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）多联机政府公建项目业绩，每一个得1分。最高得3分，没有不得分。投标时需提供服务复印件及中标通知书复印件加盖公章（同时需提供使用单位联系人姓名、固定座机电话）。	0-3	1	3	0
合计			0-70	36.5	58.5	21.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院康复楼VRV空调更换改造项目（HCSF-2022-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江茂源机电设备有限公司	浙江中源空调工程有限公司	绍兴远灵环保科技有限公司
1	商务资信	根据投标单位获得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后五星认证，每有一项得1分，投标时需提供服务复印件加盖公章，不提供不得分。	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人有国家相关部委或国家级行业协会所认证的空调安装维修资质证书有得5分，没有得0分，提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	0	5	0
3	商务资信	根据投标产品所用压缩机的优劣，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优的7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0，投标时需提供服务复印件加盖公章，中标后需提供加盖公章的承诺书。	0-10	8	9	8
4	商务资信	空调室外机变频器散热采用冷媒+空气冷却的得5分，变频器散热仅采用冷媒冷却的得3分，其余的1分。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	3	5	1
5	商务资信	室内、外机全部风扇采用直流电机的得4.1-5.0，仅室外机或室内机采用直流电机的得3.1-4.0，其余得0-3.0。（以加盖公章的制造商的中国节能产品认证试验报告中室内、外机风扇用电机照片为准，投标文件中提供复印件盖投标人公章）	0-5	4	4.5	4.6
6	商务资信	空调室内机换热器及过滤网均经过特殊抗菌处理，可有效抑制有害菌滋生的得3分，不具备不得分。具有防霉除臭性能的得3分，不具备不得分。本项最高得6分。（以相关第三方权威机构出具的专业认证证书为准，投标文件中提供服务复印件盖投标人公章）	0-6	3	6	0
7	商务资信	室外机之间无需均油管运行的得2.1-3.0，需均油管运行的得0-2.0。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-3	1	2.5	1
8	商务资信	根据多联式空调室外机无衰减运行温度高低评分，优得3.1-5.0，良得1.1-3.0，一般得0-1.0。（以10HP室外机模块为例）需提供国家认证的检验报告，需明确标准工况及无衰减工况温度及制热量加盖公章，不提供报告的不得分。	0-5	1	4.5	1
9	商务资信	变频多联空调必须具有良好的节能性，投标人提供室外机单模块（8-16HP）的平均制冷能效比≥8.0为得5分，7.0≤平均制冷能效比<8.0为得3分，平均制冷能效比<7.0得1分。以中国能效标识网下载为准加盖公章	0-5	1	5	5
10	商务资信	室外机极限运转温度：53℃≤T、T≤-24℃优得3.1-5.0分，其他得0-3.0。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	5	4	0
11	商务资信	根据室外机是否有夜间静音模式、智能防共振、智慧型除霜、防雷功能、智能滤波、自动防积雪功能、冷媒自动回收、检查窗功能进行打分，每个得0.5分，最高得4分。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）。	0-4	2	4	0
12	商务资信	对施工质量目标措施的可行性、施工进度合理性安排、现场施工安全措施措施的可行性等方面由评标专家综合评分，优得7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0。	0-10	5	9	6
13	商务资信	投标人所投品牌自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）多联机政府公建项目业绩，每一个得1分。最高得3分，没有不得分。投标时需提供服务复印件及中标通知书复印件加盖公章（同时需提供使用单位联系人姓名、固定座机电话）。	0-3	1	3	0
合计			0-70	38	65.5	26.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院康复楼VRV空调更换改造项目（HCSF-2022-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江茂源机电设备有限公司	浙江中源空调工程有限公司	绍兴远灵环保科技有限公司
1	商务资信	根据投标单位获得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后五星认证，每有一项得1分，投标时需提供服务复印件加盖公章，不提供不得分。	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人有国家相关部委或国家级行业协会所认证的空调安装维修资质证书有得5分，没有得0分，提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	0	5	0
3	商务资信	根据投标产品所用压缩机的优劣，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优的7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0，投标时需提供服务承诺书加盖公章，中标后需提供加盖公章的承诺书。	0-10	6	9	7
4	商务资信	空调室外机变频器散热采用冷媒+空气冷却的得5分，变频器散热仅采用冷媒冷却的得3分，其余的1分。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	3	5	1
5	商务资信	室内、外机全部风扇采用直流电机的得4.1-5.0，仅室外机或室内机采用直流电机的得3.1-4.0，其余得0-3.0。（以加盖公章的制造商的中国节能产品认证试验报告中室内、外机风扇用电机照片为准，投标文件中提供复印件盖投标人公章）	0-5	4	4.5	4.5
6	商务资信	空调室内机换热器及过滤网均经过特殊抗菌处理，可有效抑制有害菌滋生的得3分，不具备不得分。具有防霉除臭性能的得3分，不具备不得分。本项最高得6分。（以相关第三方权威机构出具的专业认证证书为准，投标文件中提供服务复印件盖投标人公章）	0-6	3	6	0
7	商务资信	室外机之间无需均油管运行的得2.1-3.0，需均油管运行的得0-2.0。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-3	2	2.5	2
8	商务资信	根据多联式空调室外机无衰减运行温度高低评分，优得3.1-5.0，良得1.1-3.0，一般得0-1.0。（以10HP室外机模块为例）需提供国家认证的检验报告，需明确标准工况及无衰减工况温度及制热量加盖公章，不提供报告的不得分。	0-5	1.5	4	1.5
9	商务资信	变频多联空调必须具有良好的节能性，投标人提供室外机单模块（8-16HP）的平均制冷能效比≥8.0为得5分，7.0≤平均制冷能效比<8.0为得3分，平均制冷能效比<7.0得1分。以中国能效标识网下载为准加盖公章	0-5	1	5	5
10	商务资信	室外机极限运转温度：53℃≤T、T≤-24℃优得3.1-5.0分，其他得0-3.0。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	5	4	0
11	商务资信	根据室外机是否有夜间静音模式、智能防共振、智慧型除霜、防雷功能、智能滤波、自动防积雪功能、冷媒自动回收、检查窗功能进行打分，每个得0.5分，最高得4分。（以提供加盖公章的制造商样本为准，否则不得分）。	0-4	2	4	0
12	商务资信	对施工质量目标措施的可行性、施工进度的合理性安排、现场施工安全措施措施的可行性等方面由评标专家综合评分，优得7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0。	0-10	7	8	7
13	商务资信	投标人所投品牌自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）多联机政府公建项目业绩，每一个得1分。最高得3分，没有不得分。投标时需提供服务复印件及中标通知书复印件加盖公章（同时需提供使用单位联系人姓名、固定座机电话）。	0-3	1	3	0
合计			0-70	39.5	64	28

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院康复楼VRV空调更换改造项目（HCSF-2022-012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江茂源机电设备有限公司	浙江中源空调工程有限公司	绍兴远灵环保科技有限公司
1	商务资信	根据投标单位获得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后五星认证，每有一项得1分，投标时需提供服务复印件加盖公章，不提供不得分。	0-4	4	4	0
2	商务资信	投标人有国家相关部委或国家级行业协会所认证的空调安装维修资质证书有得5分，没有得0分，提供证书复印件加盖投标单位公章，不提供不得分。	0-5	0	5	0
3	商务资信	根据投标产品所用压缩机的优劣，由评委进行分析比较、评议、确定档次打分，优的7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0，投标时需提供服务承诺书加盖公章，中标后需提供加盖制造商公章的承诺书。	0-10	7	10	7
4	商务资信	空调室外机变频器散热采用冷媒+空气冷却的得5分，变频器散热仅采用冷媒冷却的得3分，其余的1分。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	3	5	1
5	商务资信	室内、外机全部风扇采用直流电机的得4.1-5.0，仅室外机或室内机采用直流电机的得3.1-4.0，其余得0-3.0。（以加盖投标产品制造商公章的中国节能产品认证试验报告中室内、外机风扇用电机照片为准，投标文件中提供复印件盖投标人公章）	0-5	4	5	5
6	商务资信	空调室内机换热器及过滤网均经过特殊抗菌处理，可有效抑制有害菌滋生的得3分，不具备不得分。具有防霉除臭性能的得3分，不具备不得分。本项最高得6分。（以相关第三方权威机构出具的专业认证证书为准，投标文件中提供服务复印件盖投标人公章）	0-6	3	6	0
7	商务资信	室外机之间无需均油管运行的得2.1-3.0，需均油管运行的得0-2.0。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-3	1	3	2
8	商务资信	根据多联式空调室外机无衰减运行温度高低评分，优得3.1-5.0，良得1.1-3.0，一般得0-1.0。（以10HP室外机模块为例）需提供国家认证的检验报告，需明确标准工况及无衰减工况温度及制热量加盖投标人公章，不提供报告的不得分。	0-5	0	5	0
9	商务资信	变频多联空调必须具有良好的节能性，投标人提供室外机单模块（8-16HP）的平均制冷能效比≥8.0为得5分，7.0≤平均制冷能效比<8.0为得3分，平均制冷能效比<7.0得1分。以中国能效标识网下载为准加盖投标人公章	0-5	1	5	5
10	商务资信	室外机极限运转温度：53℃≤T、T≤-24℃优得3.1-5.0分，其他得0-3.0。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）	0-5	5	4	0
11	商务资信	根据室外机是否有夜间静音模式、智能防共振、智慧型除霜、防雷功能、智能滤波、自动防积雪功能、冷媒自动回收、检查窗功能进行打分，每个得0.5分，最高得4分。（以提供加盖投标人公章的制造商样本为准，否则不得分）。	0-4	2	4	0
12	商务资信	对施工质量目标措施的可行性、施工进度的合理性安排、现场施工安全措施措施的可行性等方面由评标专家综合评分，优得7.1-10.0，良得4.1-7.0，一般得0-4.0。	0-10	7	9	8
13	商务资信	投标人所投品牌自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）多联机政府公建项目业绩，每一个得1分。最高得3分，没有不得分。投标时需提供服务复印件及中标通知书复印件加盖公章（同时需提供使用单位联系人姓名、固定座机电话）。	0-3	1	3	0
合计			0-70	38	68	28

专家（签名）：