

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：黄龙体育中心日常物业服务等项目（ZZCG2022D-GK-102）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江东电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	杭州锦辉物业管理有限公司	浙江朗坤电力工程有限公司
1	技术	对变配电间内作24小时值班服务和设备的定期巡视，做好巡视记录，及时做好设备故障的应急处理工作，并做好事故、故障的现场记录。	0-5	2.7	2.6	3.5	4
2	技术	熟悉变配电间内各线路走向和各设备设施。	0-5	2.6	3	3.2	4.3
3	技术	每月呈交设备运行状况统计报告。	0-3	2.2	2	2	2.6
4	技术	与辖区派出所的联动情况（提供证明材料）；突发事件的响应速度及处置能力，周边保安驻点分布、人数情况。	0-3	0	1.5	2.2	2.8
5	技术	负责拟定站内消防安全规章制度并严格执行检查变配电间内有无火灾隐患，做到及时发现及时应急处理，并向招标人报告，做好记录。	0-5	3.5	3.5	3.6	3.5
6	技术	负责熟练掌握变配电系统接线情况，安全及时地完成各种运行方式下的电源联络切换操作；根据招标人和招标人授权的相关单位工程师的指令（停送电签单）安全及时地操作好开关设备停送电工作和安全措施。	0-5	3	3	4	4.6
7	技术	负责编制高低压设备的定期维护保养计划。	0-5	3.2	3	3.5	4.5
8	技术	针对黄龙体育中心每个配电房制定单独的设备维保方案。	0-5	3	3	4	4.6
9	技术	协助业主做好400V终端至负荷侧的电气运行维修管理工作（包括但不限于图纸绘制、维修、技术服务等）。	0-5	3.5	3.6	4	4.2
10	技术	服务范围内电气设备在保修期内发生故障时，配合招标人及时与设备供应商联系，进行设备的维修工作，及时处理故障并且做好记录。	0-5	3	3	3.5	4.2
11	技术	要求提供7×24小时的技术支持（包括电话咨询与现场服务）。在接到设备或系统报修电话后，第一时间做出响应，技术服务人员在接到招标人的报修电话后15分钟内到达现场并及时查明原因，基本硬件故障在2个工作日内解决。	0-4	3	3	3	3
12	技术	2022杭州亚运会、亚残运会及赛前测试赛的专项保障方案，包括拟投入的人员及物资配置等。	0-5	3.5	2.8	4	4.2
13	技术	投标人必须组成重大活动保供电团队，并附团队成员保供电履历，涉及人员不得更改。	0-5	3.5	3	4	4.2
14	技术	制定单独赛事保供电方案，要求有详细的保障方案及事故处理应急预案。	0-5	3	3	4	4
15	技术	凡黄龙体育中心举行大型活动，投标人应派出具有抢修经验丰富的检修班组（不少于4人）驻守现场，提供电力保障，必要时由服务商主要负责人亲自带队。	0-5	3.2	3	2.5	4
16	技术	内部管理制度和质量控制标准情况，是否具有完善规章制度和保障措施。	0-5	3.5	3.5	4	4
17	商务资信	管理体系：投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并获得证书且在有效期内的，每提供1个得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3

18	商务 资信	投标人提供类似项目成功经验。投标人投标截止日前三年内类似场馆类项目的成功案例，每个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	1	0	2
合计			0-80	49.4	50.5	58	67.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：黄龙体育中心日常物业服务等项目（ZZCG2022D-GK-102）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江东电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	杭州锦辉物业管理有限公司	浙江朗坤电力工程检测有限公司
1	技术	对变配电间内作24小时值班服务和设备的定期巡视，做好巡视记录，及时做好设备故障的应急处理工作，并做好事故、故障的现场记录。	0-5	4	4	4	4
2	技术	熟悉变配电间内各线路走向和各设备设施。	0-5	3	4	3	4
3	技术	每月呈交设备运行状况统计报告。	0-3	3	3	3	3
4	技术	与辖区派出所的联动情况（提供证明材料）；突发事件的响应速度及处置能力，周边保安驻点分布、人数情况。	0-3	0	2	2	2
5	技术	负责拟定站内消防安全规章制度并严格执行检查变配电间内有无火灾隐患，做到及时发现及时应急处理，并向招标人报告，做好记录。	0-5	3	3	4	4
6	技术	负责熟练掌握变配电系统接线情况，安全及时地完成各种运行方式下的电源联络切换操作；根据招标人和招标人授权的相关单位工程师的指令（停送电签单）安全及时地操作好开关设备停送电工作和安全措施。	0-5	4	4	4	4
7	技术	负责编制高低压设备的定期维护保养计划。	0-5	4	4	4	4
8	技术	针对黄龙体育中心每个配电房制定单独的设备维保方案。	0-5	3	3	4	4
9	技术	协助业主做好400V终端至负荷侧的电气运行维修管理工作（包括但不限于图纸绘制、维修、技术服务等）。	0-5	3	3	3	4
10	技术	服务范围内电气设备在保修期内发生故障时，配合招标人及时与设备供应商联系，进行设备的维修工作，及时处理故障并且做好记录。	0-5	3	3	3	4
11	技术	要求提供7×24小时的技术支持（包括电话咨询与现场服务）。在接到设备或系统报修电话后，第一时间做出响应，技术服务人员在接到招标人的报修电话后15分钟内到达现场并及时查明原因，基本硬件故障在2个工作日内解决。	0-4	4	4	4	4
12	技术	2022杭州亚运会、亚残运会及赛前测试赛的专项保障方案，包括拟投入的人员及物资配置等。	0-5	3	2	4	4
13	技术	投标人必须组成重大活动保供电团队，并附团队成员保供电履历，涉及人员不得更改。	0-5	3	3	3	4
14	技术	制定单独赛事保供电方案，要求有详细的保障方案及事故处理应急预案。	0-5	3	3	4	4
15	技术	凡黄龙体育中心举行大型活动，投标人应派出具有抢修经验丰富的检修班组（不少于4人）驻守现场，提供电力保障，必要时由服务商主要负责人亲自带队。	0-5	4	4	3	4
16	技术	内部管理制度和质量控制标准情况，是否具有完善规章制度和保障措施。	0-5	4	4	4	4

17	商务 资信	管理体系：投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并获得证书且在有效期内的，每提供1个得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18	商务 资信	投标人提供类似项目成功经验。投标人投标截止日前三年内类似场馆类项目的成功案例，每个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	1	0	2
合计			0-80	54	57	59	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：黄龙体育中心日常物业服务等项目（ZZCG2022D-GK-102）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江东电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	杭州锦辉物业管理有限公司	浙江朗坤电力工程检测有限公司
1	技术	对变配电间内作24小时值班服务和设备的定期巡视，做好巡视记录，及时做好设备故障的应急处理工作，并做好事故、故障的现场记录。	0-5	3	4	3	4.5
2	技术	熟悉变配电间内各线路走向和各设备设施。	0-5	3	2	2	4
3	技术	每月呈交设备运行状况统计报告。	0-3	2	1	1	3
4	技术	与辖区派出所的联动情况（提供证明材料）；突发事件的响应速度及处置能力，周边保安驻点分布、人数情况。	0-3	0	1	1	2
5	技术	负责拟定站内消防安全规章制度并严格执行检查变配电间内有无火灾隐患，做到及时发现及时应急处理，并向招标人报告，做好记录。	0-5	3	2	4	4.5
6	技术	负责熟练掌握变配电系统接线情况，安全及时地完成各种运行方式下的电源联络切换操作；根据招标人和招标人授权的相关单位工程师的指令（停送电签单）安全及时地操作好开关设备停送电工作和安全措施。	0-5	4	3	3	4.5
7	技术	负责编制高低压设备的定期维护保养计划。	0-5	4	3	3	4
8	技术	针对黄龙体育中心每个配电房制定单独的设备维保方案。	0-5	3.5	3	3	4
9	技术	协助业主做好400V终端至负荷侧的电气运行维修管理工作（包括但不限于图纸绘制、维修、技术服务等）。	0-5	4	2.5	3	4.5
10	技术	服务范围内电气设备在保修期内发生故障时，配合招标人及时与设备供应商联系，进行设备的维修工作，及时处理故障并且做好记录。	0-5	4	3	3	4.5
11	技术	要求提供7×24小时的技术支持（包括电话咨询与现场服务）。在接到设备或系统报修电话后，第一时间做出响应，技术服务人员在接到招标人的报修电话后15分钟内到达现场并及时查明原因，基本硬件故障在2个工作日内解决。	0-4	3	4	4	4
12	技术	2022杭州亚运会、亚残运会及赛前测试赛的专项保障方案，包括拟投入的人员及物资配置等。	0-5	3	3	3	4
13	技术	投标人必须组成重大活动保供电团队，并附团队成员保供电履历，涉及人员不得更改。	0-5	3	2.5	3	4
14	技术	制定单独赛事保供电方案，要求有详细的保障方案及事故处理应急预案。	0-5	3	3	4	4.5
15	技术	凡黄龙体育中心举行大型活动，投标人应派出具有抢修经验丰富的检修班组（不少于4人）驻守现场，提供电力保障，必要时由服务商主要负责人亲自带队。	0-5	3	3	2	4
16	技术	内部管理制度和质量控制标准情况，是否具有完善规章制度和保障措施。	0-5	3	3	4	4

17	商务 资信	管理体系：投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并获得证书且在有效期内的，每提供1个得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18	商务 资信	投标人提供类似项目成功经验。投标人投标截止日前三年内类似场馆类项目的成功案例，每个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	1	0	2
合计			0-80	51.5	47	49	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：黄龙体育中心日常物业服务等项目（ZZCG2022D-GK-102）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江东电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	杭州锦辉物业管理有限公司	浙江朗坤电力工程检测有限公司
1	技术	对变配电间内作24小时值班服务和设备的定期巡视，做好巡视记录，及时做好设备故障的应急处理工作，并做好事故、故障的现场记录。	0-5	3	3	3	3
2	技术	熟悉变配电间内各线路走向和各设备设施。	0-5	3	3	3	3
3	技术	每月呈交设备运行状况统计报告。	0-3	3	3	3	3
4	技术	与辖区派出所的联动情况（提供证明材料）；突发事件的响应速度及处置能力，周边保安驻点分布、人数情况。	0-3	0	3	3	3
5	技术	负责拟定站内消防安全规章制度并严格执行检查变配电间内有无火灾隐患，做到及时发现及时应急处理，并向招标人报告，做好记录。	0-5	2	2	3	3
6	技术	负责熟练掌握变配电系统接线情况，安全及时地完成各种运行方式下的电源联络切换操作；根据招标人和招标人授权的相关单位工程师的指令（停送电签单）安全及时地操作好开关设备停送电工作和安全措施。	0-5	3	3	3	4
7	技术	负责编制高低压设备的定期维护保养计划。	0-5	3	3	3	3
8	技术	针对黄龙体育中心每个配电房制定单独的设备维保方案。	0-5	3	3	3.5	3.5
9	技术	协助业主做好400V终端至负荷侧的电气运行维修管理工作（包括但不限于图纸绘制、维修、技术服务等）。	0-5	3	3	3	3
10	技术	服务范围内电气设备在保修期内发生故障时，配合招标人及时与设备供应商联系，进行设备的维修工作，及时处理故障并且做好记录。	0-5	3	3	3	3
11	技术	要求提供7×24小时的技术支持（包括电话咨询与现场服务）。在接到设备或系统报修电话后，第一时间做出响应，技术服务人员在接到招标人的报修电话后15分钟内到达现场并及时查明原因，基本硬件故障在2个工作日内解决。	0-4	3	3	3	3
12	技术	2022杭州亚运会、亚残运会及赛前测试赛的专项保障方案，包括拟投入的人员及物资配置等。	0-5	2	2	3	3.5
13	技术	投标人必须组成重大活动保供电团队，并附团队成员保供电履历，涉及人员不得更改。	0-5	2	2	3	3.5
14	技术	制定单独赛事保供电方案，要求有详细的保障方案及事故处理应急预案。	0-5	2	2	4	4
15	技术	凡黄龙体育中心举行大型活动，投标人应派出具有抢修经验丰富的检修班组（不少于4人）驻守现场，提供电力保障，必要时由服务商主要负责人亲自带队。	0-5	3	3	3	3
16	技术	内部管理制度和质量控制标准情况，是否具有完善规章制度和保障措施。	0-5	3	3	3	3

17	商务 资信	管理体系：投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并获得证书且在有效期内的，每提供1个得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18	商务 资信	投标人提供类似项目成功经验。投标人投标截止日前三年内类似场馆类项目的成功案例，每个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	1	0	2
合计			0-80	44	48	52.5	56.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：黄龙体育中心日常物业服务等项目（ZZCG2022D-GK-102）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江东电力建设有限公司	杭州兴达电器工程有限公司	杭州锦辉物业管理有限公司	浙江朗坤电力工程检测有限公司
1	技术	对变配电间内作24小时值班服务和设备的定期巡视，做好巡视记录，及时做好设备故障的应急处理工作，并做好事故、故障的现场记录。	0-5	2	2	4	4.5
2	技术	熟悉变配电间内各线路走向和各设备设施。	0-5	3	3	4	4.5
3	技术	每月呈交设备运行状况统计报告。	0-3	2	2	2	2.5
4	技术	与辖区派出所的联动情况（提供证明材料）；突发事件的响应速度及处置能力，周边保安驻点分布、人数情况。	0-3	0	1.5	2	2.5
5	技术	负责拟定站内消防安全规章制度并严格执行检查变配电间内有无火灾隐患，做到及时发现及时应急处理，并向招标人报告，做好记录。	0-5	3	3	4	4
6	技术	负责熟练掌握变配电系统接线情况，安全及时地完成各种运行方式下的电源联络切换操作；根据招标人和招标人授权的相关单位工程师的指令（停送电签单）安全及时地操作好开关设备停送电工作和安全措施。	0-5	2	2	3	4
7	技术	负责编制高低压设备的定期维护保养计划。	0-5	3	2	3	4
8	技术	针对黄龙体育中心每个配电房制定单独的设备维保方案。	0-5	2	2	3	4
9	技术	协助业主做好400V终端至负荷侧的电气运行维修管理工作（包括但不限于图纸绘制、维修、技术服务等）。	0-5	4	4	4	4
10	技术	服务范围内电气设备在保修期内发生故障时，配合招标人及时与设备供应商联系，进行设备的维修工作，及时处理故障并且做好记录。	0-5	3	3	3	4
11	技术	要求提供7×24小时的技术支持（包括电话咨询与现场服务）。在接到设备或系统报修电话后，第一时间做出响应，技术服务人员在接到招标人的报修电话后15分钟内到达现场并及时查明原因，基本硬件故障在2个工作日内解决。	0-4	3	3	3	3
12	技术	2022杭州亚运会、亚残运会及赛前测试赛的专项保障方案，包括拟投入的人员及物资配置等。	0-5	2	2	3	4
13	技术	投标人必须组成重大活动保供电团队，并附团队成员保供电履历，涉及人员不得更改。	0-5	3	3	3	4
14	技术	制定单独赛事保供电方案，要求有详细的保障方案及事故处理应急预案。	0-5	3	3	4	4.5
15	技术	凡黄龙体育中心举行大型活动，投标人应派出具有抢修经验丰富的检修班组（不少于4人）驻守现场，提供电力保障，必要时由服务商主要负责人亲自带队。	0-5	3	3	2	4
16	技术	内部管理制度和质量控制标准情况，是否具有完善规章制度和保障措施。	0-5	3	3	4	4

17	商务 资信	管理体系：投标人通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系并获得证书且在有效期内的，每提供1个得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18	商务 资信	投标人提供类似项目成功经验。投标人投标截止日前三年内类似场馆类项目的成功案例，每个得0.5分，最高得2分。	0-2	0	1	0	2
合计			0-80	44	45.5	54	66.5

专家（签名）：