技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：平阳县中医院迁扩建工程发电机组采购（重）（ZJSX220616007（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州康洁机电设备有限公司	潍坊奔马动力设备有限公司	中康重工（浙江）有限公司	广州市盛启柴油发电机有限公司	浙江康沃电力有限公司	温州正煌机电有限公司	江苏江豪发电机组有限公司
1.1	商务资信	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的健康管理体系认证证书的得2分，满分6分。	0-6	0	6	6	6	6	6	6
1.2	商务资信	发电机组制造商具有发动机或发电机OEM授权证书，每提供1份得1分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	投标人自2019年1月1日至今同类项目业绩的每个得1分，最高得分3分。（提供合同复印件和中标通知书复印件）	0-3	1	3	3	3	1	1	3
3.1	商务资信	项目负责人：具有机电专业贰级及以上建造师注册证书，得3分。	0-3	0	0	3	0	3	0	3
3.2	商务资信	项目班组中有电力电缆、继电保护作业、高压电工人员的，每提供一类证书得1分，最多3分，人员证书不可重复得分。	0-3	0	0	3	0	3	0	1
4	技术	根据所投产品的发电机的结构型式、励磁方式、额定容量、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。（提供响应的具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告） 完全满足采购需求的得5-7分；基本满足采购需求的得2-5分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-7	3	6	3	6	4	6	4
5	技术	1、根据所投产品的柴油机结构、燃油泵调速方式、排量等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。 2、具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值测量方法（中国第三、第四阶段》技术相应资料、证明材料等完整性。0-3分	0-9	2	7.5	5	7.5	6	7.5	7.5
6	技术	根据招标文件的要求 完全满足采购需求的得3-5分；基本满足采购需求的得2-3分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-5	4.5	3.5	4.5	3	4	4	3.5
7	商务资信	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。技术要求中带★的项目，如无负偏离则每项得1分。（0-10分）。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做不得分处理。	0-10	0	10	10	10	10	10	10

8.1	技术	进风排风废气消音、消音门处理、机房消音墙处理、消音设备选型的合理性；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	2	4	4.5	4	5	3	4
8.2	技术	发电机组配套附属设备及施工方案的优劣；配套水、油管路的设计；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	2	4	4.5	4	5	3	4
8.3	技术	黑烟处理装置具有CMA,CAL,CNAS标志检测报告复印件加盖公章全部满足得3分，否则不得分；	0-3	0	0	3	0	0	0	3
9.1	技术	根据投标人售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-6	3	4	4.5	3	5	4	3
9.2	技术	提供产品 5 年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换）得3分（提供承诺书加盖公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	19.5	53	59	51.5	57	49.5	57

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：平阳县中医院迁扩建工程发电机组采购（重）（ZJSX220616007（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州康洁机电设备有限公司	潍坊奔马动力设备有限公司	中康重工（浙江）有限公司	广州市盛启柴油发电机有限公司	浙江康沃电力有限公司	温州正煌机电有限公司	江苏江豪发电机组有限公司
1.1	商务资信	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的健康管理体系认证证书的得2分，满分6分。	0-6	0	6	6	6	6	6	6
1.2	商务资信	发电机组制造商具有发动机或发电机OEM授权证书，每提供1份得1分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	投标人自2019年1月1日至今同类项目业绩的每个得1分，最高得分3分。（提供合同复印件和中标通知书复印件）	0-3	1	3	3	3	1	1	3
3.1	商务资信	项目负责人：具有机电专业贰级及以上建造师注册证书，得3分。	0-3	0	0	3	0	3	0	3
3.2	商务资信	项目班组中有电力电缆、继电保护作业、高压电工人员的，每提供一类证书得1分，最多3分，人员证书不可重复得分。	0-3	0	0	3	0	3	0	1
4	技术	根据所投产品的发电机的结构型式、励磁方式、额定容量、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。（提供响应的具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告） 完全满足采购需求的得5-7分；基本满足采购需求的得2-5分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-7	4	5	6	5	5	5	6
5	技术	1、根据所投产品的柴油机结构、燃油泵调速方式、排量等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。 2、具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值测量方法（中国第三、第四阶段》技术相应资料、证明材料等完整性。0-3分	0-9	3	4	6	5	5	5	6
6	技术	根据招标文件的要求 完全满足采购需求的得3-5分；基本满足采购需求的得2-3分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-5	2	3	4	3	2	2	4
7	商务资信	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。技术要求中带★的项目，如无负偏离则每项得1分。（0-10分）。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做不得分处理。	0-10	0	10	10	10	10	10	10

8.1	技术	进风排风废气消音、消音门处理、机房消音墙处理、消音设备选型的合理性；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	1	3	4	2.5	2	4	4
8.2	技术	发电机组配套附属设备及施工方案的优劣；配套水、油管路的设计；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	1	3	2	3	2	2	2
8.3	技术	黑烟处理装置具有CMA,CAL,CNAS标志检测报告复印件加盖公章全部满足得3分，否则不得分；	0-3	0	0	3	0	0	0	3
9.1	技术	根据投标人售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-6	2	4	5	4	3	3	5
9.2	技术	提供产品 5 年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换）得3分（提供承诺书加盖公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	16	46	60	46.5	47	43	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：平阳县中医院迁扩建工程发电机组采购（重）（ZJSX220616007（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州康洁机电设备有限公司	潍坊奔马动力设备有限公司	中康重工（浙江）有限公司	广州市盛启柴油发电机有限公司	浙江康沃电力有限公司	温州正煌机电有限公司	江苏江豪发电机组有限公司
1.1	商务资信	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的健康管理体系认证证书的得2分，满分6分。	0-6	0	6	6	6	6	6	6
1.2	商务资信	发电机组制造商具有发动机或发电机OEM授权证书，每提供1份得1分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	投标人自2019年1月1日至今同类项目业绩的每个得1分，最高得分3分。（提供合同复印件和中标通知书复印件）	0-3	1	3	3	3	1	1	3
3.1	商务资信	项目负责人：具有机电专业贰级及以上建造师注册证书，得3分。	0-3	0	0	3	0	3	0	3
3.2	商务资信	项目班组中有电力电缆、继电保护作业、高压电工人员的，每提供一类证书得1分，最多3分，人员证书不可重复得分。	0-3	0	0	3	0	3	0	1
4	技术	根据所投产品的发电机的结构型式、励磁方式、额定容量、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。（提供响应的具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告） 完全满足采购需求的得5-7分；基本满足采购需求的得2-5分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-7	2	6	6	6	5	6	5
5	技术	1、根据所投产品的柴油机结构、燃油泵调速方式、排量等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。 2、具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值测量方法（中国第三、第四阶段》技术相应资料、证明材料等完整性。0-3分	0-9	2	5	6	6	6	5	6
6	技术	根据招标文件的要求 完全满足采购需求的得3-5分；基本满足采购需求的得2-3分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-5	2	3.5	4	4	4	4	4
7	商务资信	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。技术要求中带★的项目，如无负偏离则每项得1分。（0-10分）。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做不得分处理。	0-10	0	10	10	10	10	10	10

8.1	技术	进风排风废气消音、消音门处理、机房消音墙处理、消音设备选型的合理性；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	2	3	3.5	3	3	3	3
8.2	技术	发电机组配套附属设备及施工方案的优劣；配套水、油管路的设计；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	2	3	3.5	3	3	3	3
8.3	技术	黑烟处理装置具有CMA,CAL,CNAS标志检测报告复印件加盖公章全部满足得3分，否则不得分；	0-3	0	0	3	0	0	0	3
9.1	技术	根据投标人售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-6	2	4	4.5	4.2	4.5	4.5	4.3
9.2	技术	提供产品 5 年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换）得3分（提供承诺书加盖公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	15	48.5	60.5	50.2	53.5	47.5	56.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：平阳县中医院迁扩建工程发电机组采购（重）（ZJSX220616007（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州康洁机电设备有限公司	潍坊奔马动力设备有限公司	中康重工（浙江）有限公司	广州市盛启柴油发电机有限公司	浙江康沃电力有限公司	温州正煌机电有限公司	江苏江豪发电机组有限公司
1.1	商务资信	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的健康管理体系认证证书的得2分，满分6分。	0-6	0	6	6	6	6	6	6
1.2	商务资信	发电机组制造商具有发动机或发电机OEM授权证书，每提供1份得1分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	投标人自2019年1月1日至今同类项目业绩的每个得1分，最高得分3分。（提供合同复印件和中标通知书复印件）	0-3	1	3	3	3	1	1	3
3.1	商务资信	项目负责人：具有机电专业贰级及以上建造师注册证书，得3分。	0-3	0	0	3	0	3	0	3
3.2	商务资信	项目班组中有电力电缆、继电保护作业、高压电工人员的，每提供一类证书得1分，最多3分，人员证书不可重复得分。	0-3	0	0	3	0	3	0	1
4	技术	根据所投产品的发电机的结构型式、励磁方式、额定容量、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。（提供响应的具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告） 完全满足采购需求的得5-7分；基本满足采购需求的得2-5分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-7	1	5	3	3	5	3	5
5	技术	1、根据所投产品的柴油机结构、燃油泵调速方式、排量等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。 2、具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值测量方法（中国第三、第四阶段》技术相应资料、证明材料等完整性。0-3分	0-9	1	6	4	4	5	4	5
6	技术	根据招标文件的要求 完全满足采购需求的得3-5分；基本满足采购需求的得2-3分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-5	3	4	4	3	5	3	5
7	商务资信	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。技术要求中带★的项目，如无负偏离则每项得1分。（0-10分）。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做不得分处理。	0-10	0	10	10	10	10	10	10

8.1	技术	进风排风废气消音、消音门处理、机房消音墙处理、消音设备选型的合理性；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	3	4	4	4	4	3	4
8.2	技术	发电机组配套附属设备及施工方案的优劣；配套水、油管路的设计；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	2	4	3	4	4	3	4
8.3	技术	黑烟处理装置具有CMA,CAL,CNAS标志检测报告复印件加盖公章全部满足得3分，否则不得分；	0-3	0	0	3	0	0	0	3
9.1	技术	根据投标人售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-6	2	5	3	4	5	4	4
9.2	技术	提供产品 5 年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换）得3分（提供承诺书加盖公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	15	52	54	46	56	42	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：平阳县中医院迁扩建工程发电机组采购（重）（ZJSX220616007（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州康洁机电设备有限公司	潍坊奔马动力设备有限公司	中康重工（浙江）有限公司	广州市盛启柴油发电机有限公司	浙江康沃电力有限公司	温州正煌机电有限公司	江苏江豪发电机组有限公司
1.1	商务资信	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的健康管理体系认证证书的得2分，满分6分。	0-6	0	6	6	6	6	6	6
1.2	商务资信	发电机组制造商具有发动机或发电机OEM授权证书，每提供1份得1分，满分2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2
2	商务资信	投标人自2019年1月1日至今同类项目业绩的每个得1分，最高得分3分。（提供合同复印件和中标通知书复印件）	0-3	1	3	3	3	1	1	3
3.1	商务资信	项目负责人：具有机电专业贰级及以上建造师注册证书，得3分。	0-3	0	0	3	0	3	0	3
3.2	商务资信	项目班组中有电力电缆、继电保护作业、高压电工人员的，每提供一类证书得1分，最多3分，人员证书不可重复得分。	0-3	0	0	3	0	3	0	1
4	技术	根据所投产品的发电机的结构型式、励磁方式、额定容量、额定电压、接线方式、额定频率、功率因数、绝缘等级等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。（提供响应的具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告） 完全满足采购需求的得5-7分；基本满足采购需求的得2-5分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-7	3	4	6	4	4	4	4.5
5	技术	1、根据所投产品的柴油机结构、燃油泵调速方式、排量等技术性能及参数的对招标文件响应程度打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。 2、具有第三方有资质的检测机构提供有效期内的检测报告GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值测量方法（中国第三、第四阶段》技术相应资料、证明材料等完整性。0-3分	0-9	5	6	7	6	6	6	6.5
6	技术	根据招标文件的要求 完全满足采购需求的得3-5分；基本满足采购需求的得2-3分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-5	2.5	3	3.5	3	3.5	3	3
7	商务资信	技术要求的符合性，即对提供货物的硬件技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价（提供证明材料）。技术要求中带★的项目，如无负偏离则每项得1分。（0-10分）。 必须按参数要求提供相应的产品检测报告或认证证书等对应的证明材料复印件并加盖公章；否则视为负偏离做不得分处理。	0-10	0	10	10	10	10	10	10

8.1	技术	进风排风废气消音、消音门处理、机房消音墙处理、消音设备选型的合理性；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	3	3.5	3.5	3	3.5	3	3
8.2	技术	发电机组配套附属设备及施工方案的优劣；配套水、油管路的设计；合理可行的得2-5分，基本合理可行的得0-2分	0-5	2	3	3.3	3	3.5	3	3.2
8.3	技术	黑烟处理装置具有CMA,CAL,CNAS标志检测报告复印件加盖公章全部满足得3分，否则不得分；	0-3	0	0	3	0	0	0	3
9.1	技术	根据投标人售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。 完全满足采购需求的得4-6分；基本满足采购需求的得2-4分；个别满足采购需求的得0-2分。	0-6	3	3.5	4	3	3.5	3.5	3.5
9.2	技术	提供产品 5 年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换）得3分（提供承诺书加盖公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	21.5	47	60.3	46	52	44.5	54.7

专家（签名）：