

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市人民医院医用液氧采购项目（DYCG2024-A092）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	浙江海畅气体股份有限公司	东台宏仁气体有限公司
1	技术	检测报告 投标人拟提供的医用液氧具有第三方权威机构出具的产品合格检测报告的得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	生产工艺及质量保障措施 1、根据生产厂家的质量管理机构和质量保障体系的完善程度给分（1-3分）； 2、根据生产厂家的内部管理制度完善性、合理性和可操作性（1-3分）； 3、根据生产厂家的制作工序、成品质检等流程合理性给分（0-2分）； 4、根据生产厂家质量的保障措施给分，包括但不限于生产、储存、装卸、运输等流程质量管理措施（1-3分）。	0-11	10.0	9.0	9.0
3	技术	服务团队技术实力 运送人员和维护人员安排配备情况，人员专业技术能力及资格证书（0-2分）、经验（0-2分）等情况由评委自行判定打分。 注：提供相应证书、在缴社保证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	1.0
4	技术	供货及安全保障 根据配送的供货计划（0-1分）、运输服务方案（0-2分），运输途中安全保障措施（0-2分）及装卸及灌装过程中的安全保障措施（0-2分）评分	0-7	6.0	6.0	4.0
5	技术	应急预案 根据投标人提供的应急预案，包括质量安全事件或突发事件的应急预案，提供具体的预防方案及应急措施、难点分析、解决措施等进行评议；根据应急预案及应急保障方案是否描述详细完善、是否能结合自身经验对本项目突发情况进行预判，应对响应措施是否具体、能否有效解决突发事件等情况给分；1-3分	0-3	2.5	1.5	1.0
6	商务	配送服务响应时间 根据投标人承诺的配送服务响应时间进行打分： 响应时间<12小时，得2分； 12小时≤响应时间≤24小时，得1分； 24小时>响应时间，得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的生产基地营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	商务	维保服务响应时间 根据投标人承诺的储罐、表、阀、连接管道等应急维修的响应时间进行打分： 响应时间<2小时得2分； 2小时≤响应时间≤4小时得1分； 4小时>响应时间得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的售后服务网点营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	维保频率 根据投标人承诺的定期维保频次进行打分： 承诺每月一次得4分；承诺每两月一次得2分，承诺每季度一次得1分，其余不得分。 需提供承诺函加盖公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
9	商务	培训 对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-2	1.0	0.0	0.0
10	商务	生产设备 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要生产设备给分：每提供一个种类得1分，最高得4分 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要检测设备给分：每提供一个种类得0.5分，最高得3分 需提供设备彩图、购买发票或者购买合同等资料予以佐证。	0-7	4.5	0.0	4.0
11	商务	生产设备 根据生产厂家拥有的标准化生产基地的数量、生产设备和检测设备的自动化程度和先进性给分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>配送运输设备</p> <p>1、投标人公司自备储罐车，证照齐全的，每提供1辆得3分，最高得6分。自由车辆需提供车载GPS安装证明，驾驶人员从业证，押运人员押运证，车辆年检、维保记录及槽罐罐检记录等有效证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>2、投标人向其他单位租赁储罐车的，每提供1辆得1.5分，最高得3分。租用车辆需提供租赁合同和其他相关证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>以上两条不重复计分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
13	商务	<p>体系认证证书</p> <p>投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>需提供认证证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业业绩</p> <p>根据投标人提供的自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目的销售业绩进行打分，每份得1分，最多得3分。需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0
合计			0-60	51.0	41.5	40.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市人民医院医用液氧采购项目（DYCG2024-A092）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	浙江海畅气体股份有限公司	东台宏仁气体有限公司
1	技术	检测报告 投标人拟提供的医用液氧具有第三方权威机构出具的产品合格检测报告的得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	生产工艺及质量保障措施 1、根据生产厂家的质量管理机构和质量保障体系的完善程度给分（1-3分）； 2、根据生产厂家的内部管理制度完善性、合理性和可操作性（1-3分）； 3、根据生产厂家的制作工序、成品质检等流程合理性给分（0-2分）； 4、根据生产厂家质量的保障措施给分，包括但不限于生产、储存、装卸、运输等流程质量管理措施（1-3分）。	0-11	10.0	8.0	6.0
3	技术	服务团队技术实力 运送人员和维护人员安排配备情况，人员专业技术能力及资格证书（0-2分）、经验（0-2分）等情况由评委自行判定打分。 注：提供相应证书、在缴社保证明，未提供不得分。	0-4	3.8	2.8	1.0
4	技术	供货及安全保障 根据配送的供货计划（0-1分）、运输服务方案（0-2分），运输途中安全保障措施（0-2分）及装卸及灌装过程中的安全保障措施（0-2分）评分	0-7	6.2	5.8	4.8
5	技术	应急预案 根据投标人提供的应急预案，包括质量安全事件或突发事件的应急预案，提供具体的预防方案及应急措施、难点分析、解决措施等进行评议；根据应急预案及应急保障措施方案是否描述详细完善、是否能结合自身经验对本项目突发情况进行预判，应对响应措施是否具体、能否有效解决突发事件等情况给分；1-3分	0-3	2.5	1.0	1.3
6	商务	配送服务响应时间 根据投标人承诺的配送服务响应时间进行打分： 响应时间<12小时，得2分； 12小时≤响应时间≤24小时，得1分； 24小时>响应时间，得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的生产基地营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	商务	维保服务响应时间 根据投标人承诺的储罐、表、阀、连接管道等应急维修的响应时间进行打分： 响应时间<2小时得2分； 2小时≤响应时间≤4小时得1分； 4小时>响应时间得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的售后服务网点营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	维保频率 根据投标人承诺的定期维保频次进行打分： 承诺每月一次得4分；承诺每两月一次得2分，承诺每季度一次得1分，其余不得分。 需提供承诺函加盖公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
9	商务	培训 对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-2	1.0	0.5	0.5
10	商务	生产设备 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要生产设备给分：每提供一个种类得1分，最高得4分 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要检测设备给分：每提供一个种类得0.5分，最高得3分 需提供设备彩图、购买发票或者购买合同等资料予以佐证。	0-7	4.5	0.0	4.0
11	商务	生产设备 根据生产厂家拥有的标准化生产基地的数量、生产设备和检测设备的自动化程度和先进性给分，0-3分。	0-3	2.0	0.8	1.2

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>配送运输设备</p> <p>1、投标人自备储罐车，证照齐全的，每提供1辆得3分，最高得6分。自由车辆需提供车载GPS安装证明，驾驶人员从业证，押运人员押运证，车辆年检、维保记录及槽罐罐检记录等有效证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>2、投标人向其他单位租赁储罐车的，每提供1辆得1.5分，最高得3分。租用车辆需提供租赁合同和其他相关证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>以上两条不重复计分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
13	商务	<p>体系认证证书</p> <p>投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>需提供认证证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业业绩</p> <p>根据投标人提供的自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目的销售业绩进行打分，每份得1分，最多得3分。需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0
合计			0-60	52.0	39.9	38.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市人民医院医用液氧采购项目（DYCG2024-A092）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	浙江海畅气体股份有限公司	东台宏仁气体有限公司
1	技术	检测报告 投标人拟提供的医用液氧具有第三方权威机构出具的产品合格检测报告的得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	生产工艺及质量保障措施 1、根据生产厂家的质量管理机构和质量保障体系的完善程度给分（1-3分）； 2、根据生产厂家的内部管理制度完善性、合理性和可操作性（1-3分）； 3、根据生产厂家的制作工序、成品质检等流程合理性给分（0-2分）； 4、根据生产厂家质量的保障措施给分，包括但不限于生产、储存、装卸、运输等流程质量管理措施（1-3分）。	0-11	10.0	7.0	8.0
3	技术	服务团队技术实力 运送人员和维护人员安排配备情况，人员专业技术能力及资格证书（0-2分）、经验（0-2分）等情况由评委自行判定打分。 注：提供相应证书、在缴社保证明，未提供不得分。	0-4	3.5	2.5	2.0
4	技术	供货及安全保障 根据配送的供货计划（0-1分）、运输服务方案（0-2分），运输途中安全保障措施（0-2分）及装卸及灌装过程中的安全保障措施（0-2分）评分	0-7	6.0	6.0	4.0
5	技术	应急预案 根据投标人提供的应急预案，包括质量安全事件或突发事件的应急预案，提供具体的预防方案及应急措施、难点分析、解决措施等进行评议；根据应急预案及应急保障措施方案是否描述详细完善、是否能结合自身经验对本项目突发情况进行预判，应对响应措施是否具体、能否有效解决突发事件等情况给分；1-3分	0-3	2.5	2.0	2.0
6	商务	配送服务响应时间 根据投标人承诺的配送服务响应时间进行打分： 响应时间 < 12小时，得2分； 12小时 ≤ 响应时间 ≤ 24小时，得1分； 24小时 > 响应时间，得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的生产基地营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	商务	维保服务响应时间 根据投标人承诺的储罐、表、阀、连接管道等应急维修的响应时间进行打分： 响应时间 < 2小时得2分； 2小时 ≤ 响应时间 ≤ 4小时得1分； 4小时 > 响应时间得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的售后服务网点营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	维保频率 根据投标人承诺的定期维保频次进行打分： 承诺每月一次得4分；承诺每两月一次得2分，承诺每季度一次得1分，其余不得分。 需提供承诺函加盖公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
9	商务	培训 对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-2	1.0	0.5	0.5
10	商务	生产设备 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要生产设备给分：每提供一个种类得1分，最高得4分 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要检测设备给分：每提供一个种类得0.5分，最高得3分 需提供设备彩图、购买发票或者购买合同等资料予以佐证。	0-7	4.5	0.0	4.0
11	商务	生产设备 根据生产厂家拥有的标准化生产基地的数量、生产设备和检测设备的自动化程度和先进性给分，0-3分。	0-3	2.0	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>配送运输设备</p> <p>1、投标人自备储罐车，证照齐全的，每提供1辆得3分，最高得6分。自由车辆需提供车载GPS安装证明，驾驶人员从业证，押运人员押运证，车辆年检、维保记录及槽罐罐检记录等有效证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>2、投标人向其他单位租赁储罐车的，每提供1辆得1.5分，最高得3分。租用车辆需提供租赁合同和其他相关证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>以上两条不重复计分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
13	商务	<p>体系认证证书</p> <p>投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>需提供认证证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业业绩</p> <p>根据投标人提供的自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目的销售业绩进行打分，每份得1分，最多得3分。需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0
合计			0-60	51.5	40.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市人民医院医用液氧采购项目（DYCG2024-A092）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	浙江海畅气体股份有限公司	东台宏仁气体有限公司
1	技术	检测报告 投标人拟提供的医用液氧具有第三方权威机构出具的产品合格检测报告的得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	生产工艺及质量保障措施 1、根据生产厂家的质量管理机构和质量保障体系的完善程度给分（1-3分）； 2、根据生产厂家的内部管理制度完善性、合理性和可操作性（1-3分）； 3、根据生产厂家的制作工序、成品质检等流程合理性给分（0-2分）； 4、根据生产厂家质量的保障措施给分，包括但不限于生产、储存、装卸、运输等流程质量管理措施（1-3分）。	0-11	9.0	7.0	6.5
3	技术	服务团队技术实力 运送人员和维修人员安排配备情况，人员专业技术能力及资格证书（0-2分）、经验（0-2分）等情况由评委自行判定打分。 注：提供相应证书、在缴社保证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.5	2.0
4	技术	供货及安全保障 根据配送的供货计划（0-1分）、运输服务方案（0-2分），运输途中安全保障措施（0-2分）及装卸及灌装过程中的安全保障措施（0-2分）评分	0-7	6.0	5.5	3.5
5	技术	应急预案 根据投标人提供的应急预案，包括质量安全事件或突发事件的应急预案，提供具体的预防方案及应急措施、难点分析、解决措施等进行评议；根据应急预案及应急保障措施方案是否描述详细完善、是否能结合自身经验对本项目突发情况进行预判，应对响应措施是否具体、能否有效解决突发事件等情况给分；1-3分	0-3	2.5	1.5	1.5
6	商务	配送服务响应时间 根据投标人承诺的配送服务响应时间进行打分： 响应时间 < 12小时，得2分； 12小时 ≤ 响应时间 ≤ 24小时，得1分； 24小时 > 响应时间，得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的生产基地营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	1.0	0.0	1.0
7	商务	维保服务响应时间 根据投标人承诺的储罐、表、阀、连接管道等应急维修的响应时间进行打分： 响应时间 < 2小时得2分； 2小时 ≤ 响应时间 ≤ 4小时得1分； 4小时 > 响应时间得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的售后服务网点营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	维保频率 根据投标人承诺的定期维保频次进行打分： 承诺每月一次得4分；承诺每两月一次得2分，承诺每季度一次得1分，其余不得分。 需提供承诺函加盖公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
9	商务	培训 对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-2	1.0	0.5	0.5
10	商务	生产设备 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要生产设备给分：每提供一个种类得1分，最高得4分 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要检测设备给分：每提供一个种类得0.5分，最高得3分 需提供设备彩图、购买发票或者购买合同等资料予以佐证。	0-7	4.5	0.0	4.0
11	商务	生产设备 根据生产厂家拥有的标准化生产基地的数量、生产设备和检测设备的自动化程度和先进性给分，0-3分。	0-3	1.5	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>配送运输设备</p> <p>1、投标人自备储罐车，证照齐全的，每提供1辆得3分，最高得6分。自由车辆需提供车载GPS安装证明，驾驶人员从业证，押运人员押运证，车辆年检、维保记录及槽罐罐检记录等有效证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>2、投标人向其他单位租赁储罐车的，每提供1辆得1.5分，最高得3分。租用车辆需提供租赁合同和其他相关证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>以上两条不重复计分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
13	商务	<p>体系认证证书</p> <p>投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>需提供认证证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业业绩</p> <p>根据投标人提供的自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目的销售业绩进行打分，每份得1分，最多得3分。需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0
合计			0-60	49.5	38.5	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市人民医院医用液氧采购项目（DYCG2024-A092）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州贝斯特气体有限公司	浙江海畅气体股份有限公司	东台宏仁气体有限公司
1	技术	检测报告 投标人拟提供的医用液氧具有第三方权威机构出具的产品合格检测报告的得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	技术	生产工艺及质量保障措施 1、根据生产厂家的质量管理机构和质量保障体系的完善程度给分（1-3分）； 2、根据生产厂家的内部管理制度完善性、合理性和可操作性（1-3分）； 3、根据生产厂家的制作工序、成品质检等流程合理性给分（0-2分）； 4、根据生产厂家质量的保障措施给分，包括但不限于生产、储存、装卸、运输等流程质量管理措施（1-3分）。	0-11	10.0	9.0	9.0
3	技术	服务团队技术实力 运送人员和维护人员安排配备情况，人员专业技术能力及资格证书（0-2分）、经验（0-2分）等情况由评委自行判定打分。 注：提供相应证书、在缴社保证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0
4	技术	供货及安全保障 根据配送的供货计划（0-1分）、运输服务方案（0-2分），运输途中安全保障措施（0-2分）及装卸及灌装过程中的安全保障措施（0-2分）评分	0-7	6.0	6.0	6.0
5	技术	应急预案 根据投标人提供的应急预案，包括质量安全事件或突发事件的应急预案，提供具体的预防方案及应急措施、难点分析、解决措施等进行评议；根据应急预案及应急保障措施方案是否描述详细完善、是否能结合自身经验对本项目突发情况进行预判，应对响应措施是否具体、能否有效解决突发事件等情况给分；1-3分	0-3	3.0	1.0	1.0
6	商务	配送服务响应时间 根据投标人承诺的配送服务响应时间进行打分： 响应时间<12小时，得2分； 12小时≤响应时间≤24小时，得1分； 24小时>响应时间，得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的生产基地营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	1.0	0.0 正常情况下承诺48小时配货，>24H	1.0
7	商务	维保服务响应时间 根据投标人承诺的储罐、表、阀、连接管道等应急维修的响应时间进行打分： 响应时间<2小时得2分； 2小时≤响应时间≤4小时得1分； 4小时>响应时间得0分。 需提供承诺函加盖公章并提供在最近的售后服务网点营业执照予以佐证，不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	维保频率 根据投标人承诺的定期维保频次进行打分： 承诺每月一次得4分；承诺每两月一次得2分，承诺每季度一次得1分，其余不得分。 需提供承诺函加盖公章，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
9	商务	培训 对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-2	2.0	0.0	0.0
10	商务	生产设备 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要生产设备给分：每提供一个种类得1分，最高得4分 根据投标人提供的生产厂家拥有的主要检测设备给分：每提供一个种类得0.5分，最高得3分 需提供设备彩图、购买发票或者购买合同等资料予以佐证。	0-7	4.5	0.0	4.0
11	商务	生产设备 根据生产厂家拥有的标准化生产基地的数量、生产设备和检测设备的自动化程度和先进性给分，0-3分。	0-3	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>配送运输设备</p> <p>1、投标人自备储罐车，证照齐全的，每提供1辆得3分，最高得6分。自由车辆需提供车载GPS安装证明，驾驶人员从业证，押运人员押运证，车辆年检、维保记录及槽罐罐检记录等有效证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>2、投标人向其他单位租赁储罐车的，每提供1辆得1.5分，最高得3分。租用车辆需提供租赁合同和其他相关证明材料复印件加盖公章，不提供或者资料提供不全者不得分。</p> <p>以上两条不重复计分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
13	商务	<p>体系认证证书</p> <p>投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（须在有效期内）得1分。</p> <p>需提供认证证书扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业业绩</p> <p>根据投标人提供的自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目的销售业绩进行打分，每份得1分，最多得3分。需提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。同一家最终用户单位的最多算一个业绩。</p>	0-3	3.0	3.0	1.0
合计			0-60	52.5	39.0	44.0

专家（签名）：