

苍梧县石桥中心卫生院 医用电梯报价及技术参数

一、报价明细

单位：人民币万元

梯号	电梯类别	品牌型号	层站门/提升高度	数量	设备单价	运输单价	单台小计	合计
L1	医用电梯	康力 KLB/VF 中分单开 /1600/1.0	4/4/4	1	30.89	0.21	31.1	31.1
合计				1	总金额（大写）：叁拾壹万壹仟元整			31.1

说明：

- 1) 上述价格包含设备价、厂家调试费、运保费、安装费、验收费、大门套及相关税金等；
- 2) 具体参数配置及功能详见技术规格部分。

二、技术规格

1. 电梯规格配置表

型号：	KLB/VF 中分单开
梯号：	L1
数量（台）：	1
载重量（kg）：	1600
速度(m/s)：	1.0
层/站/门：	4/4/4
顶层高度（mm）：	5000
提升高度（mm）：	11700
底坑深度（mm）：	1750
井道尺寸（mm）：	2650(宽)×3100(深)
轿厢尺寸（mm）：	1400(宽)×2400(深)×2400(净高)
开门形式：	中分
开门尺寸（mm）：	1100(宽)×2100(高)
操作系统：	全电脑全集选方式
控制系统：	双 32 位电脑控制
驱动系统：	交流变频变压调速（VVVF）
门机系统：	交流变频变压调速（VVVF），永磁同步门机
曳引机：	永磁同步无齿轮曳引机
整体轿厢型号：	KL/Y4-001-2
轿厢围壁：	1.5mm(443)发纹不锈钢+1.5mm 镜面不锈钢
轿门材质：	1.2mm(443)发纹不锈钢

厅门材质:	1.5mm(304)发纹不锈钢×1,1.5mm(304)发纹不锈钢×3
门套材质:	1.5mm(304)发纹不锈钢×1,1.5mm(304)发纹不锈钢×3
吊顶:	KL/DD-Y001
地板:	KL/JD-Y001
操纵箱:	KL243-4CD(段码)/镜面不锈钢
厅外召唤:	KL1201-1HD/抗指纹磨砂不锈钢×4
轿内外显示:	采用先进技术白色 LED 段码轿厢位置显示及运行方向上下显示
照明设施:	高效节能 LED 灯, 日光型照明, 应急照明
通风设施:	低噪音风机装置
通讯设施:	隐藏式对讲装置
检修设施:	位于轿厢顶部接线盒内
附加功能:	停电应急装置,语音报站,专用运行,消防运行,防捣乱

2. 主要部件清单

KLB 小机房医用电梯

双 32 位微机控制系统 Control system	
主控电脑板 Main board	康力 CANNY
-微处理器 CPU	意法半导体 ST/德州仪器 TI
驱动系统 (变频器) Drive system	
控制电路板 Control board	康力 CANNY
-PIM 模块 PIM module	英飞凌 INFINEON /富士 FUJI/斯达 STARPOWER
门机系统 Door system	
康力 CANNY	
轿厢操纵系统 Car Operate system	
轿厢控制电路板 Car board	康力 CANNY
轿厢指令板 Instruction board	康力 CANNY
轿厢显示电路板 Display	康力 CANNY
操纵盘 Operate panel	康力 CANNY
召唤系统 Call system	
召唤显示电路板 Call board	康力 CANNY
召唤盒 Calling board	康力 CANNY
曳引机系统 Traction drive	
永磁同步曳引机 Synchronous motor	康力 CANNY
轿厢 Car	
康力 CANNY	
厅门及门套 Landing door & Jamb protector	
厅门 Landing door	康力 CANNY
门套 Jamb protector	康力 CANNY
监控系统	
电梯内外监控	-----

3. 标准功能表

KLB 小机房医用电梯

1、安全回路保护	34、控制柜急停开关	67、电梯状态显示
2、门连锁保护	35、轿顶急停开关	68、通电自动开门
3、抱闸检测保护	36、禁止外呼功能	69、闲时轿厢内照明及风扇自动停止
4、端站减速监控	37、称重装置	70、满载直驶
5、限位保护	38、轿厢上行超速保护	71、满载指示
6、极限保护	39、限速器	72、楼层信号自动校正
7、光幕保护	40、限速器涨紧轮安全触点	73、运行曲线自动生成
8、门区外不能开门保护	41、安全钳触点	74、停电恢复自动校正
9、超速保护	42、逆向运行保护	75、修正运行
10、低速保护	43、防打滑保护	76、井道参数自学习
11、超载报警指示	44、防溜车保护	77、轿内反向指令消除
12、接触器保护	45、抱闸力自检测	78、呼梯按钮嵌入自诊断
13、故障时自动靠站	46、钢丝绳打滑检测	79、故障记录和诊断
14、电梯受阻保护	47、检修运行	80、干扰评价
15、警铃呼救	48、自动运行	81、编码器评价
16、轿厢应急照明	49、司机运行	82、输入口干扰评价
17、缺相保护	50、消防返回	83、轿厢意外移动保护（UCMP）
18、关门时间保护	51、基站锁梯	84、轿门开门限制装置
19、重复关门	52、全集选运行	85、旁路运行
20、控制系统自诊断	53、本层呼梯开门	86、门锁短接检测
21、电梯待机自检	54、误登记取消	87、关门等待取消
22、变频器过热保护	55、运行状态显示	88、电网异常检测
23、电梯驱动过电流保护	56、机房选层和开关门	89、开门故障保护
24、电梯驱动过负载保护	57、轿厢位置指示	90、紧急电动运行
25、主回路故障保护	58、运行方向指示	91、开门保持时间智能调节
26、CAN 通讯故障保护	59、内呼登记指示灯	92、消防状态提醒
27、门开关故障保护	60、外呼登记指示灯	93、智能舒适运行
28、起动转矩预置	61、关门按钮响应指示	94、静态定位功能
29、轿门限位开关	62、开门按钮响应指示	95、显示节能
30、电梯主开关	63、安全回路工作状态显示	96、检修零速停车
31、轿厢照明主开关	64、通讯总线工作状态显示	97、五方对讲
32、禁止开门	65、门机状态显示	
33、底坑急停开关	66、群控开通显示	

注：以上功能表为标准配置下的基本功能。如配置发生变化，则基本功能可能发生变化

附：电梯制造、安装、验收标准

投标人所投货物检验和验收执行标准均应符合下列技术规范：

如国家有新的技术规范，按新的技术规范执行

- 1、《电梯技术条件》：**GB/T10058-2009**
- 2、《电梯制造与安装安全规范》：**GB7588-2003**
- 3、《自动扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》（**GB16899-2011**）
- 4、《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》**GB/T 7025-2008**
- 5、《电梯安装验收规范》：**GB10060-2011**
- 6、《电梯试验方法》：**GB/T10059-2009**
- 7、《交流电梯电动机通用技术条件》**GB12974-91**
- 8、《电梯工程施工质量验收规范》：**GB50310-2002**
- 9、《电梯用钢丝绳》**GB8903-2005**
- 10、《电梯曳引机》**GB/T24478-2009**
- 11、《杂物电梯制造与安装安全规范》**GB 25194-2010**
- 12、《家用电梯制造与安装规范》**GB/T 21739-2008**
- 13、其它各项有关标准