

政府采购项目 采 购 需 求



项目名称： 藤县人力资源和社会保障局
(藤县职业技能实训基地建设项目) 电梯采购
采购单位： 藤县人力资源和社会保障局
编制单位： 藤县人力资源和社会保障局
编制时间： 2022 年 10 月 11 日

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求清单

（一）项目概况

藤县职业技能实训基地是在社保大楼原有三层的基础上新增3层，由于资金预算有限，当时在编制可行性研究报告时没有编写电梯内容。根据中央和自治区稳就业决策部署，以及培训促进就业机制的建立和就业观念的转变，职业技能实训基地投入使用后将大量开展职业技能培训，培训人数将大幅度增多，实训基地没有电梯极不方便，尤其是开展残疾人职业技能培训。为了完善该项目基础配套设施，提升优质技能培训服务，在职业技能实训基地安装两台电梯。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：49.7 万元

包 1 预算：49.7 万元

（三）采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
1	1	施塔德无障碍乘客电梯	A02051228	台	2	否

（四）技术商务要求

1. 包 1

（1）技术要求

序号	货物名称	类型或规格	数量	预算价
1	施塔德无障碍乘客 电梯（型号： STD-PE01 1000-C015）	一、主要技术： 1、额定载重量：1000kg； 2、额定速度：1.5m/s； 3、层/站/门：6层6站6门； 4、提升高度：20000mm，以实际测量为准 5、停层站序：1F-6F 6、基站设置：第1层； 7、控制方式：微机集选控制； 8、运行方式：并联； 9、驱动方式：微机控制交流变频调压调速（VVVF）； 10、曳引方式：永磁同步； 11、开门方式：中分门； 12、电源要求：动力交流三相五线制 380V 50HZ，照明交流 220V50HZ； 13、轿厢尺寸：1500mm×1400mm×2500mm 14、开门尺寸：900mm×2000mm 15、顶层高度：6100mm，以实际测量为准 16、井道尺寸：1950mm×2000mm，以实际测量为准 17、底坑深：1600mm，以实际测量为准 18、顶层高度：4500mm 二、主要规格： 1、操作系统：电梯专用操作系统 2、控制系统：32位电脑控制系统 3、门机系统：VFF变频门机系统 4、通讯系统：串行通讯技术 5、永磁同步无齿轮拖动系统 6、控制方式：全集选 三、厅门装置： 1、厅门材质：全层发纹不锈钢； 2、门套材质：全层发纹不锈钢； 3、门套规格：小门套； 4、厅门显示：4.3寸断码液晶显示，发纹不锈钢面板； 5、厅门呼梯：采用盲文微光按钮无底盒外呼盒，登记带辉光高亮显示； 四、轿厢装置： 1、轿壁装潢：轿门、前围壁、两侧壁均为发纹不锈钢，后壁两侧为发纹不锈钢及后壁中间镜面蚀刻不锈钢；	2台	49.7 万元

		2、扶手：轿厢后壁安装发纹不锈钢圆形扶手； 3、吊顶装潢：豪华吊顶，发纹不锈钢框架，LED 照明； 4、轿厢地板：大理石地板； 5、轿门材质：发纹不锈钢； 6、照明设施：高效节能专用灯具； 7、通风设施：低噪音风机通风； 8、通讯设施：五方对讲系统； 9、检修设施：位于轿厢操纵箱下方； 10、轿内显示：一体式操纵盘，发纹不锈钢；不锈钢高辉带盲文按钮； 11、轿厢前壁设有一体式操纵盘残障操纵箱，语音报站； 12、按钮：不锈钢高辉带盲文按钮；		
	电梯功能配置要求	电梯变频驱动 独立运行 开门时间调整 即时关门 轿厢到站钟 自动返基站 光幕门保护 超载停梯 启动保护控制 故障自诊断记录 上下极限保护装置 防溜车保护 抱闸开关保护 电机过载识别 速度偏差过大识别 限位开关保护 运行过电流保护 平层开关保护 抱闸输出接触器保护 输出侧缺相保护 强换开关保护 内招按钮防卡死 门区范围禁止开门 电梯抱闸力检测 层、轿门旁路装置		

	轿内及层站微动指令按钮 层站层楼、方向指示 点动运行 警铃 轿厢风扇/照明自动开关 门机变频驱动 自动不停站通过 本层重开门 停梯开门 防捣乱 指令登记删除 指定停靠 防止失速保护 检修操作 地坎杂物清除 自动找平层 逆向运行保护 控制电压过电压保护 PG 保护 运行超时 主输出接触器保护 接触器异常识别 安全回路保护 运行过电压保护 井道开关位置监测保护 门锁防粘连 外招按钮防卡死 防止轿厢意外移动功能 门回路短接检测 轿内层楼、方向指示 应急照明 五方通话装置 消防返回 断电自救平层 无障碍功能 语音报站
--	--

(2) 商务要求

一、货物服务及其他要求：

- 1、免费办理报装、报检。
- 2、质保期：自安装、调试验收合格之日起 12 个月。
- 3、质保期内，免费每 15 天定期上门维护保养(检查、清洁、除尘、加油、调整)。
- 4、书面承诺质保期内接到采购方故障通知后，30 分钟内响应，2 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 6 小时，重大故障处理时限不超过 36 小时修复。
- 5、质保期满后电梯零配件以低于市场价格的优惠提供。
- 6、交付使用期：签订合同之日起 30 天内货到工地，现场满足安装条件下，30 天交付使用。
- 7、交货地点：采购单位指定地点。
- 8、特别说明：投标报价是履行合同的最终价格，包括设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、保修、等一切税金费用总和。

二、付款方式：设备验收合格取证后一次性全额支付合同款。

