



备注：一、部分装配式空调不在本项目施工范围内，本设计图仅供参考，由业主自行单独采购。
 备注：其中空调风盘(及风机盘管附属送回风管、送回风口)、空调室外机、VRV壁挂机、独立式壁挂机、空调冷媒管系统附件及冷媒管、空调控制线、空调电源线包含在本项目单独采购中，由建设单位自主独立采购，要求本项目单独采购供应商无条件配合本项目施工方的安装。

图例说明：

图例	名称	规格型号
	排风口	400x400
	下回风口	1200Wx600H
	吊链式空气消毒机	800m3/h
	风机盘管	制冷量 9.0KW
	壁挂机—2匹	制冷量 5.0KW
	壁挂机—1匹	制冷量 2.6KW
	送风口	600*600
	四面出风多联机室内机 VRV-22	冷量: 2.2kw
	四面出风多联机室内机 VRV-22S	冷量: 2.2kw

注册师章栏 出图章栏 审图章栏

浙江地标设计集团有限公司 ZHEJIANG LANDMARK DESIGN GROUP CO., LTD. 设计证书编号(甲级) A133004531	地址: 杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大厦801 Add: 801 Huaxing Century Building, No.317 Wantang Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R.China TEL: 86-571-87203820 FAX: 86-571-87203817	项目负责人	专业负责人	设计	制图	校对	审核	审定	项目名称	宁波市北仑区中医院DSA机房改造项目	子项名称	DSA机房改造项目	图名	空调冷媒管布置图	专业	暖通
		建设单位	宁波市北仑区中医院	工程编号	BL-2024-07-06	阶段	施工图	版本号	1.0	日期	2024年07月25日	图号	暖通-07			