

长沙市泉塘小学空调采购及安装项目

一、项目概述

长沙市泉塘小学需采购空调一批，具体详见采购清单要求

二、预算控制价:365800 元

三、采购方式

湖南省政府采购电子卖场

四、对投标人的要求

投标人基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件；

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 在经营活动中没有重大违法记录；

五、采购清单

名称	数量	技术参数	建议品牌
1.5P 壁挂式 空调	48 台	能效等级：1 级 全年能源消耗率 APF：5.27 电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz 额定制冷量(W)：3510 额定制冷功率(W)：810 额定制热量(W)：5010 额定制热功率(W)：1250 制冷/热 输入电流：3.7A/5.7A 最大输入功率：2870W 电辅热(W)：1000 循环风量(m ³ /h)：640 内机噪音最大值 dB(A)：41 外机噪音 dB(A)：51	格力/大金

3P 柜机空调	22 台	形状：方型 能效等级：1 级 全年能源消耗率 APF：4.42 电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz 额定制冷量(W)：7350 额定制冷功率(W)：2000 额定制热量(W)：9800 额定制热功率(W)：2800 制冷/热 输入电流：9.1A/12.7A 最大输入功率/电流：5840W/26.5A 电辅热(W)：2100 循环风量(m ³ /h)：1400 内机噪音最大值 dB(A)：45 外机噪音 dB(A)：56	格力/大金
---------	------	--	-------

六、质量保证

1、供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求，并配有相应的随机备件和技术资料，产品质量、技术指标符合生产厂家的出厂质量标准和国际技术标准；

2. 为了产品售后服务有保障，所投空调需提供制造厂商针对本项目加盖公章的售后服务承诺书，要求整机质保 6 年，未提供报价无效。

七、验收标准和方法

1. 本项目中的所有产品由采购人按照国家相关标准和约定的技术要求进行验收。

2. 验收方法：

(1) 采购人按照采购清单中的技术参数要求各项指标进行验收，若任何一项指标不符合技术规范要求，采购人有权拒绝收货。

(2) 产品到达交货地点后，供应商应立即派工作人员到达现场，

在采购人相关人员在场的情况下，进行开箱。同时，供应商应对空调的数量、配件进行详细和全面的检查。

(3) 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为采购用户单位原因造成的，由采购用户单位承担检测费用；否则，由供应商承担。

八、实施要求

1、产品运输、保管及保险：

(1) 供应商负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

(2) 成交供应商负责设备在现场的保管，直至验收合格。

(3) 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

3、空调安装调试要求

(1) 产品的安装与调试均由中标供应商承担，采购人予以协助。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由成交供应商承担。

(2) 投标供应商需上传作业人员的《高空作业证》和《空调与制冷作业证》，否则报价无效。

(3) 中标供应商送达产品及进行安装，应提前 1 天和采购人取得联系，以便采购人安排收货、验货和配合安装等工作。成交供应商须加强送货及安装过程的组织管理。

4、技术支持要求

(1) 中标供应商或所投产品制造商须向采购用户单位提供所必须的技术支持及技术咨询；

(2) 空调应有专业的服务工程师跟踪产品售后服务，提供联系电话，保证 24 小时能提供专业的技术指导。

九、交货时间及地点

1、交货时间：合同签订后，3 个工作日内送货并安装完成，达到验收标准。

2、交货地点：采购方指定地点

十、售后服务要求

(一) 空调维护措施

(1) 定期空调维护计划。

(2) 对采购人不定期维护要求的响应措施。

(二) 故障响应时间

故障电话响应时间不超过 1 小时，到达现场时间不超过 2 小时，24 小时内修复；如 24 小时无法排除产品故障，须提供同等性能、同等配置的空调供采购用户单位使用，直至故障排除。

十一、商务要求

1、提供营业执照扫描件加盖公章，经营范围必须有空调或制冷设备销售等相关类目。

2、文件中要求提供的证明材料必须上传，否则报价无效。

3、建议品牌：格力/大金

4、必须满足采购清单全部技术参数要求，投标供应商需上传所投空调的品牌型号参数铭牌照片。

5、报价一览表，报价表加盖公章原件扫描件，报价表中需列明所投空调的品牌及型号。

6、采购人将根据投标供应商提供的品牌、型号和参数铭牌照片进行审查（在品牌官网或京东、天猫等主流电商平台进行查询核对），投标供应商提供的空调型号技术参数必须与采购清单要求的技术参数保持一致，否则报价无效。

7、根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的规定，供应商不得提供虚假材料谋取中标，否则采购人将追究投标供应商责任。

8、投标供应商需向采购人了解清楚空调安装的要求，分析各种影响安装的因素和难点（涉及打孔、高空作业和铜管加长），有充分的信心在确保质量、安全的前提下全面完成空调安装任务。投标供应商根据场地实际情况认真评估成本和报价，中标供应商后期不得以任何理由要求追加费用。

9、本项目采用费用包干方式建设，报价需包含运输、保险保管、安装调试、空调插头插座、配备空气开关、加厚不锈钢空调支架、打孔、铜管加长等所有人工、材料、管理、财务、税费等所有费用，如一旦中标，在实施过程中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

10、为了保证项目能按时按质的顺利完成，中标的供应商在合同

签订前需向采购人缴纳合同金额的 5%作为履约保证金（可以通过转帐或电子保函的方式进行支付），在规定的时间内完工并验收合格，采购人将无息返还给中标供应商。否则，保证金将作为对采购人的赔偿，不予退还。

11、中标供应商不允许转包、分包，否则采购人有权单方解除合同。