

采购需求

一、采购人：祁阳市自来水有限责任公司

二、项目名称：生活饮用水用聚氯化铝采购

三、内容及要求：

1、产品名称、型号、单价、金额

产品名称	规格、型号	单位	数量	最高控制单价/元	最高控制单价（元）	备注
聚氯化铝	固体	吨	26	2200	57200	
合计						

2、**交货地址：**祁阳市自来水有限责任公司水厂内，卸货费用由采购人负责。
卸货地点为祁阳市内两个地点。

3、**运输方式及费用负担：**包装规格采用无毒聚乙烯塑料袋，外加编织袋，每袋净含量 25kg。运输费用由供货方负责。

4、**产品质量标准：**生活饮用水用聚氯化铝（GB15892-2022）

指标名称	指标
氧化铝（AL ₂ O ₃ ）的质量分数/% ≥	固体：30
盐基度/%	45.0-90.0
密度（20℃）/（g/m ³ ） ≥	1.12
不溶物的质量分数/% ≤	0.1
PH值（10g/L 水溶液）	3.5-5.0
铁（Fe）的质量分数/% ≤	0.2
砷（As）的质量分数/% ≤	0.0001
铅（Pb）的质量分数/% ≤	0.0005
镉（Cd）的质量分数/% ≤	0.0001
汞（Hg）的质量分数/% ≤	0.00001
铬（Cr）的质量分数/% ≤	0.0005

注：表中所列产品的不溶物铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按 AL₂O₃ 含量为 10.0% 计，AL₂O₃ 含量 > 10.0% 时，应按实际含量折算成 AL₂O₃ 为 10.0% 产品比例，

计算出相应的质量分数。本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。

5、产品质量要求：

- (1) 若因产品质量造成采购人及第三方经济损失，均由供方人承担及赔偿。
- (2) 每次供货需提供该批次的出厂检验合格报告及合格证，湖南省涉及饮水卫生安全产品卫生许可批件复印件（加盖单位公章）
- (3) 按国家标准执行，实行“三包”

6、供货期限：竞价成功后7天内。