

十、报价一览表

序号	项目名称	支队大楼消防系统维保
1	项目编号	62025070138612040
2	服务要求	与《竞价公告》一致
3	总报价人民币	小写： <u>73936.72</u> 元人民币整 大写： <u>柒万叁仟玖佰叁拾陆元柒角贰分元人民币整</u>
4	备 注	1. 以上报价含税； 2. 服务期内为招标单位免费提供一次消防培训和消防应 急演练；同时在日常消防设施维护中每次200 元以下的零配件维修更换应由中标单位自行负责； 3. 服务期为：2025年8月1 日至2026年7月31 日，根据招标单位内控制度规定，该项目最终结算需按审计结论支付。

交警支队大楼消防系统年度维保报价清单

系统	设备名称	维保内容	工作类别	周期/次	检测数量	单位	人工/个	单价（元）	人工总价（元）	备注
火灾自动报警系统	报警控制器	对其各项功能进行测试	测试	月/12次	全部	台	2	224.80	449.60	
		主备电切换、电池充放电功能		半年/2次	全部		1	224.80	224.80	
		信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地		年	全部		2	224.80	449.60	
		电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		箱体内外表面清洁		半年/2次	全部		1	224.80	224.80	
		设备元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	
	图文终端（显示器、主机、打印机、UPS）	UPS电源运行状况	测试	半年/2次	全部		1	224.80	224.80	
		对其各项功能进行测试		季度	全部		1	224.80	224.80	
		手/自动打印功能、打印清晰度		季度	全部		1	224.80	224.80	
		显示器图文显示功能		季度	全部		1	224.80	224.80	
联动控制柜	联动控制柜	对其各项功能进行测试	测试	月	全部	台	2	224.80	449.60	
		主备电切换、电池充放电功能		半年	全部		1	224.80	224.80	
		信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地		年	全部		2	224.80	449.60	
		电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		箱体内外表面清洁		半年	全部		1	224.80	224.80	
		设备元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	

火灾自动报警系统	220V电源箱、48V电池箱	电源线绝缘电阻以及接地线接地	测试	年	全部	个	2	224.80	449.60	
		电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		箱体内外表面清洁		半年	全部		1	224.80	224.80	
		设备元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	
	模块箱、端子箱、模块	模块除锈、除尘	清洁	年	每月15%	个	2	224.80	449.60	
		箱体内外表面清洁		年	每月15%		1	224.80	224.80	
	模块箱、端子箱、模块	接线端子接线进行整理、紧固	检查	年	每月15%	个	1	224.80	224.80	
		箱体内外表面补漆	补漆				2	224.80	449.60	
火灾自动报警系统	火灾探测器	检测报警功能、报警部位	测试	年	每月10%	只	6	224.80	1348.80	
		清洗、接线端子紧固、安装牢固	清洁检查	半年	每月10%		6	224.80	1348.80	
	手动（消火栓）报警按钮	检测报警功能、报警部位	测试	年	每月10%	只	2	224.80	449.60	
		清洁、接线端子紧固、安装牢固	清洁检查	半年	每月20%		2	224.80	449.60	
	警铃	清洁、接线端子紧固、安装牢固	清洁检查	半年	每月20%	只	2	224.80	449.60	
		报警功能	测试	年	全部		4	224.80	899.20	
	消防广播	主机功能测试（音量调节、功能显示、事故切换、监听功能）	测试	季度	全部	台	2	224.80	449.60	
		选层按钮功能		季度	全部		2	224.80	449.60	
		信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地		年			2	224.80	449.60	
		主机箱体内外表面	清洁	季度	全部		1	224.80	224.80	
		电器元件、电子板除锈、除尘		年	全部		1	224.80	224.80	
		主机各设备元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		主机各接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	

室内外消火栓系统		喇叭	清洁检查	年	每月15%	只	2	224.80	449.60	
	消防电话、插孔	通话功能	测试	半年	全部	只	3	224.80	674.40	
		清洁、接线端子紧固、安装牢固度	清洁检查	年	每月10%		3	224.80	674.40	
	系统联动试验			年			4	224.80	899.20	
	水泵控制柜	主备电切换、主备泵故障互投、	测试	半年	全部	台	1	224.80	224.80	
		信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地		年	全部		2	224.80	449.60	
		水泵启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；星三角转换；自动启动功能）		月	全部		2	224.80	449.60	
		柜体内外表面清洁	清洁	半年	全部		2	224.80	449.60	
	电控柜	电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部	台	2	224.80	449.60	
		电控柜元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		2	224.80	449.60	
		电控柜接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		2	224.80	449.60	
	泵体	泵体	清洁检查	半年	全部	台	2	224.80	449.60	
			润滑	年	全部		2	224.80	449.60	
	消火栓箱	内外清洁、卡箍紧固、配件是否缺损完好、安装牢固	清洁检查	半年	每月20%	只	4	224.80	899.20	
		机械润滑	润滑	年	每月20%		4	224.80	899.20	
	管网	补漆	补漆		实际情况	项	2	224.80	449.60	
	各类阀体	清洁润滑	清洁润滑	年	每月15%	项	4	224.80	899.20	
	水泵接合器	检测外观、标志、接口有无漏水	检查	季度	全部	套	1	224.80	224.80	
		电器手动启动功能	测试	半年	全部		2	224.80	449.60	

		润滑	润滑	年	全部		2	224.80	449.60	
	水系统 管网压力指示	外表	清洁 检查	半年	每月20%	项	4	224.80	899.20	
	系统联动试验	系统联动试验	测试	年		项	4	224.80	899.20	
自动喷水 灭火系统	电控柜	主备电切换、主备泵故障互投、 信号线、电源线绝缘电阻以及接 地线接地	测试	半年	全部	台	1	224.80	224.80	
		水泵启停功能（各显示功能；现 场及远程启动功能；星三角转 换；自动启动功能）		年	全部		2	224.80	449.60	
		电器元件、电子板除锈、除尘		月	全部		2	224.80	449.60	
		控柜体内外表面清洁	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		电控柜元器件、标识的完好情况		半年	全部		1	224.80	224.80	
		电控柜接线端子接线进行整理、 紧固	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
				年	全部		1	224.80	224.80	
	泵体	泵体	清洁润滑	半年	全部	台	2	224.80	449.60	
			润滑	年	全部		2	224.80	449.60	
	喷头	检测外观	检查	年	每月10%	只	4	224.80	899.20	
	水流指示器	末端排水实验	测试	年	每月10%	只	4	224.80	899.20	
		内外清洁、润滑、接线端子紧固 、安装牢固度	清洁润滑 检查	年	每月10%		4	224.80	899.20	
							4	224.80	899.20	
	信号闸阀	清洁、润滑、接线端子紧固、安 装牢固度	清洁润滑 检查	年	每月10%	台	4	224.80	899.20	
		开启、关闭	测试	年	每月10%		4	224.80	899.20	
	报警阀	清洁、润滑、接线端子紧固、安 装牢固度、组件完好缺损、上下 端压力显示	清洁检查	半年	全部	套	2	224.80	449.60	
		试水装置实验	测试	半年	每月20%		2	224.80	449.60	

气体灭火系统		各阀润滑	润滑	年	全部		2	224.80	449.60	
	水泵接合器	检测外观、标志、接口有无漏水	检查	月	全部	套	2	224.80	449.60	
		电器手动启动功能	测试	半年	全部		2	224.80	449.60	
		润滑	润滑	年	全部		2	224.80	449.60	
	各类阀体	清洁润滑	清洁润滑	年	全部	项	4	224.80	899.20	
	水系统管网压力指示	外表	清洁检查	半年	每月20%	项	4	224.80	899.20	
	系统联动试验	系统联动试验	测试	年		项	2	224.80	449.60	
	报警控制器	对其各项功能进行测试	测试	半年	全部	台	2	224.80	449.60	
		主备电切换、电池充放电功能		半年	全部		1	224.80	224.80	
		信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地		年	全部		2	224.80	449.60	
		电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		箱体内外表面清洁		年	全部		1	224.80	224.80	
		设备元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	
	端子箱	箱体内外表面清洁	清洁	年	每月15%	台	1	224.80	224.80	
		电器元件、电子板除锈、除尘		年	全部		1	224.80	224.80	
		接线端子接线进行整理、紧固	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		箱体内外表面补漆	补漆				1	224.80	224.80	
	火灾探测器	检测报警功能、报警部位	测试	年	每月10%	只	2	224.80	449.60	
		清洗、接线端子紧固、安装牢固度	清洁检查	年	每月10%		2	224.80	449.60	
	检测外观	检查		年	每月10%	项	1	224.80	224.80	

气体灭火系统	喷嘴	清洁	清洁	年	每月15%	个	1	224.80	224.80	
	应急放气按钮	接线端子紧固、安装牢固度	检查	年	全部	只	1	224.80	224.80	
		清洁	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		按钮	测试	年	每月15%		1	224.80	224.80	
	声光报警器	接线端子紧固、安装牢固度	检查	年	全部	只	1	224.80	224.80	
		清洁	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
	放气指示灯	接线端子紧固、安装牢固度	检查	年	全部	只	1	224.80	224.80	
	放气指示灯	清洁	清洁	年	全部	只	1	224.80	224.80	
	集流管	检测外观	检查	年	全部	套	1	224.80	224.80	
		清洁	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
	压力开关	接线端子紧固、安装牢固度	检查	年	全部	套	1	224.80	224.80	
		功能实验	测试	年	全部		1	224.80	224.80	
	安全阀	检测外观	检查	年	全部	只	1	224.80	224.80	
		清洁	清洁	年	全部		2	224.80	449.60	
	选择阀	检测外观	检查	年	全部	只	1	224.80	224.80	
	选择阀	清洁	清洁	年	全部	只	2	224.80	449.60	
气体灭火系统	启动钢瓶	检测外观、安装牢固、标志、压力表指示	检查	年	全部	只	1	224.80	224.80	
		清洁	清洁	年	全部		2	224.80	449.60	
	管网	补漆	补漆		全部		2	224.80	449.60	
	系统联动试验	系统联动试验	测试	年	套		2	224.80	449.60	
		主备电切换、		半年	全部		1	224.80	224.80	

防排烟系统	电控柜	信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地	测试	年	全部	台	2	224.80	449.60	
		风机启停功能（各显示功能；现场及远程启动功能；自动启动功		年	全部		2	224.80	449.60	
		电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		柜体内外表面清洁		半年	全部		1	224.80	224.80	
		电控柜元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		电控柜接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	
	风机	（高温软接、零配件、风管）完好、安装牢固	检查	年	全部		2	224.80	449.60	
		电机清洁、润滑	清洁	年	全部		2	224.80	449.60	
			润滑				2	224.80	449.60	
	风阀电源箱	箱体内外表	清洁	年	每月15%		1	224.80	224.80	
		电控柜接线端子接线进行整理、紧固	检查	年	每月15%		1	224.80	224.80	
	送风阀	零配件完好、现场及远程打开及复位	检查测试	半年	每月20%	套	5	224.80	1124.00	
		清洁、润滑	清洁润滑	年	每月15%		1	224.80	224.80	
	排烟防火阀	零配件完好、现场及远程打开及复位	检查测试	半年	每月20%	套	2	224.80	449.60	
	阀板补漆	补漆	补漆		全部		2	224.80	449.60	
	帘板	外观	检查	年	全部	件	1	224.80	224.80	
		外观	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		功能（各显示功能；现场启动功能；自动启动功能）、上下限位能自动停止、一步降或二步降正	测试	季度	每月40%		2	224.80	449.60	
		上升、下降		半年	全部		1	224.80	224.80	

防火卷帘	电控箱及手动按钮	主备电切换		半年	全部	台	1	224.80	224.80	
		信号线、电源线绝缘电阻以及接地线接地		年	全部		1	224.80	224.80	
		电器元件、电子板除锈、除尘	清洁	年	全部		1	224.80	224.80	
		箱体内外表面清洁		年	全部		1	224.80	224.80	
		设备元器件、标识的完好情况	检查	年	全部		1	224.80	224.80	
		接线端子接线进行整理、紧固		年	全部		1	224.80	224.80	
	应急操作装置	上升、下降	测试	半年	全部	项	1	224.80	224.80	
	轨道、转轴、齿轮	清洁、润滑	清洁检查	年	全部	付	2	224.80	449.60	
	联动测试	联动测试	测试	半年	每月20%		3	224.80	674.40	
疏散指示灯		外清洁、接线端子紧固、安装牢固度、更换	清洁检查	年	每月15%	只	8	224.80	1798.40	
		照度	测试	年	每月15%		4	224.80	899.20	
疏散指示灯		主备切换、电池充放电	测试	半年	每月20%	只	2	224.80	449.60	
应急照明灯		内外清洁、接线端子紧固、安装牢固度、更换	清洁检查	年	每月15%	只	7	224.80	1573.60	
		照度	测试	年	每月15%		4	224.80	899.20	
		主备切换、电池充放电		半年	每月20%		2	224.80	449.60	
人工合计（元）：									67215.20	
维保工具、耗材、辅材费用（元）：									6721.52	
总计（元）：									73936.72	