

自治州GJAQ教育信息化项目技术参数要求

一、硬件部分

序号	设备名称	规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	控制器	<p>采用密封防鼠式设计，可置于配电箱内任意位置。</p> <p>8路大电流继电器，每路输出电流达30A。</p> <p>继电器常开、常闭触点均引出到插座，方便用户选用、设计。</p> <p>电源控制器可在需要时转成时序器使用，通过面板按键设置地址，面板具有继电器工作指示灯。</p> <p>面板具有8路输出独立控制按键，可单独开启、关闭任意一路输出</p>	5	台	1180	5900.00	
2	PDU	<p>电线长度：1.8米及以上</p> <p>插座类型：C13/C19/NEMA，确保与设备接口兼容。</p> <p>输出插口数量：至少8个，根据实际需求可能更多。</p> <p>输出功率：至少4000W，以满足高功率设备需求。</p> <p>输出电流：每个插口支持至少16A的额定电流。</p>	2	个	180	360.00	
合计						6260.00	



