

# 报价表

项目名称	自治区某单位UPS备用电源系统电池采购项目							
报价单位	新疆冠辰信息技术有限公司							
报价人信息	高磊	353590088@qq.com				15160991939		
品目号	产品名称	询价参数	规格、型号	品牌/产地	数量	单价	报价	投标参数说明
1	蓄电池							
1.1	铅酸免维护电池	铅酸免维护电池（UPS供电系统使用），12V100AH，30节，具有检测报告，三年质保、包安装、送货、调试等。	6-FM-100	深圳/科士达	30	¥ 700	¥ 21,000	<p>(1) 本项目采用配置不低于100 AH 12V的蓄电池30只；蓄电池采用电池柜安装。本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池。</p> <p>(2) 蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。</p> <p>(3) 本次投标的蓄电池为自行研发生产。</p> <p>(4) 应提供随产品提供蓄电池配套防漏液产品措施或解决方案，投标人应提供相关技术方案证明文件。</p> <p>(5) 蓄电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施，并提供技术方案及证明文件。</p> <p>(6) 蓄电池同系列产品需通过9级电信设备抗震性能检测，并提供有效期内抗震合格证。</p> <p>(7) 技术参数要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；</li> <li>-结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；</li> <li>-阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；</li> <li>-气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；</li> <li>-大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；</li> <li>-容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96%；</li> <li>-耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；</li> </ul>
合计							¥ 21,000	三年质保；含安装调试搬运；含13%专用发票