

医用一体化污水处理设备采购项目

一、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

（5）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号；

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号文）；

（7）财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）。

评分办法：综合评分法

医用一体化污水处理设备采购项目

一、项目基本情况：

采购项目名称：医用一体化污水处理设备采购项目

采购单位名称：呼图壁县五工台镇卫生院

采购数量：1 套。

采购预算金额：200000 元（人民币）。

供货时间：3 个日历日。

二、产品参数详情：

1、医院一体化污水处理设备。

2、一体化设备：尺寸：6.2×2×2m；设备内部包含：化粪池调节池、厌氧/缺氧池、好氧池、二沉池和消毒池；防腐内部：环氧煤沥青漆三层，外部：环氧富锌底漆一层，环氧云铁中间漆一层，聚胺脂面漆两层。

3、设备电源：AC380V，总功率不大于 150kw；

4、调节池提升泵：100WQ5-10-0.55；功率 0.55kw

5、液位控制系统：0-5m，0-20mA

6、厌氧池弹性填料：Φ150mm，片距 50mm，串距 200mm，L =1000mm。

7、缺氧池弹性填料：Φ150mm，片距 50mm，串距 200mm，L =1000mm。

8、好氧池组合填料：Φ150mm，片距 50mm，串距 200mm，L =1000mm。

9、气搅拌：穿孔曝气，DN40。

10、填料支架：标准制作，双层。

11、曝气系统：EPDM 膜片；型号：Φ215，曝气量：0.5~4.0m³/h，氧利用率：20-30%，范围：0.2~0.75m，配套马鞍座、安装支架、曝气附属管道Φ215，曝气量：0.5~4.0m³/h，氧利用率：20-30%，范围：0.2~0.75m，配套马鞍座、安装支架、曝气附属管道

12、回转风机：HC-251S，风量 0.29m³/min，风压 35KPa

13、斜管填料：蜂窝斜管填料，Φ40

14、中心筒：Φ100*1000L，非标制作及支架

15、溢流堰：B*L=200*1500mm。

- 16、污泥回流泵：50WQ5-10-0.55；功率 0.55kw。
- 17、消毒加药装置：含加药计量泵，100L 加药桶和搅拌机、
- 18、配电及控制系统：自动控制系统，正泰、德力西等品牌元件。
- 19、管道系统：设备本身连接管道。
- 20、电气系统：系统配套。
- 21、对全院污水管道进行改造，院内污水管道铺设，架设 380V 高压电缆线杆，路面回填铺设。

三、供应商资格要求：

供应商资格要求
1、投标人具有国家行政主管部门颁发的有效的，医疗器械三类经营许可证。
2、投标人具有国家行政主管部门颁发的有效的，医疗器械网络销售资质。
3、投标人提供所投产品的制造厂商资质，产品彩页，参数偏离表，报价单，加盖公章格式为 PDF。
4、为保障产品的质量及产品来源正规，投标人须提供产品的授权委托书。
5、为了确保产品符合国家质量安全标准，保证产品的测量结果准确性和可靠性，投标人需提供国家权威机构出具的产品计量检测报告书。
6、为了确保我单位购买到安全、有效期内的货物和产品，投标人提供近期 6 个月以内生产日期的货物和产品，提供并上传所投产品的合格证。
6、投标人需对全院管路进行改造，院内污水管道铺设，架设 380V 高压电缆线杆，路面回填铺设，以上费用一并包含在内，费用不再增加，提供承诺函。
7、投标人在新疆具有本地化服务的能力。在新疆有维修中心、备件库，能为本产品提供及时的响应服务，提供材料。
8、投标人具有专业的售后服务团队，提供国家权威机构人社部颁发的医疗器械工程师培训证书或取得原厂工程师培训合格证书 3 名，并提供投标人所缴纳近 6 个月的工程师社保证明。
9、投标人具备 800 或 400 客户售后服务热线，为用户提供 365 天×24 小时快速诊断和远程网络技术支持，提供证明资质。
10、投标人提供新疆近一年内，污水处理设备同类产品的销售业绩各 3 份。
11、供货时间：中标后，3 个日历日，内完成安装调试，不得耽误污水处理和病人诊疗

工作，提供承诺函。

12、本项目面向中小企业，提供国家权威机构认定出具的中小企业规模类型认定结果函。

13、投标人应充分了解此项目的位罝、情况、道路及任何其它足以响投标报价影的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请不予批准。我单位将严格按照产品参数及供应商资格要求逐条验收，若有一项不满足，即为虚假应标，不予验收，并报政采云维权中心以及上级采监部门进行处理。