

1、报价单

项目名称：伽师县人民医院园区分院污水站 智能生物光氧除臭系统配置项目

项目编号：62025031309624385

单位：人民币元

序号	名称	规格型号	数量	单价	合计
1	光氧活性炭一体机 HS-K-10	■风量：10000 ■外形尺寸：2500*1150*1300 ■重量KG：280 左右 ■超强UV灯管：40 条 ■活性炭过滤棉：2 层 进风口一层，出风口一层。 ■功率：6 千瓦(KW) ■活性炭抽屉：2 层 ■颜色可定制，整机采用 1.2 厚的镀锌板 ■体配置，占地空间小，安装便捷；活性炭颗粒吸附配合光解 6 道净化工序，异味净化效率高达 90%以上。 ■外壳采用 1.2MM 厚耐腐蚀耐高温性强的镀锌板；设备风阻低≤200Pa, 无需增大抽风设备， ■投资低;可适用高浓度，大气量、不通恶臭气体，可 24 小时不断工作，效率高！维护保养简便，只需定期检查，无需专人管理和日常维护； ■采用超强度 UV 灯管（使用时间 18000 小时，5-8 年）寿命长； 配备漏电保护功能，配有电流表，运行状态实时监控，检修方便;提供检测报告。	1	32000	
2	设备支架	配套	2	700	
3	管道及收集器	UPVC	1	1000	
4	除臭风机	Q=2445m ³ /h, P=1100MPa, N=4.0KW	1	4000	
5	风机出口消声器	KM-65 L=700mm	1	1000	
6	阻尼减震装置	配套	1	1000	
7	风机软接	设备配套	1	300	
8	风机进出口变径	配套	2	400	
9	阻尼减震装置	配套	1	1500	
10	减震支架及减震垫	配套	1	1500	
11	成品阻抗复合消声器	450*450*1000	1	1000	



12	电控柜	电气控制,柜体材质:碳钢喷塑自动、手动控制自由切换	1	3500	
13	除臭通风安装检测、调试	1. 除臭通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	1	2000	
14	巴西尔曹	按照技术标准设置,每日过水量必须通过200 立方	1	6000	
15	合计	人民币小写: 人民币小写: ¥ 57000 元整, 大写: 伍万柒仟元整 价格包含设备运输、除臭管道铺设、安装调试等。交钥匙项目			

投标人名称: 喀什绿佳环保科技有限公司 (单位公章)

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章):

投标日期: 2025 年 3 月 18 日

