

疏附县维吾尔医医院采购防雷检测服务的需求说明

一、采购内容

疏附县维吾尔医医院采购防雷检测服务项目。预算服务费用为 5000 元。

二、采购标准

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格投标供应商；
2. 具备有效的雷电防护装置检测资质证书；
3. 具有独立法人资格，具有有效的营业执照；
4. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
5. 提供近一年内类似业绩情况，提供合同、中标通知书作为证明材料(至少提供一个类似业绩)；
6. 上传报价单。

以上需提供证明材料并加盖公章(所有材料需整合为一个 PDF 文件上传)。

三、服务要求

1. 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《雷电防护装置定期检测报告编制规范》QX/T232-2019、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601 — 2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 等依据对我院个点位进行检测。

2. 防雷检测应依照规范流程和标准操作，使用的检测仪器必须是合格的专用仪器，采集的数据记入《检测报告》，并进行技术分析。

3. 《检测报告》应当所检测防雷装置的性能、防雷安全作出全面评估。若接地电阻超标，须提出整改意见，指导项目建设做好雷电防御工作，对防雷检测不合格点位进行修复，并进行复检。

4. 检测完成后 7 个工作日内出具有效防雷检测报告。

四、质保期

服务期限：自合同签订之日起一年。对检测不合格点位进行修复后质保期自修复期后一年，对于存在问题的 3 天内进行维修处理。

疏附县维吾尔医医院

2024 年 11 月 26 日