

门禁技术参数要求：

- 1、安装环境为玻璃门与防火门要求按门的类型安装电控磁力锁或电控插锁、磁力锁拉力要求 350kg；插锁要求不锈钢耐磨材质，承受 800kg 压力。
- 2、每个门增加 2 个不锈钢快慢可调节自动关门弹簧合页。
- 3、每个门需要单独安装语音对讲双向通话门铃。
- 4、可刷医院目前现有 ID 卡工作证。
- 5、内外都需要刷卡验证开门、不安装开关按钮。
- 6、刷卡面板要求金属材质，灌胶防水防尘、防破坏。
- 7、刷卡面板或管理主机不能有密码输入按钮，只能通过刷卡或网络管理解锁。
- 8、要求门禁 联网管理、可脱机增减卡。
- 9、不少于 2500 用户存储量。
- 10、刷卡机语音提示操作。
- 11、主板需要热缩管套着防止导电，如果是一体机则省略。
- 12、上门安装。
- 13、本次采购函我院现用外科楼梯控 IC 卡改 ID 卡主控改造，函改造所需材料，要求主板需要热缩管套着防止导电，如果是一体机则省略、刷卡机语音提示操作、改造后不少于 2500 用户存储量、刷卡面板要求金属材质，防破坏、可脱机增减卡。