

麦盖提县人民医院产科中央空调采购

| | |
|----------|----------------|
| 采购项目名称 | 中央空调系统五个（房间）联机 |
| 空调的性能或功能 | 直流变频多联 |
| 安装地址 | 麦盖提县人民医院外科楼三楼 |

中央空调主要设备技术参数及需求清单

| 序号 | 房间 | 货物名称 | 功率或规格 | 匹数 | 单位 | 数量 |
|-----|----|-----------|------------|---|----|----|
| 1 | 主机 | 主机 | ≥ 180 | 1、制冷量18KW制热量20KW。2、制冷额定功率4.7KW,制热功率4.56KW。3、APF 5.10。4、尺寸 $\leq 950*370*1350$ 。5、声压级 $\leq 54\text{dB(A)}$ 6、重量 $\leq 110\text{KG}$ | 台 | 1 |
| 2 | 房间 | 多联内机 | ≥ 28 | 1、变频1级。2、制冷剂 R410。3、制冷量2.8KW。4、制冷制热额定功率KW/电流0.019/0.2。5、 \leq 噪音19dB(A)6、尺寸 $\leq 750*450*200$ 。7、净重 $\leq 12\text{KG}$ | 台 | 3 |
| 3 | 房间 | 多联内机 | ≥ 71 | 1、变频1级。2、制冷剂 R410。3、制冷量 $\geq 7\text{KW}$ 。4、制冷制热额定功率KW/电流0.069/0.063。5、噪音 $\leq 26\text{dB(A)}$ 6、尺寸 $\leq 1200*450*200$ 。7、 \leq 净重20KG | 台 | 2 |
| 4 | | 空调控制器60AC | | | 个 | 5 |
| 5 | | 空调材料安装费 | | | 套 | 5 |
| 合计： | | 40000元 | | | | |

备注：本次询价包含安装及上门服务。供应商必须相应参数。并提供上传空调和相关设备的参数，上传空调和相关设备的图片。提供报价单。提供售后服务的方案和承诺。